

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

19.02.24 23:44

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-2
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$ Версия МКТС: 2.51

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.01.24	3.666	162.250	130.531	0.000	31.719	159.156	129.031	0.000	30.117	65.1	49.5	10.0	7.3	6.9	24.00	
23.01.24	3.761	164.344	129.563	0.000	34.781	161.313	128.156	0.000	33.148	63.8	48.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
24.01.24	3.681	163.313	130.188	0.000	33.125	160.250	128.750	0.000	31.508	64.3	49.0	10.0	7.3	6.9	24.00	
25.01.24	3.611	163.031	130.344	0.000	32.688	160.000	128.844	0.000	31.148	64.1	49.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
26.01.24	3.459	161.656	130.969	0.000	30.688	158.656	129.500	0.000	29.164	63.8	49.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
27.01.24	3.558	162.938	130.656	0.000	32.281	159.938	129.156	0.000	30.766	63.8	49.1	10.0	7.2	6.9	24.00	
28.01.24	3.761	163.813	129.344	0.000	36.469	162.750	127.906	0.000	34.836	63.9	49.2	10.0	7.2	6.8	24.00	
29.01.24	3.603	163.375	130.344	0.000	33.031	160.375	128.875	0.000	31.500	63.7	48.9	10.0	7.2	6.9	24.00	
30.01.24	3.548	162.844	130.656	0.000	32.188	159.844	129.188	0.000	30.656	63.7	49.0	10.0	7.2	6.9	24.00	
31.01.24	3.415	162.625	130.813	0.000	31.813	159.750	129.406	0.000	30.383	62.3	48.2	10.0	7.2	6.9	24.00	
01.02.24	3.500	166.156	132.406	0.000	33.750	163.250	130.969	0.000	32.258	62.1	48.2	10.0	7.4	7.0	24.00	
02.02.24	3.508	166.719	134.125	0.000	32.594	163.750	132.656	0.000	31.086	62.8	48.7	10.0	7.5	7.1	24.00	
03.02.24	3.651	169.156	133.125	0.000	36.031	166.125	131.656	0.000	34.492	62.3	48.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
04.02.24	3.692	169.844	133.000	0.000	36.844	166.844	131.531	0.000	35.305	62.6	48.6	10.0	7.4	7.1	24.00	
05.02.24	3.411	167.250	136.313	0.000	30.938	164.250	134.781	0.000	29.477	62.8	49.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
06.02.24	3.442	166.469	134.500	0.000	31.969	163.500	133.000	0.000	30.469	62.6	48.8	10.0	7.5	7.1	24.00	
07.02.24	3.469	167.219	134.500	0.000	32.719	164.250	133.000	0.000	31.273	62.4	48.6	10.0	7.5	7.1	24.00	
08.02.24	3.558	167.406	133.719	0.000	33.688	164.438	132.281	0.000	32.156	62.5	48.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
09.02.24	3.732	167.531	134.000	0.000	33.531	164.375	132.469	0.000	31.891	64.5	49.5	10.0	7.5	7.1	24.00	
10.02.24	3.881	166.844	134.188	0.000	32.656	163.500	132.563	0.000	30.945	67.0	51.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
11.02.24	3.801	168.750	133.125	0.000	35.625	165.531	131.594	0.000	33.953	64.6	49.7	10.0	7.5	7.1	24.00	
12.02.24	3.532	170.969	138.469	0.000	32.500	167.906	136.906	0.000	31.000	63.1	49.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
13.02.24	3.582	167.000	133.000	0.000	34.000	164.031	131.531	0.000	32.484	62.6	48.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
14.02.24	3.796	170.063	131.375	0.000	38.688	167.094	130.000	0.000	37.109	61.8	47.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
15.02.24	3.732	168.063	132.781	0.000	35.281	165.000	131.313	0.000	33.672	63.1	48.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
16.02.24	3.606	167.406	132.844	0.000	34.563	164.469	131.438	0.000	33.055	62.3	48.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
17.02.24	3.663	167.844	132.625	0.000	35.219	164.875	131.188	0.000	33.688	62.5	48.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
18.02.24	3.763	169.500	132.031	0.000	37.469	166.469	130.563	0.000	35.891	62.7	48.4	10.0	7.4	7.1	24.00	
Итого:	101.382	4656.375	3709.531	0.000	946.844	4571.688	3668.250	0.000	903.430	63.3	48.8	10.0	7.4	7.0	672.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.02.24 24:00	10792.472	519752.22	414818.66	510471.38	410111.31	79456.24
21.01.24 24:00	10691.090	515095.84	411109.13	505899.69	406443.06	78784.24
Итого:	101.382	4656.38	3709.53	4571.69	3668.25	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Не)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (Dg)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. t (Dt)}} + \frac{0.00}{\text{dt < min (Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

$V = 946,85 \text{ м}^3$
 $Q = 59,083 \text{ Гкал}$

