20.03.24 21:56

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс
Теплосчетчик МКТС: № 011609-2 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2 Подмес	V1-V2 Разбор	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2 Подмес	M1-M2 Разбор	T1 [°C]	T2 [°C]	Txв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
19.02.24	3.525	166.344	133.250	0.000	33.094	163.406	131.781	0.000	31.594	62.7	48.5	10.0	7.5	7.1	24.00	
20.02.24	3.496	162.813	131.469	0.000	31.344	159.781	130.000	0.000	29.805	64.0	49.5	10.0	7.5	7.1	24.00	
21.02.24	3.572	167.656	132.563	0.000	35.094	164.688	131.094	0.000	33.602	62.3	48.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
22.02.24	3.496	166.563	132.844	0.000	33.719	163.594	131.375	0.000	32.211	62.3	48.5	10.0	7.5	7.1	24.00	
23.02.24	3.532	166.719	133.125	0.000	33.594	163.781	131.656	0.000	32.133	62.7	48.7	10.0	7.5	7.1	24.00	
24.02.24	3.484	166.031	134.000	0.000	32.031	163.063	132.531	0.000	30.516	62.5	48.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
25.02.24	3.804	170.000	131.594	0.000	38.406	166.969	130.156	0.000	36.820	62.6	48.2	10.0	7.4	7.0	24.00	
26.02.24	3.571	165.250	131.156	0.000	34.094	162.344	129.750	0.000	32.578	62.4	48.1	10.0	7.5	7.1	24.00	
27.02.24	3.554	166.594	133.531	0.000	33.063	163.594	132.063	0.000	31.578	62.8	48.5	10.0	7.5	7.1	24.00	
28.02.24	3.752	165.688	131.031	0.000	34.656	162.563	129.531	0.000	33.000	64.5	49.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
29.02.24	3.689	164.719	131.500	0.000	33.219	161.625	130.000	0.000	31.625	64.7	49.7	10.0	7.5	7.1	24.00	
01.03.24	3.545	164.438	131.719	0.000	32.719	161.375	130.188	0.000	31.180	63.8	49.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
02.03.24	3.429	163.906	131.781	0.000	32.125	160.969	130.344	0.000	30.664	62.7	48.7	10.0	7.5	7.1	24.00	
03.03.24	3.653	167.188	130.406	0.000	36.781	164.219	128.969	0.000	35.227	62.6	48.6	10.0	7.4	7.0	24.00	
04.03.24	3.444	164.250	131.844	0.000	32.406	161.344	130.375	0.000	30.969	62.6	48.6	10.0	7.5	7.1	24.00	
05.03.24	3.606	163.875	132.063	0.000	31.813	160.781	130.563	0.000	30.219	64.8	49.8	10.0	7.5	7.1	24.00	
06.03.24	3.789	165.719	130.688	0.000	35.031	162.531	129.125	0.000	33.391	65.1	50.0	10.0	7.4	7.1	24.00	
07.03.24	3.404	161.813	134.500	0.000	27.313	158.688	132.938	0.000	25.773	65.2	50.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
08.03.24	3.581	165.938	134.531	0.000	31.406	162.813	132.969	0.000	29.844	64.8	50.2	10.0	7.5	7.1	24.00	
09.03.24	3.621	166.063	133.094	0.000	32.969	162.969	131.531	0.000	31.430	64.3	49.7	10.0	7.4	7.0	24.00	
10.03.24	3.746	168.875	133.281	0.000	35.594	165.719	131.750	0.000	33.984	64.2	49.7	10.0	7.4	7.0	24.00	
11.03.24	3.688	166.750	134.344	0.000	32.406	163.531	132.750	0.000	30.758	65.1	50.1	10.0	7.5	7.1	24.00	
12.03.24	3.565	166.031	135.375	0.000	30.656	162.875	133.781	0.000	29.094	65.1	50.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
13.03.24	3.773	169.031	134.656	0.000	34.375	165.781	133.063	0.000	32.734	65.3	50.5	10.0	7.5	7.1	24.00	
14.03.24	3.511	165.219	136.313	0.000	28.906	162.000	134.688	0.000	27.313	65.6	50.8	10.0	7.5	7.1	24.00	
15.03.24	3.586	166.531	136.563	0.000	29.969	163.281	134.906	0.000	28.359	65.9	51.1	10.0	7.5	7.1	24.00	
16.03.24	3.641	167.438	135.313	0.000	32.125	164.219	133.688	0.000	30.531	65.5	50.9	10.0	7.5	7.1	24.00	
17.03.24	3.769	169.031	134.313	0.000	34.719	165.750	132.656	0.000	33.086	65.6	51.0	10.0	7.4	7.0	24.00	
18.03.24	3.487	165.563	136.313	0.000	29.250	162.344	134.656	0.000	27.703	65.6	51.1	10.0	7.5	7.1	24.00	
19.03.24	3.538	166.750	136.594	0.000	30.156	163.500	134.938	0.000	28.563	65.5	51.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
Итого:	107.854	4982.781	3999.750	0.000	983.031	4890.094	3953.813	0.000	936.281	64.1	49.6	10.0	7.5	7.1	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
19.03.24 24:00	10900.325	524735.00	418818.41	515361.47	414065.13	80176.24
18.02.24 24:00	10792.472	519752.22	414818.66	510471.38	410111.31	79456.24
Итого:	**107.854**	**4982.78**	**3999.75**	**4890.09**	**3953.81**	**720.00**

Отчетный период: 720.00 ч
Время работы: 720.00 ч
Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 (Сбой эл-пит.(Эл)) + 0.00 (Неисправн.(Не)) + 0.00 (Диап. Gv (ДG)) + 0.00 (Диап. t (Дt)) + 0.00 (dt<min (Dt))

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

V= 983,03 м³
Q= 61,341 Гкал