

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.04.24	3.367	163.000	135.375	0.000	27.625	159.906	133.719	0.000	26.188	65.1	50.7	10.0	7.3	6.9	24.00	
20.04.24	3.328	163.750	136.625	0.000	27.125	160.594	135.000	0.000	25.586	65.2	51.0	10.0	7.3	6.9	24.00	
21.04.24	3.529	165.688	134.438	0.000	31.250	162.531	132.781	0.000	29.742	65.1	50.9	10.0	7.2	6.8	24.00	
22.04.24	3.240	161.875	136.063	0.000	25.813	158.750	134.406	0.000	24.336	65.3	51.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
23.04.24	3.361	163.563	135.406	0.000	28.156	160.406	133.750	0.000	26.664	65.3	51.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
24.04.24	3.312	163.000	135.688	0.000	27.313	159.844	134.031	0.000	25.820	65.4	51.4	10.0	7.3	6.9	24.00	
25.04.24	3.276	163.313	135.594	0.000	27.719	160.219	133.938	0.000	26.281	65.0	51.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
26.04.24	3.155	163.813	135.531	0.000	28.281	160.813	133.938	0.000	26.883	63.1	50.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
27.04.24	3.196	163.938	135.344	0.000	28.594	161.000	133.750	0.000	27.242	63.3	50.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
28.04.24	2.042	105.313	86.250	0.000	19.063	103.531	85.313	0.000	18.211	61.0	47.9	10.0	4.9	4.7	22.44	Dt
29.04.24	2.789	135.375	106.031	0.000	29.344	133.031	104.875	-0.000	28.180	61.3	48.5	10.0	5.9	5.6	22.39	Dt
30.04.24	3.213	166.750	136.969	0.000	29.781	163.719	135.344	0.000	28.383	63.0	50.4	10.0	7.2	6.7	24.00	
01.05.24	3.288	166.438	134.719	0.000	31.719	163.438	133.094	0.000	30.320	63.2	50.6	10.0	7.1	6.7	24.00	
02.05.24	3.563	168.375	133.625	0.000	34.750	165.250	132.063	0.000	33.180	63.8	50.3	10.0	7.1	6.7	24.00	
03.05.24	2.947	141.250	113.469	0.000	27.781	138.688	112.156	0.000	26.531	63.2	49.5	10.0	6.2	5.8	23.67	Dt
04.05.24	3.452	165.750	133.188	0.000	32.563	162.719	131.625	0.000	31.102	63.7	50.1	10.0	7.1	6.7	24.00	
05.05.24	3.271	162.938	132.438	0.000	30.500	160.000	130.906	0.000	29.094	62.8	49.6	10.0	6.9	6.5	24.00	
06.05.24	3.547	166.938	131.625	0.000	35.313	163.906	130.125	0.000	33.789	63.0	49.5	10.0	6.9	6.5	24.00	
07.05.24	3.739	170.375	133.469	0.000	36.906	167.344	132.000	0.000	35.367	62.9	48.7	10.0	7.1	6.7	24.00	
08.05.24	3.759	171.250	133.469	0.000	37.781	168.250	132.000	0.000	36.211	62.2	48.0	10.0	7.1	6.7	24.00	
09.05.24	4.131	176.000	130.875	0.000	45.125	172.906	129.500	0.000	43.406	62.0	47.5	10.0	7.1	6.7	24.00	
10.05.24	3.712	170.313	133.531	0.000	36.781	167.344	132.125	0.000	35.242	61.9	47.6	10.0	7.1	6.7	24.00	
11.05.24	3.535	169.438	135.375	0.000	34.063	166.469	133.906	0.000	32.570	61.9	48.1	10.0	7.1	6.7	24.00	
12.05.24	3.806	172.625	132.469	0.000	40.156	169.625	131.063	0.000	38.563	61.6	47.7	10.0	7.0	6.6	24.00	
13.05.24	3.674	170.375	133.250	0.000	37.125	167.406	131.813	0.000	35.578	61.7	47.8	10.0	7.1	6.7	24.00	
14.05.24	3.446	168.063	135.906	0.000	32.156	165.125	134.406	0.000	30.719	61.9	48.1	10.0	7.1	6.7	24.00	
15.05.24	3.588	171.125	136.531	0.000	34.594	168.063	135.031	0.000	33.063	62.6	48.9	10.0	7.1	6.7	24.00	
16.05.24	3.221	166.875	138.313	0.000	28.563	164.000	136.781	0.000	27.188	61.9	48.7	10.0	7.1	6.7	24.00	
17.05.24	3.300	168.000	138.000	0.000	30.000	165.000	136.406	0.000	28.602	62.5	49.3	10.0	7.1	6.7	24.00	
18.05.24	3.296	167.313	138.406	0.000	28.906	164.250	136.813	0.000	27.438	63.3	49.9	10.0	7.1	6.7	24.00	
Итого:	101.084	4892.813	3947.969	0.000	944.844	4804.125	3902.656	-0.000	901.477	63.2	49.5	10.0	7.0	6.6	716.49	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.05.24 24:00	11106.245	534603.63	426826.44	525045.06	421977.97	81612.73
18.04.24 24:00	11005.161	529710.81	422878.47	520240.94	418075.31	80896.24
Итого:	101.084	4892.81	3947.97	4804.13	3902.66	716.49

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 716.49 ч

Суммарное время отказа: 3.51 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 3.51
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 949,47 км³?
Q = 59,247 Гкал.