

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
20.03.24	3.680	168.688	136.031	0.000	32.656	165.438	134.375	0.000	31.047	65.7	51.2	10.0	7.5	7.1	24.00	
21.03.24	3.614	169.750	138.531	0.000	31.219	166.438	136.844	0.000	29.617	65.8	51.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
22.03.24	3.502	165.563	136.688	0.000	28.875	162.313	135.000	0.000	27.305	65.9	51.2	10.0	7.5	7.1	24.00	
23.03.24	3.576	166.625	136.031	0.000	30.594	163.406	134.406	0.000	28.992	65.6	51.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
24.03.24	4.013	173.250	133.188	0.000	40.063	169.906	131.563	0.000	38.328	65.3	50.9	10.0	7.4	7.0	24.00	
25.03.24	3.458	166.688	137.938	0.000	28.750	163.469	136.250	0.000	27.258	65.6	51.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
26.03.24	3.544	166.688	136.344	0.000	30.344	163.406	134.688	0.000	28.703	65.8	51.4	10.0	7.5	7.1	24.00	
27.03.24	3.494	166.688	136.188	0.000	30.500	163.500	134.531	0.000	28.969	65.1	51.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
28.03.24	3.786	170.438	134.688	0.000	35.750	167.156	133.063	0.000	34.117	65.3	51.0	10.0	7.5	7.1	24.00	
29.03.24	3.623	168.813	135.281	0.000	33.531	165.625	133.656	0.000	31.938	64.8	50.8	10.0	7.5	7.1	24.00	
30.03.24	3.502	166.625	136.438	0.000	30.188	163.406	134.750	0.000	28.656	65.5	51.3	10.0	7.5	7.1	24.00	
31.03.24	3.538	167.688	135.813	0.000	31.875	164.469	134.156	0.000	30.320	65.3	51.4	10.0	7.4	7.0	24.00	
01.04.24	3.441	165.813	135.594	0.000	30.219	162.625	133.906	0.000	28.711	65.4	51.5	10.0	7.3	7.0	24.00	
02.04.24	3.452	165.000	133.719	0.000	31.281	161.750	132.031	0.000	29.695	65.5	51.8	10.0	7.3	6.9	24.00	
03.04.24	3.573	165.688	133.375	0.000	32.313	162.500	131.750	0.000	30.789	65.7	51.6	10.0	7.3	6.9	24.00	
04.04.24	3.497	164.625	134.156	0.000	30.469	161.406	132.469	0.000	28.914	65.6	51.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
05.04.24	3.499	164.375	134.531	0.000	29.844	161.156	132.906	0.000	28.234	65.7	51.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
06.04.24	3.610	165.500	133.938	0.000	31.563	162.250	132.313	0.000	29.953	66.0	51.4	10.0	7.3	6.9	24.00	
07.04.24	3.475	164.438	134.563	0.000	29.875	161.250	132.906	0.000	28.359	65.6	51.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
08.04.24	3.406	163.688	134.719	0.000	28.969	160.531	133.063	0.000	27.484	65.5	51.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
09.04.24	3.432	166.500	136.594	0.000	29.906	163.250	134.875	0.000	28.375	65.8	52.0	10.0	7.3	6.9	24.00	
10.04.24	3.318	164.625	135.938	0.000	28.688	161.438	134.219	0.000	27.211	65.5	52.0	10.0	7.3	6.9	24.00	
11.04.24	3.184	162.188	135.375	0.000	26.813	159.063	133.656	0.000	25.367	65.2	51.8	10.0	7.3	6.9	24.00	
12.04.24	3.293	162.938	135.281	0.000	27.656	159.813	133.625	0.000	26.219	65.4	51.6	10.0	7.3	6.9	24.00	
13.04.24	3.323	163.125	134.969	0.000	28.156	159.969	133.281	0.000	26.664	65.7	51.9	10.0	7.3	6.9	24.00	
14.04.24	3.410	164.250	134.563	0.000	29.688	161.000	132.906	0.000	28.125	65.6	51.7	10.0	7.3	6.9	24.00	
15.04.24	3.405	163.375	135.000	0.000	28.375	160.219	133.344	0.000	26.875	65.7	51.4	10.0	7.3	6.9	24.00	
16.04.24	3.427	163.938	134.813	0.000	29.125	160.750	133.156	0.000	27.602	65.5	51.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
17.04.24	3.406	164.563	134.781	0.000	29.781	161.406	133.094	0.000	28.289	65.2	51.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
18.04.24	3.354	163.688	135.000	0.000	28.688	160.563	133.406	0.000	27.164	64.9	50.9	10.0	7.3	6.9	24.00	
Итого:	104.836	4975.813	4060.063	0.000	915.750	4879.469	4010.188	0.000	869.281	65.5	51.4	10.0	7.4	7.0	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.04.24 24:00	11005.161	529710.81	422878.47	520240.94	418075.31	80896.24
19.03.24 24:00	10900.325	524735.00	418818.41	515361.47	414065.13	80176.24
Итого:	104.836	4975.81	4060.06	4879.47	4010.19	720.00

Отчетный период: **720.00 ч**

Время работы: **720.00 ч**

Суммарное время отказа: **0.00 ч** = $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. t (Dt)}} + \frac{0.00}{\text{dt < min (Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**



V = 915, 450 м³
Q = 57, 143 Гкал