

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.10.24	3.608	194.500	164.313	0.000	30.188	190.688	162.156	0.000	28.578	65.5	53.0	10.0	6.8	6.2	24.00	
20.10.24	3.574	194.125	164.250	0.000	29.875	190.375	162.094	0.000	28.258	65.8	53.4	10.0	6.8	6.2	24.00	
21.10.24	3.398	192.375	165.313	0.000	27.063	188.563	163.094	0.000	25.500	65.6	53.4	10.0	6.8	6.2	24.00	
22.10.24	3.415	188.313	160.969	0.000	27.344	184.688	158.844	0.000	25.797	65.7	53.2	10.0	6.6	6.1	24.00	
23.10.24	3.501	193.250	163.969	0.000	29.281	189.500	161.844	0.000	27.672	65.3	53.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
24.10.24	3.566	194.000	164.531	0.000	29.469	190.250	162.313	0.000	27.922	65.7	53.3	10.0	6.8	6.2	24.00	
25.10.24	3.387	191.938	165.125	0.000	26.813	188.250	162.969	0.000	25.273	65.3	53.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
26.10.24	3.581	194.313	164.250	0.000	30.063	190.500	162.063	0.000	28.477	65.5	53.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
27.10.24	3.534	193.875	164.031	0.000	29.844	190.125	161.906	0.000	28.234	65.4	53.3	10.0	6.8	6.2	24.00	
28.10.24	3.462	193.000	164.719	0.000	28.281	189.250	162.531	0.000	26.727	65.5	53.3	10.0	6.8	6.2	24.00	
29.10.24	3.512	193.688	164.469	0.000	29.219	189.938	162.281	0.000	27.633	65.4	53.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
30.10.24	3.552	193.688	164.031	0.000	29.656	190.000	161.938	0.000	28.055	65.2	52.8	10.0	6.8	6.2	24.00	
31.10.24	3.450	192.750	164.781	0.000	27.969	189.000	162.656	0.000	26.383	64.9	52.6	10.0	6.8	6.2	24.00	
01.11.24	3.707	199.688	168.063	0.000	31.625	195.875	165.844	0.000	29.977	65.4	53.1	10.0	6.9	6.3	24.00	
02.11.24	3.437	195.750	168.531	0.000	27.219	192.063	166.375	0.000	25.688	64.9	52.7	10.0	6.9	6.3	24.00	
03.11.24	3.548	197.250	168.063	0.000	29.188	193.438	165.875	0.000	27.602	64.8	52.6	10.0	6.9	6.3	24.00	
04.11.24	3.813	201.125	166.094	0.000	35.031	197.375	164.000	0.000	33.375	64.4	52.3	10.0	6.9	6.3	24.00	
05.11.24	3.646	198.750	167.531	0.000	31.219	194.938	165.344	0.000	29.563	64.8	52.5	10.0	6.9	6.3	24.00	
06.11.24	3.488	196.438	168.625	0.000	27.813	192.688	166.469	0.000	26.227	65.1	52.8	10.0	6.9	6.3	24.00	
07.11.24	3.645	198.750	167.906	0.000	30.844	194.875	165.719	0.000	29.203	65.4	53.1	10.0	6.9	6.3	24.00	
08.11.24	3.454	195.938	167.969	0.000	27.969	192.250	165.750	0.000	26.438	64.9	52.8	10.0	6.9	6.3	24.00	
09.11.24	3.612	198.000	168.000	0.000	30.000	194.188	165.844	0.000	28.383	65.2	52.9	10.0	6.9	6.3	24.00	
10.11.24	3.713	199.938	166.813	0.000	33.125	196.125	164.625	0.000	31.477	65.0	52.9	10.0	6.9	6.3	24.00	
11.11.24	3.490	193.750	164.813	0.000	28.938	190.063	162.656	0.000	27.383	64.8	52.6	10.0	6.8	6.2	24.00	
12.11.24	3.643	197.750	166.500	0.000	31.250	194.000	164.375	0.000	29.648	64.9	52.6	10.0	6.9	6.3	24.00	
13.11.24	3.661	198.188	166.563	0.000	31.625	194.375	164.438	0.000	29.977	64.8	52.5	10.0	6.9	6.3	24.00	
14.11.24	3.472	196.375	168.656	0.000	27.719	192.688	166.500	0.000	26.195	64.6	52.3	10.0	6.9	6.3	24.00	
15.11.24	3.397	191.125	163.375	0.000	27.750	187.563	161.344	0.000	26.203	63.9	51.6	10.0	6.7	6.1	24.00	
16.11.24	3.445	196.063	168.563	0.000	27.500	192.375	166.438	0.000	25.922	64.2	52.0	10.0	6.9	6.3	24.00	
17.11.24	3.613	198.313	167.281	0.000	31.031	194.688	165.188	0.000	29.484	64.0	51.8	10.0	6.9	6.3	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>106.325</b>	<b>5863.000</b>	<b>4978.094</b>	<b>0.000</b>	<b>884.906</b>	<b>5750.688</b>	<b>4913.469</b>	<b>0.000</b>	<b>837.250</b>	<b>65.1</b>	<b>52.8</b>	<b>10.0</b>	<b>6.8</b>	<b>6.3</b>	<b>720.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.11.24 24:00	11642.751	566322.06	454239.59	556154.13	449024.63	85984.89
18.10.24 24:00	11536.426	560459.06	449261.50	550403.44	444111.16	85264.89
<b>Итого:</b>	<b>106.325</b>	<b>5863.00</b>	<b>4978.09</b>	<b>5750.69</b>	<b>4913.47</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель  
 потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
 поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 884,906 м³  
 Qтпс = 55,218 Гкал

