

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

по 17.12.24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс

Теплосчетчик МКТС: № 011609-2

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.11.24	3.502	197.063	168.188	0.000	28.875	193.375	166.063	0.000	27.305	64.1	51.9	10.0	6.9	6.3	24.00	
19.11.24	3.491	196.625	167.719	0.000	28.906	192.938	165.594	0.000	27.383	64.3	52.1	10.0	6.9	6.3	24.00	
20.11.24	3.714	198.500	165.375	0.000	33.125	194.813	163.281	0.000	31.508	64.3	52.0	10.0	6.9	6.3	24.00	
21.11.24	3.765	198.438	165.813	0.000	32.625	194.563	163.656	0.000	30.914	65.5	52.9	10.0	6.7	6.1	24.00	
22.11.24	3.566	196.875	165.313	0.000	31.563	193.313	163.250	0.000	30.023	63.5	51.5	10.0	6.5	5.9	24.00	
23.11.24	3.787	201.438	165.344	0.000	36.094	197.750	163.313	0.000	34.445	63.4	51.5	10.0	6.9	6.3	24.00	
24.11.24	3.851	201.063	165.188	0.000	35.875	197.250	163.063	0.000	34.172	64.6	52.4	10.0	6.8	6.2	24.00	
25.11.24	3.519	197.563	166.813	0.000	30.750	193.938	164.750	0.000	29.227	63.5	51.7	10.0	6.8	6.2	24.00	
26.11.24	3.521	198.063	166.688	0.000	31.375	194.438	164.656	0.000	29.813	63.0	51.2	10.0	6.9	6.3	24.00	
27.11.24	3.516	197.875	166.969	0.000	30.906	194.313	164.938	0.000	29.375	63.0	51.2	10.0	6.9	6.3	24.00	
28.11.24	3.768	197.625	167.344	0.000	30.281	193.750	165.125	0.000	28.578	66.5	53.5	10.0	6.9	6.3	24.00	
29.11.24	3.682	197.375	167.313	0.000	30.063	193.438	165.031	0.000	28.398	66.4	53.8	10.0	6.9	6.3	24.00	
30.11.24	3.641	198.750	166.438	0.000	32.313	195.000	164.344	0.000	30.695	64.0	52.0	10.0	6.9	6.3	24.00	
01.12.24	3.835	200.313	163.375	0.000	36.938	196.688	161.375	0.000	35.273	63.5	51.5	10.0	6.7	6.2	24.00	
02.12.24	3.531	195.313	165.063	0.000	30.250	191.688	162.969	0.000	28.742	63.8	51.6	10.0	6.8	6.2	24.00	
03.12.24	3.584	195.563	164.844	0.000	30.719	191.938	162.813	0.000	29.086	64.1	51.8	10.0	6.8	6.2	24.00	
04.12.24	3.638	196.875	164.313	0.000	32.563	193.250	162.313	0.000	30.984	63.5	51.3	10.0	6.8	6.2	24.00	
05.12.24	3.587	196.750	164.375	0.000	32.375	193.188	162.375	0.000	30.836	62.9	50.8	10.0	6.8	6.2	24.00	
06.12.24	3.614	197.250	164.500	0.000	32.750	193.688	162.500	0.000	31.164	62.9	50.8	10.0	6.8	6.2	24.00	
07.12.24	3.693	198.688	163.656	0.000	35.031	195.125	161.688	0.000	33.422	62.7	50.7	10.0	6.8	6.2	24.00	
08.12.24	3.761	199.750	163.000	0.000	36.750	196.250	161.063	0.000	35.172	62.5	50.5	10.0	6.7	6.1	24.00	
09.12.24	3.517	196.375	164.813	0.000	31.563	192.875	162.813	0.000	30.078	62.9	51.0	10.0	6.8	6.2	24.00	
10.12.24	3.426	193.688	164.031	0.000	29.656	190.188	162.000	0.000	28.156	63.0	51.1	10.0	6.7	6.1	24.00	
11.12.24	3.534	195.938	164.969	0.000	30.969	192.313	162.969	0.000	29.383	63.3	51.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
Итого:	87.041	4743.750	3971.438	0.000	772.313	4656.063	3921.938	0.000	734.133	63.8	51.7	10.0	6.8	6.2	576.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.24 24:00	11729.792	571065.81	458211.03	560810.19	452946.56	86560.89
17.11.24 24:00	11642.751	566322.06	454239.59	556154.13	449024.63	85984.89
Итого:	87.041	4743.75	3971.44	4656.06	3921.94	576.00

Отчетный период: 576.00 ч

Время работы: 576.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 965,394 куб.м
Q = 60,240 Гкал