

с 22.11. по 22.12

13.12.23 01:10

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
Адрес объекта: ул. Советская д.107
Теплосчетчик МКТС: № 011609-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	8.990	473.44	471.06	2.39	66.4	47.4	19.0	5.6	4.9	24.00	0.00	
23.11.23	8.862	473.50	471.13	2.35	66.1	47.3	18.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
24.11.23	7.668	474.00	471.56	2.43	61.3	45.1	16.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
25.11.23	6.699	474.56	472.06	2.50	57.0	42.8	14.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.11.23	7.061	474.44	471.94	2.48	58.2	43.3	14.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
27.11.23	6.422	477.19	474.69	2.56	55.2	41.8	13.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
28.11.23	7.585	475.38	472.94	2.44	60.3	44.3	16.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
29.11.23	7.631	475.25	472.75	2.49	60.6	44.5	16.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
30.11.23	7.043	478.25	475.75	2.49	57.6	42.8	14.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
01.12.23	7.428	479.19	476.69	2.52	59.6	44.1	15.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
02.12.23	7.676	478.94	476.44	2.46	61.0	44.9	16.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
03.12.23	8.206	477.75	475.31	2.45	63.0	45.8	17.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
04.12.23	8.639	477.88	475.50	2.36	64.7	46.6	18.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
05.12.23	8.951	477.44	475.06	2.41	66.4	47.6	18.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
06.12.23	8.801	477.69	475.25	2.40	65.5	47.0	18.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
07.12.23	9.661	477.19	474.81	2.36	68.5	48.3	20.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
08.12.23	10.630	476.56	474.25	2.37	72.6	50.2	22.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
09.12.23	10.937	476.50	474.19	2.31	73.5	50.6	23.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
10.12.23	9.924	477.19	474.75	2.40	69.7	48.8	20.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
11.12.23	8.754	477.25	474.88	2.40	65.1	46.7	18.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
Итого:	167.566	9529.56	9481.00	48.55	63.6	46.0	17.6	5.5	4.9	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	11948.555	953168.56	945691.81	78009.62
21.11.23 24:00	11780.988	943639.00	936210.81	77529.62
Итого:	167.566	9529.56	9481.00	480.00

Отчетный период: 480.00 ч
Время работы: 480.00 ч
Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min (Д/С) Gv>max(Д/С) dt<min (Д)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 259, 429 Гкал

