

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 22.01.2024 по 18.02.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.107Теплосчетчик МКТС: № 011609-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	9.516	475.44	473.06	2.38	68.7	48.7	20.0	5.6	4.9	24.00	0.00	
23.01.24	8.138	476.81	474.31	2.48	62.7	45.6	17.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
24.01.24	6.654	477.13	474.63	2.51	56.3	42.3	14.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
25.01.24	6.358	477.19	474.69	2.52	54.9	41.6	13.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.01.24	6.621	476.94	474.38	2.53	56.2	42.3	13.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
27.01.24	7.128	476.50	474.06	2.49	58.5	43.5	15.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
28.01.24	7.280	476.50	473.94	2.50	59.4	44.1	15.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
29.01.24	7.225	476.56	474.19	2.46	59.1	44.0	15.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
30.01.24	6.279	475.75	472.94	2.79	55.0	41.7	13.2	5.5	4.8	24.00	0.00	
31.01.24	6.094	474.63	472.06	2.51	54.0	41.2	12.8	5.5	4.8	24.00	0.00	
01.02.24	5.734	474.88	472.38	2.51	52.6	40.5	12.1	5.5	4.8	24.00	0.00	
02.02.24	6.178	474.88	472.38	2.46	54.3	41.3	13.0	5.5	4.8	24.00	0.00	
03.02.24	7.003	474.31	471.88	2.45	58.4	43.7	14.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
04.02.24	5.802	475.63	473.13	2.54	53.0	40.8	12.2	5.5	4.8	24.00	0.00	
05.02.24	6.489	474.56	472.13	2.44	56.0	42.4	13.7	5.5	4.8	24.00	0.00	
06.02.24	7.015	474.25	471.81	2.43	58.6	43.8	14.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
07.02.24	7.478	474.25	471.81	2.44	60.8	45.1	15.8	5.5	4.8	24.00	0.00	
08.02.24	9.112	473.00	470.69	2.31	67.2	47.9	19.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
09.02.24	9.554	472.94	470.63	2.25	69.4	49.2	20.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
10.02.24	10.230	472.50	470.25	2.29	71.9	50.2	21.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
11.02.24	8.863	473.31	470.94	2.40	66.4	47.7	18.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
12.02.24	6.862	474.50	472.06	2.46	57.7	43.2	14.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
13.02.24	7.283	474.50	472.06	2.42	58.6	43.2	15.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
14.02.24	8.809	473.88	471.50	2.35	64.6	46.0	18.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
15.02.24	9.478	473.44	471.06	2.35	67.7	47.7	20.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
16.02.24	8.762	473.63	471.31	2.34	65.2	46.7	18.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
17.02.24	7.775	474.00	471.56	2.45	61.2	44.8	16.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
18.02.24	6.676	474.44	471.94	2.45	56.5	42.4	14.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>210.396</b>	<b>13296.31</b>	<b>13227.75</b>	<b>68.52</b>	<b>60.2</b>	<b>44.3</b>	<b>15.8</b>	<b>5.5</b>	<b>4.9</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	12499.223	985849.69	978202.38	79664.30
21.01.24 24:00	12288.827	972553.38	964974.63	78992.30
<b>Итого:</b>	<b>210.396</b>	<b>13296.31</b>	<b>13227.75</b>	<b>672.00</b>

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 672.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не)  $Gv < \min(DG)$   $Gv > \max(DG)$   $dt < \min(Dt)$ Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36