

Организация ООО "Управляю ЮГ Подмосковье" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Советская д.114Б Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363770  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спол.: 0,06 - 60,0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годобр.: 0,06 - 60,0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гр : 10 л/Клмг

Присуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

*с 88 Н по 88.12*

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	кка	p1	p2	Нараб.	Работы	Классифр.
Год							град	град	град	кВт	атм	атм	Тн	Тр	юлибок
12.11.23	2.182	221.71	226.9844	222.79	226.8535	-1.08	72.5	62.7	9.8	0.0	6.2	4.5	0.00	24.00	
12.11.23	2.256	226.87	232.5117	227.96	232.3262	-1.10	74.4	64.5	9.9	0.0	6.3	4.5	0.00	24.00	
12.11.23	2.237	233.91	239.8555	235.04	239.7012	-1.13	75.2	65.6	9.5	0.0	6.4	4.5	0.00	24.00	
12.11.23	2.183	237.23	243.1855	238.37	243.0801	-1.14	74.7	65.5	9.2	0.0	6.4	4.4	0.00	24.00	
12.11.23	2.195	236.63	242.6387	237.71	242.4688	-1.09	75.2	66.0	9.2	0.0	6.4	4.5	0.00	24.00	
12.11.23	1.950	214.14	219.1914	215.14	219.0996	-1.00	72.1	63.0	9.1	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
12.11.23	1.844	195.20	199.4336	196.13	199.3770	-0.93	69.1	59.7	9.4	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
12.11.23	1.865	195.69	199.9609	196.62	199.8770	-0.92	69.2	59.7	9.5	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
12.11.23	1.820	197.13	201.3574	197.93	201.1836	-0.79	68.6	59.4	9.2	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
01.12.23	1.856	196.33	200.5410	197.25	200.4727	-0.93	68.6	59.2	9.4	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
02.12.23	1.874	194.08	198.2734	195.02	198.2109	-0.94	68.9	59.2	9.6	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
03.12.23	1.874	188.22	192.2969	189.14	192.2012	-0.92	68.9	58.9	9.9	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00	
04.12.23	1.908	186.56	190.6484	187.47	190.5176	-0.90	69.4	59.2	10.2	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00	
05.12.23	1.923	188.62	192.7402	189.58	192.6680	-0.96	69.3	59.1	10.2	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
06.12.23	1.942	190.08	194.1563	191.04	194.0840	-0.96	68.6	58.4	10.2	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
07.12.23	2.048	187.69	191.8926	188.62	191.7051	-0.93	70.2	59.3	10.9	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
08.12.23	2.225	192.43	197.0859	193.36	196.7656	-0.93	73.2	61.7	11.5	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
09.12.23	2.200	188.87	193.3477	189.79	193.0313	-0.92	72.4	60.7	11.6	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
10.12.23	1.966	184.19	188.0644	185.05	187.9023	-0.86	68.0	57.3	10.7	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
11.12.23	1.951	186.90	190.7930	187.77	190.6250	-0.87	67.6	57.1	10.4	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	

Итого | 40.302|4042.47| 4134.9609|4061.77| 4132.1504| -19.29| 71.0| 61.0| 9.9| 0.0| 5.9| 4.5| 0.00|480.00|0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата Врека	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23 24:00	318.707	32847.82	33046.73	33584.88	33610.36	8254.27
22.11.23 00:00	278.406	28805.35	28984.97	29449.91	29478.21	7774.27
Итого	40.302	4042.47	4061.77	4134.96	4132.15	480.00

Отчетный период \_\_\_\_\_480.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_480.00\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.000\_ час. Период фрикц.отказа (E) \_\_\_\_\_0.000\_ час.  
 Период G<41 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_ час. Период G<min (B) \_\_\_\_\_0.000\_ час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 82, 464 / мкм*

