

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмоскovie"   
 Адрес: ул. Советская д.114 (ГВС)   
 Лид. теллосчетчика КМ-5-4   
 Дата последующей поверки теллосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_   
 Телефон \_\_\_\_\_   
 Номер теллосчетчика 372081

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм   
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм   
 Гп : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теллопотребления   
 с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2		t1	t2	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
						разбор	разбор			t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	атм	
19.05.24	1.894	156.89	159.8477	139.07	141.2344	17.82	64.2	57.7	6.5	9.0	9.0	5.7	0.00	24.00			
20.05.24	1.618	152.48	155.3809	139.73	141.9199	12.74	64.5	58.0	6.5	9.0	9.0	6.3	0.00	24.00			
21.05.24	1.645	153.50	156.3945	139.71	141.8867	13.79	64.1	57.8	6.3	9.0	9.0	6.8	0.00	24.00			
22.05.24	1.653	153.04	155.9941	139.80	142.0293	13.24	65.1	58.7	6.5	9.0	9.0	7.0	0.00	24.00			
23.05.24	1.456	146.29	149.0332	135.49	137.5938	10.80	64.1	57.8	6.3	9.0	9.0	6.4	0.76	23.24	U		
24.05.24	1.585	152.62	155.4219	139.57	141.6777	13.05	63.2	57.0	6.2	9.0	9.0	4.8	0.00	24.00			
25.05.24	1.574	152.56	155.3711	139.61	141.7402	12.96	63.4	57.2	6.2	9.0	9.0	4.8	0.00	24.00			
26.05.24	1.652	153.19	156.0566	139.20	141.3691	13.98	64.0	57.8	6.3	9.0	9.0	5.3	0.00	24.00			
27.05.24	1.565	152.70	155.5078	139.53	141.6758	13.17	63.4	57.4	6.0	9.0	9.0	5.6	0.00	24.00			
28.05.24	1.564	152.63	155.4668	139.60	141.7637	13.03	63.7	57.7	6.0	9.0	9.0	5.6	0.00	24.00			
29.05.24	1.584	153.10	155.9297	139.60	141.7754	13.50	63.5	57.6	5.9	9.0	9.0	2.4	0.00	24.00			
30.05.24	1.499	146.81	149.5918	134.76	136.9238	12.05	64.4	58.3	6.0	9.0	9.0	1.6	0.87	23.13	U		
31.05.24	1.517	151.75	154.5801	139.52	141.7383	12.23	63.9	58.0	5.9	9.0	9.0	1.3	0.00	24.00			
01.06.24	1.601	151.96	154.8066	138.35	140.5410	13.62	63.9	57.9	6.0	9.0	9.0	1.0	0.00	24.00			
02.06.24	1.596	150.03	152.8203	135.98	138.1230	14.05	63.8	57.9	5.9	9.0	9.0	1.5	0.32	23.68	U		
03.06.24	1.767	154.21	157.0938	137.38	139.5508	16.83	64.0	58.0	6.0	9.0	9.0	1.9	0.00	24.00			
04.06.24	0.414	39.42	40.1016	30.86	31.3574	8.56	60.6	58.5	2.0	9.0	9.0	2.3	10.83	13.17	ED		
05.06.24	0.028	3.99	4.0000	-1.66	-1.6738	5.65	29.8	30.0	-0.2	9.0	9.0	1.9	18.31	5.69	ED		
06.06.24	0.000	6.29	6.3184	-2.64	-2.6582	8.94	27.3	31.1	-3.8	9.0	9.0	1.4	24.00	0.00	ED		
07.06.24	0.000	3.74	3.7520	-1.74	-1.7500	5.48	24.9	29.0	-4.2	9.0	9.0	1.3	24.00	0.00	ED		
08.06.24	0.000	6.12	6.1367	-1.93	-1.9355	8.05	24.2	28.6	-4.4	9.0	9.0	1.0	24.00	0.00	ED		
09.06.24	0.000	3.49	3.5059	-1.40	-1.4004	4.89	22.7	26.7	-3.9	9.0	9.0	0.8	23.98	0.02	ED		
10.06.24	0.001	2.85	2.8535	-1.25	-1.2559	4.10	22.3	25.4	-3.1	9.0	9.0	1.4	23.20	0.80	ED		
11.06.24	0.009	1.73	1.7363	-0.99	-0.9980	2.73	23.2	25.7	-2.5	9.0	9.0	1.5	16.30	7.70	ED		
12.06.24	0.022	1.41	1.4102	-0.02	-0.0195	1.43	24.2	18.0	6.2	9.0	9.0	1.2	2.94	21.06	ED		
13.06.24	0.021	1.80	1.8066	-0.07	-0.0664	1.87	21.7	19.6	2.2	9.0	9.0	1.4	4.75	19.25	ED		
14.06.24	0.034	2.62	2.6230	-0.38	-0.3770	2.99	20.5	19.1	1.4	9.0	9.0	1.5	1.22	22.78	ED		
15.06.24	0.024	1.75	1.7578	-0.18	-0.1855	1.94	21.0	19.0	1.9	9.0	9.0	1.5	0.68	23.32	ED		
16.06.24	0.024	1.77	1.7656	-0.27	-0.2715	2.04	20.5	19.3	1.2	9.0	9.0	1.5	0.82	23.18	ED		

К. 21   
 Рас. С. 04.06.2024

-0.52   
 -0.87   
 -0.75

17.06.24	0.005	1.38	1.3887	-0.29	-0.2852	1.67	19.9	19.5	0.4	9.0	9.0	1.4	19.53	4.47	D
18.06.24	1.207	53.29	54.3691	39.25	39.8418	14.04	66.2	55.9	10.3	9.0	9.0	2.1	7.00	17.00	D
Итого	27.559	2565.40	2612.8223	2274.19	2309.8652	291.21	63.3	57.9	5.4	9.0	9.0	2.9	203.51	540.49	203.51


Локальная интеграция КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.06.24	24:00	282.433	23695.09	21315.93	24158.95	21660.26	3866.12
19.05.24	00:00	254.874	21129.69	19041.74	21546.13	19350.39	3325.63
Итого		27.559	2565.40	2274.19	2612.82	2309.87	540.49

Плечный период \_\_\_\_\_ 744.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 540.49 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 1.950 час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 21.086 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 180.476 час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель организации \_\_\_\_\_



*Handwritten calculations:*  
 T<sub>н</sub> = 18 x 24 = 408 ч.  
 Tr = 405,85 ч.  
 V = 302,95 / 405,85 x 408 ч.  
 = 304,555 ч

*Handwritten calculations:*  
 V = 304,555 ч  
 D<sub>тр</sub> = 19,0047 ч