

Адрес Ул. Советская д.114 Номер д/л учета _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 357038

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 ГП : 10 _____ л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C					Давление		Нераб. время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	txv	p1 атм	p2 атм	Тн	Тр		
18.12.24	3.888	222.60	227.3789	224.09	226.9023	-1.49	68.6	51.1	17.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00		
19.12.24	5.559	468.11	478.8281	471.52	479.2109	-3.41	70.9	59.1	11.9	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00		
20.12.24	4.266	295.04	301.5820	297.00	301.3008	-1.96	69.7	55.2	14.5	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00		
21.12.24	2.869	115.74	118.1836	116.41	117.4688	-0.67	68.0	43.2	24.8	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00		
22.12.24	3.327	154.22	157.4844	155.09	156.7031	-0.86	68.1	46.6	21.6	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00		
23.12.24	3.537	174.76	178.4805	175.76	177.6836	-1.00	68.2	48.0	20.2	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00		
24.12.24	3.190	145.36	148.4180	146.16	147.6328	-0.80	68.0	46.1	21.9	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00		
25.12.24	3.029	128.93	131.6719	129.66	130.8984	-0.73	68.2	44.7	23.5	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
26.12.24	3.312	155.73	159.0195	156.57	158.2070	-0.84	67.9	46.6	21.3	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
27.12.24	3.186	141.48	144.5195	142.27	143.6953	-0.77	68.4	45.9	22.5	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
28.12.24	3.115	136.12	139.0313	136.89	138.2461	-0.79	68.3	45.4	22.9	0.0	6.1	4.9	0.00	24.00		
29.12.24	3.212	145.85	148.9336	146.44	147.9297	-0.59	68.2	45.7	22.9	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
30.12.24	3.139	136.89	139.8203	137.43	138.8164	-0.54	68.6	45.7	22.9	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
31.12.24	3.080	131.51	134.3281	132.01	133.3125	-0.50	68.7	45.2	23.4	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
01.01.25	3.354	157.04	160.3868	157.72	159.3819	-0.68	68.3	47.0	21.4	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
02.01.25	3.054	135.03	137.9066	135.56	136.9179	-0.53	68.2	45.6	22.6	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00		
03.01.25	2.802	111.70	114.0887	112.21	113.2251	-0.51	68.4	43.3	25.1	0.0	6.1	4.9	0.00	24.00		
04.01.25	3.806	208.89	213.3849	209.91	212.4488	-1.02	68.7	50.5	18.2	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00		
05.01.25	3.700	196.63	200.8293	197.55	199.8617	-0.92	68.4	49.6	18.8	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00		
06.01.25	4.059	243.96	249.1592	245.21	248.3086	-1.25	68.3	51.6	16.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
07.01.25	3.928	218.89	222.8096	219.17	221.8407	-1.06	68.7	50.7	18.0	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00		
08.01.25	3.912	122.81	125.5242	123.36	124.5555	-0.47	68.5	44.8	23.7	0.0	6.1	4.9	0.00	24.00		
09.01.25	2.707	106.35	108.6100	106.87	107.8140	-0.52	68.3	42.8	25.5	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00		
10.01.25	3.137	139.86	142.8383	140.41	141.8250	-0.55	68.3	45.9	22.4	0.0	6.0	4.8	0.00	24.00		
11.01.25	2.570	98.63	100.7292	99.11	99.9589	-0.48	68.3	42.2	26.1	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00		
12.01.25	2.972	124.92	127.6161	125.53	126.7480	-0.60	68.7	44.9	23.8	0.0	6.0	4.8	0.00	24.00		
13.01.25	3.614	185.14	189.0927	185.97	188.0859	-0.83	68.4	48.9	19.5	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00		
14.01.25	3.775	215.63	220.1067	216.70	219.2637	-1.07	67.3	49.8	17.5	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
15.01.25	3.696	209.89	214.2395	210.90	213.3809	-1.01	67.3	49.7	17.6	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00		
16.01.25	3.304	158.16	161.4341	158.83	160.4675	-0.67	67.2	46.3	20.9	0.0	6.1	4.9	0.00	24.00		
17.01.25	3.122	135.19	138.0852	135.71	137.0476	-0.51	68.5	45.4	23.1	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00		
Итого	105.221	5320.38	5434.5264	5348.00	5409.1396	-27.63	68.5	48.8	19.8	0.0	6.0	4.9	0.00	744.00	0.00	

Казания Интеграторов КИ-5

0.944

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25 24:00	56.513	2768.03	2780.71	2826.85	2811.13	408.00
01.01.25 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24 24:00	647.900	35306.88	35513.50	36092.95	35968.25	4923.69
18.12.24 00:00	599.192	32754.53	32946.21	33485.27	33370.24	4587.69
Итого	105.221	5320.38	5348.00	5434.53	5409.14	744.00

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм.работы _____ 744.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

