

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.114 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372081
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

| Дата | Q | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 | P2 | Нераб. | Работы | Классиф |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------|------|------|-------|-----|--------|-----|--------|--------|---------|
| Гкал | | | | разбор | | | атм | атм | Tн | Tr | ошибок | | | | |
| 23.12.23 | 1.761 | 148.75 | 151.6211 | 133.87 | 136.0039 | 14.88 | 65.1 | 58.3 | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 2.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.12.23 | 1.771 | 149.46 | 152.2539 | 133.25 | 135.3242 | 16.21 | 64.1 | 57.6 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 2.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.12.23 | 1.777 | 150.42 | 153.2188 | 134.34 | 136.4219 | 16.07 | 63.8 | 57.3 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 2.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.12.23 | 1.817 | 151.08 | 153.8555 | 134.27 | 136.3164 | 16.80 | 63.4 | 56.8 | 6.6 | 9.0 | 9.0 | 2.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.12.23 | 1.786 | 150.58 | 153.3438 | 134.60 | 136.6289 | 15.98 | 63.3 | 56.6 | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 2.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.12.23 | 1.725 | 149.45 | 152.1758 | 134.56 | 136.5820 | 14.89 | 63.1 | 56.4 | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.12.23 | 1.763 | 150.96 | 153.6367 | 134.47 | 136.4414 | 16.49 | 62.1 | 55.6 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 1.8 | 0.02 | 23.98 | |
| 30.12.23 | 1.875 | 152.79 | 155.4883 | 133.94 | 135.9102 | 18.85 | 62.1 | 55.7 | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 1.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.12.23 | 2.089 | 156.42 | 159.1367 | 133.04 | 134.9766 | 23.38 | 61.6 | 55.2 | 6.3 | 9.0 | 9.0 | 1.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.01.24 | 1.650 | 147.69 | 150.4735 | 135.69 | 137.7763 | 12.00 | 64.2 | 57.1 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.01.24 | 1.959 | 149.51 | 152.6794 | 135.07 | 137.3815 | 14.44 | 68.4 | 60.4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.01.24 | 2.100 | 147.72 | 151.3776 | 134.87 | 137.5345 | 12.85 | 74.4 | 65.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 1.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.01.24 | 2.038 | 146.35 | 150.0177 | 134.65 | 137.3487 | 11.70 | 74.9 | 65.6 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 1.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.01.24 | 2.122 | 147.85 | 151.5153 | 134.62 | 137.2844 | 13.23 | 74.4 | 65.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 1.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.01.24 | 2.074 | 150.09 | 153.4193 | 134.25 | 136.6658 | 15.84 | 70.0 | 61.9 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 1.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.01.24 | 2.121 | 148.63 | 152.1736 | 134.83 | 137.3954 | 13.80 | 72.9 | 63.8 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 1.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.01.24 | 2.268 | 149.98 | 153.6862 | 134.30 | 136.9556 | 15.68 | 74.3 | 65.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 1.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.01.24 | 1.876 | 150.81 | 153.6963 | 134.70 | 136.8110 | 16.11 | 64.8 | 57.6 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.01.24 | 1.916 | 151.44 | 154.2678 | 134.13 | 136.1770 | 17.31 | 63.9 | 56.9 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 1.6 | 0.04 | 23.96 | |
| 11.01.24 | 1.852 | 150.14 | 152.9825 | 134.61 | 136.6895 | 15.53 | 64.4 | 57.2 | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 1.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.01.24 | 1.928 | 148.58 | 151.6858 | 134.70 | 136.9611 | 13.88 | 67.9 | 59.7 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 1.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.01.24 | 2.295 | 149.13 | 152.9540 | 134.40 | 137.1260 | 14.74 | 75.7 | 66.1 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 1.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.01.24 | 2.119 | 150.90 | 154.2799 | 133.95 | 136.3932 | 16.95 | 70.3 | 62.4 | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 1.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.01.24 | 1.856 | 150.27 | 153.1411 | 134.44 | 136.5454 | 15.83 | 64.7 | 57.6 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 1.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.01.24 | 1.782 | 148.93 | 151.7925 | 135.15 | 137.2534 | 13.79 | 64.8 | 57.5 | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 1.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.01.24 | 1.957 | 150.79 | 153.7751 | 134.42 | 136.5764 | 16.37 | 65.9 | 58.4 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 1.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.01.24 | 1.907 | 149.62 | 152.6633 | 134.62 | 136.8484 | 15.00 | 66.9 | 59.4 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 1.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.01.24 | 1.783 | 148.72 | 151.6282 | 134.93 | 137.0818 | 13.79 | 65.5 | 58.2 | 7.3 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.01.24 | 1.748 | 148.08 | 150.9636 | 134.76 | 136.9067 | 13.31 | 65.4 | 58.1 | 7.3 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.01.24 | 2.005 | 151.23 | 154.2629 | 134.17 | 136.3596 | 17.06 | 66.4 | 58.9 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 1.9 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 57.721 | 4496.36 | 4588.1660 | 4033.60 | 4100.6768 | 462.76 | 66.9 | 59.4 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 1.7 | 0.06 | 719.94 | 0.06 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 21.01.24 | 24:00 | 41.356 | 3136.45 | 2827.25 | 3203.44 | 2876.07 | 503.96 |
| 01.01.24 | 00:00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.12.23 | 24:00 | 612.996 | 54846.83 | 49495.78 | 55897.09 | 50295.81 | 8428.47 |
| 23.12.23 | 00:00 | 596.631 | 53486.92 | 48289.43 | 54512.36 | 49071.20 | 8212.49 |
| Итого | | 57.721 | 4496.36 | 4033.60 | 4588.17 | 4100.68 | 719.94 |

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.94 час.
 Период отключения питания (U) 0.058 час. Период функц. отказа (E) 0.003 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

