

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.114 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372081
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2		Температура, °С				Давление		Время, час	Нераб. Работы	Классиф
						разбор		t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2			
19.04.24	1.880	153.82	156.8965	138.03	140.3213	15.79	66.4	59.5	6.9	9.0	9.0	1.8	0.00	24.00		
20.04.24	1.764	152.93	155.9883	139.24	141.5527	13.69	66.3	59.4	6.9	9.0	9.0	1.9	0.00	24.00		
21.04.24	1.910	154.22	157.3301	137.90	140.1963	16.32	66.5	59.6	6.9	9.0	9.0	2.0	0.00	24.00		
22.04.24	1.848	153.84	156.9316	138.57	140.8848	15.27	66.5	59.7	6.9	9.0	9.0	2.0	0.00	24.00		
23.04.24	1.777	152.60	155.6719	138.60	140.9121	14.00	66.5	59.6	6.9	9.0	9.0	2.0	0.00	24.00		
24.04.24	1.786	152.74	155.8359	138.70	141.0273	14.04	66.7	59.8	6.9	9.0	9.0	1.9	0.00	24.00		
25.04.24	1.683	151.74	154.7461	138.71	140.9951	13.04	65.9	59.2	6.7	9.0	9.0	1.9	0.00	24.00		
26.04.24	1.648	152.95	155.8359	139.50	141.7080	13.44	64.2	57.9	6.3	9.0	9.0	1.6	0.00	24.00		
27.04.24	1.692	152.53	155.4180	138.45	140.6396	14.08	64.3	57.9	6.5	9.0	9.0	1.5	0.00	24.00		
28.04.24	0.879	76.73	78.0801	65.99	66.9766	10.73	62.0	55.8	6.2	9.0	9.0	4.0	8.41	15.59	ED	
29.04.24	1.760	148.44	151.1211	131.81	133.7383	16.63	62.7	56.0	6.7	9.0	9.0	11.7	1.02	22.98	D	
30.04.24	1.618	153.40	156.2910	140.49	142.6543	12.91	64.3	57.8	6.5	9.0	9.0	12.1	0.00	24.00		
01.05.24	1.878	156.29	159.2520	138.42	140.5586	17.87	64.4	57.9	6.5	9.0	9.0	11.9	0.00	24.00		
02.05.24	1.820	154.17	157.1484	138.02	140.1855	16.15	65.1	58.4	6.7	9.0	9.0	11.9	0.00	24.00		
03.05.24	1.648	132.19	134.7285	116.67	118.4746	15.52	64.8	57.8	7.0	9.0	9.0	11.8	0.87	23.13	E	
04.05.24	1.881	153.66	156.6113	136.72	138.8496	16.94	64.9	58.1	6.9	9.0	9.0	10.6	0.00	24.00		
05.05.24	1.762	153.55	156.4199	138.14	140.2363	15.41	63.9	57.3	6.7	9.0	9.0	10.3	0.00	24.00		
06.05.24	1.690	152.36	155.2090	138.68	140.7949	13.67	64.0	57.2	6.8	9.0	9.0	9.2	0.00	24.00		
07.05.24	1.843	154.48	157.4160	138.48	140.6250	16.00	64.4	57.5	6.9	9.0	9.0	7.4	0.00	24.00		
08.05.24	1.767	153.58	156.3887	138.65	140.7031	14.93	63.1	56.3	6.8	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00		
09.05.24	1.857	154.86	157.6934	138.60	140.6621	16.25	63.2	56.3	6.9	9.0	9.0	4.1	0.00	24.00		
10.05.24	1.798	153.90	156.7168	138.63	140.7051	15.26	63.3	56.4	6.9	9.0	9.0	3.0	0.00	24.00		
11.05.24	1.752	153.55	156.3457	138.70	140.7617	14.86	63.0	56.3	6.7	9.0	9.0	3.6	0.00	24.00		
12.05.24	1.995	157.33	160.1738	137.47	139.5117	19.86	62.8	56.2	6.6	9.0	9.0	3.7	0.00	24.00		
13.05.24	1.816	154.78	157.5645	138.53	140.5703	16.25	62.8	56.1	6.7	9.0	9.0	4.5	0.00	24.00		
14.05.24	1.769	153.75	156.5820	138.95	141.0449	14.79	63.4	56.6	6.8	9.0	9.0	3.5	0.00	24.00		
15.05.24	1.705	153.13	155.9688	139.31	141.4297	13.82	63.6	56.9	6.7	9.0	9.0	3.9	0.00	24.00		
16.05.24	1.672	153.03	155.8379	139.47	141.5703	13.55	63.3	56.7	6.6	9.0	9.0	4.1	0.00	24.00		
17.05.24	1.682	153.31	156.1738	139.63	141.7695	13.68	63.9	57.3	6.6	9.0	9.0	4.6	0.00	24.00		
18.05.24	1.692	153.11	156.0215	139.54	141.7109	13.57	64.5	57.9	6.7	9.0	9.0	4.8	0.00	24.00		
Итого	52.271	4506.94	4592.3984	4058.60	4121.7705	448.33	64.4	57.7	6.7	9.0	9.0	5.4	10.30	709.70	10.30	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	254.874	21129.69	19041.74	21546.13	19350.39	3325.63
19.04.24	00:00	202.603	16622.75	14983.14	16953.73	15228.62	2615.93
Итого		52.271	4506.94	4058.60	4592.40	4121.77	709.70

$V = 470,63 \text{ м}^3$
 $Q = 29,793 \text{ Гкал}$

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 709.70 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 9.282 час.
 Период t2-t1 < min (D) 1.022 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.
 Представитель абонента ЮГ Подмосковья Представитель теплоснабжающей организации _____
