

Организация Управляющая компания  
Адрес Современная 114

Номер договора  
Телефон

*abc*

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30  
Дата последней поверки теплосчетчика

Номер теплосчетчика 372081

Спод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= мм  
Гобр.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= мм  
Гп : 10 л/кмп

Послужная ведомость учета параметров теплораспределения  
с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор		Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Tн	Тр		
18.01.25	1.970	180.86	184.3813	163.66	166.3235	17.20	65.3	59.2	6.1	9.0	9.0	6.7	0.00	24.00	
19.01.25	2.046	182.10	185.6082	163.35	165.9827	18.75	65.0	58.9	6.1	9.0	9.0	6.6	0.00	24.00	
20.01.25	1.836	178.80	182.2705	164.13	166.7915	14.67	65.2	59.1	6.1	9.0	9.0	6.6	0.00	24.00	
21.01.25	1.831	179.62	183.0269	164.15	166.7571	15.48	64.4	58.5	5.9	9.0	9.0	6.6	0.00	24.00	
22.01.25	1.844	179.72	183.1143	164.13	166.7219	15.59	64.3	58.3	5.9	9.0	9.0	6.7	0.00	24.00	
23.01.25	1.895	180.42	183.8860	164.32	166.9607	16.10	64.9	58.9	6.0	9.0	9.0	6.7	0.00	24.00	
24.01.25	1.860	179.49	182.9712	164.21	166.8728	15.28	65.2	59.1	6.1	9.0	9.0	6.7	0.00	24.00	
25.01.25	1.933	180.75	184.2715	164.06	166.7378	16.69	65.4	59.4	6.0	9.0	9.0	6.7	0.00	24.00	
26.01.25	2.023	182.12	185.6675	163.57	166.2441	18.55	65.4	59.4	5.9	9.0	9.0	6.9	0.00	24.00	
27.01.25	1.855	179.54	183.0825	164.54	167.2607	15.00	65.8	59.8	6.1	9.0	9.0	7.1	0.00	24.00	
28.01.25	1.777	170.41	173.6050	154.85	157.2769	15.56	64.0	58.1	5.9	9.0	9.0	7.2	0.00	24.00	
29.01.25	1.789	169.13	172.2231	152.89	155.2271	16.24	63.2	57.3	5.9	9.0	9.0	7.2	0.00	24.00	
30.01.25	1.744	175.95	179.3877	162.61	165.2646	13.35	65.4	59.4	6.1	9.0	9.0	7.0	0.00	24.00	
31.01.25	1.881	180.68	184.2559	165.14	167.8853	15.54	65.9	59.9	6.0	9.0	9.0	6.8	0.00	24.00	
01.02.25	1.861	177.26	180.7700	162.03	164.7134	15.23	65.9	59.8	6.1	9.0	9.0	6.9	0.00	24.00	
02.02.25	2.001	178.66	182.1484	160.35	162.9722	18.31	65.4	59.4	6.0	9.0	9.0	6.8	0.00	24.00	
03.02.25	1.757	175.35	178.7710	161.63	164.2627	13.73	65.4	59.3	6.1	9.0	9.0	7.0	0.00	24.00	
04.02.25	1.833	167.45	170.7061	151.91	154.3643	15.54	65.3	59.0	6.3	9.0	9.0	7.1	0.00	24.00	
05.02.25	1.802	172.32	175.6729	157.94	160.4902	14.38	65.3	59.0	6.3	9.0	9.0	7.4	0.00	24.00	
06.02.25	1.834	177.00	180.4194	161.66	164.2764	15.34	65.0	59.0	6.0	9.0	9.0	7.4	0.00	24.00	
07.02.25	1.720	176.26	179.4990	161.89	164.3828	14.37	63.3	57.5	5.8	9.0	9.0	7.3	0.00	24.00	
08.02.25	1.871	177.93	181.2563	161.15	163.6704	16.78	63.9	58.0	5.9	9.0	9.0	7.7	0.00	24.00	
09.02.25	1.942	174.96	178.2778	157.23	159.7109	17.73	64.4	58.3	6.1	9.0	9.0	7.7	0.00	24.00	
10.02.25	1.826	177.41	180.7295	161.54	164.0767	15.87	63.9	58.1	5.9	9.0	9.0	7.6	0.00	24.00	
11.02.25	1.914	178.64	181.9624	161.16	163.6646	17.48	63.8	57.9	5.9	9.0	9.0	7.3	0.02	23.98	
12.02.25	1.853	176.94	180.1992	160.35	162.8179	16.59	63.4	57.5	5.9	9.0	9.0	6.3	0.10	23.90	
13.02.25	1.896	176.19	179.6890	161.09	163.7490	15.10	66.0	59.7	6.4	9.0	9.0	5.8	0.00	24.00	

14.02.25	1.926	176.18	179.6831	160.35	163.0054	15.83	66.1	59.7	6.3	9.0	9.0	6.4	0.00	24.00
15.02.25	1.850	175.94	179.3623	161.07	163.6836	14.87	65.3	59.1	6.2	9.0	9.0	6.1	0.00	24.00
16.02.25	2.111	180.63	184.1387	161.02	163.6265	19.61	65.2	59.0	6.2	9.0	9.0	6.0	0.00	24.00
17.02.25	1.967	178.10	181.6475	161.63	164.3086	16.48	66.1	59.8	6.3	9.0	9.0	5.8	0.00	24.00
Итого	58.250	5496.84	5602.6841	4999.59	5080.0820	497.25	64.9	58.9	6.1	9.0	9.0	6.8	0.13	743.87



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.02.25	24:00	89.296	8549.41	7790.60	8713.29	7915.65	1151.87
18.01.25	00:00	31.047	3052.57	2791.02	3110.61	2835.57	408.00
Итого		58.250	5496.84	4999.59	5602.68	5080.08	743.87

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 743.87 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.126 час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*V = 522,691143*  
*Q = 32,61671417*