

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.114 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 357038
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал					разбор					атм	атм	Тн	Тр	ошибок
23.12.23	3.129	149.00	151.9727	149.32	150.7695	-0.32	66.1	45.1	21.0	0.0	6.3	5.2	0.00	24.00	
24.12.23	3.280	162.82	166.1094	163.22	164.8867	-0.40	66.4	46.2	20.1	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	
25.12.23	3.380	174.42	177.9375	174.89	176.7305	-0.46	66.2	46.9	19.4	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	
26.12.23	3.492	205.26	209.2188	205.89	208.1289	-0.63	64.8	47.7	17.0	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	
27.12.23	3.600	212.05	216.1875	212.73	215.0664	-0.68	65.0	48.1	17.0	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
28.12.23	3.742	227.49	231.9648	228.21	230.8008	-0.72	65.4	49.0	16.4	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
29.12.23	3.871	265.39	270.4922	266.51	269.6797	-1.13	64.6	50.0	14.6	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
30.12.23	2.933	149.92	152.7344	150.55	151.9648	-0.63	63.8	44.3	19.6	0.0	6.2	5.2	0.01	23.99	
31.12.23	3.003	155.45	158.3477	156.23	157.6914	-0.78	63.5	44.2	19.3	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	
01.01.24	4.610	396.88	404.8246	399.65	405.2434	-2.77	66.1	54.5	11.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
02.01.24	5.329	471.54	481.7561	474.91	482.2753	-3.37	68.9	57.6	11.3	0.0	6.1	5.5	0.00	24.00	
03.01.24	6.796	474.09	487.5571	477.45	486.8542	-3.37	79.7	65.4	14.3	0.0	6.2	5.5	0.00	24.00	
04.01.24	7.331	474.06	488.7944	477.42	487.5908	-3.35	83.7	68.2	15.4	0.0	6.2	5.5	0.00	24.00	
05.01.24	7.238	476.01	490.4286	479.40	489.3702	-3.39	82.6	67.4	15.2	0.0	6.2	5.5	0.00	24.00	
06.01.24	6.987	472.66	486.5918	476.09	485.7715	-3.43	81.3	66.5	14.8	0.0	6.2	5.4	0.00	24.00	
07.01.24	6.430	473.78	486.2922	477.26	486.0332	-3.48	76.5	63.0	13.6	0.0	6.1	5.4	0.00	24.00	
08.01.24	7.238	473.87	488.1890	477.19	487.0608	-3.32	82.4	67.2	15.2	0.0	6.2	5.4	0.00	24.00	
09.01.24	6.248	478.70	491.1697	480.35	489.1609	-1.65	75.9	62.8	13.0	0.0	6.1	5.4	0.00	24.00	
10.01.24	4.759	383.45	391.3008	384.50	389.8706	-1.05	66.8	54.4	12.4	0.0	6.0	5.4	0.02	23.98	
11.01.24	4.521	380.14	387.8394	381.30	386.6572	-1.16	66.5	54.6	11.9	0.0	6.0	5.2	-0.00	24.00	
12.01.24	5.431	448.47	458.4443	450.81	457.8521	-2.34	69.8	57.7	12.1	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00	
13.01.24	6.672	488.52	501.8438	491.12	500.4927	-2.60	77.9	64.2	13.6	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
14.01.24	7.274	492.21	507.3447	494.39	504.9912	-2.18	83.2	68.5	14.7	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
15.01.24	4.889	390.71	399.1807	392.09	397.9565	-1.38	68.9	56.4	12.5	0.0	6.0	5.2	0.00	24.00	
16.01.24	3.648	208.06	212.1211	208.78	211.0371	-0.72	65.1	47.5	17.5	0.0	6.1	5.1	0.00	24.00	
17.01.24	4.299	287.04	293.0439	288.06	291.8516	-1.02	67.6	52.6	15.0	0.0	6.1	5.1	0.00	24.00	
18.01.24	5.729	454.10	464.9375	456.05	463.6787	-1.95	72.5	59.9	12.6	0.0	6.0	5.2	0.08	23.92	
19.01.24	4.201	272.81	278.6196	273.99	277.6274	-1.18	68.2	52.8	15.4	0.0	6.0	5.1	0.00	24.00	
20.01.24	4.730	349.66	357.1094	351.28	356.2417	-1.61	68.3	54.8	13.5	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00	
21.01.24	4.825	365.04	372.8330	366.61	371.8643	-1.58	68.4	55.2	13.2	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00	
Итого	149.614	10413.5	10665.1865	10466.2	10635.2002	-52.67	72.8	58.4	14.4	0.0	6.1	5.3	0.12	719.88	0.12


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	119.184	8711.80	8758.71	8930.22	8909.48	503.89
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	651.625	36230.57	36475.59	37019.67	36932.68	5157.52
23.12.23	00:00	621.195	34528.78	34768.04	35284.70	35206.96	4941.54
Итого		149.614	10413.59	10466.26	10665.19	10635.20	719.88

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.88 час.

Период отключения питания (U) 0.035 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.083 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



-1,392