

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.114 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 357038
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гидол: 0.16 - 160.0м³/ч Ду= _____ мм
 Годпр.: 0.16 - 160.0м³/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Квч

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.11.2023 по 11.12.2023

с 02.11 по 02.12.

Дата	Q Ккал	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2/кв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классифр	Температура, °С	Давление	Время, час	Масса, тонн Объем, м ³		
																		Тн	Тн	Тн
22.11.23	4.860	342.32	350.0039	345.23	350.3008	-2.90	70.2	56.0	14.2	0.0	6.3	5.2	0.00	24.00						
23.11.23	4.881	300.99	308.1465	303.25	307.7500	-2.26	72.4	56.2	16.2	0.0	6.4	5.2	0.00	24.00						
24.11.23	4.415	219.17	224.6172	220.79	223.8438	-1.63	74.3	54.2	20.1	0.0	6.6	5.2	0.00	24.00						
25.11.23	3.688	160.26	164.0684	161.41	163.2676	-1.14	72.3	49.3	23.0	0.0	6.7	5.0	0.00	24.00						
26.11.23	3.824	159.29	163.2305	160.40	162.3125	-1.11	74.1	50.1	24.0	0.0	6.8	5.0	0.00	24.00						
27.11.23	3.631	151.02	154.7305	152.10	153.8945	-1.08	73.7	49.7	24.0	0.0	6.7	5.0	0.00	24.00						
28.11.23	3.751	202.00	206.2656	203.52	205.9004	-1.53	68.0	49.5	18.6	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00						
29.11.23	4.394	302.12	308.5313	304.76	308.9023	-2.65	68.2	53.6	14.5	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00						
30.11.23	3.621	187.48	191.4375	187.80	189.9219	-0.32	68.0	48.7	19.3	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00						
01.12.23	4.026	250.15	255.3516	252.00	255.1250	-1.84	67.3	51.3	16.1	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00						
02.12.23	4.098	250.08	255.2949	251.93	255.0547	-1.86	67.6	51.2	16.4	0.0	6.0	5.1	0.00	24.00						
03.12.23	4.521	326.96	333.8457	329.74	334.2832	-2.78	67.9	54.0	13.8	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00						
04.12.23	4.580	315.68	322.4434	318.36	322.7422	-2.68	68.5	54.0	14.5	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00						
05.12.23	5.042	415.63	424.6230	419.41	427.7422	-3.78	68.9	56.7	12.1	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00						
06.12.23	4.934	417.75	426.5527	421.59	427.8223	-3.84	67.9	56.1	11.8	0.0	6.0	5.2	0.00	24.00						
07.12.23	5.048	442.14	451.4434	446.23	452.9023	-4.09	67.8	56.4	11.4	0.0	6.0	5.2	0.00	24.00						
08.12.23	5.741	482.41	493.7246	486.79	494.9570	-4.38	71.9	60.0	11.9	0.0	6.0	5.2	0.00	24.00						
09.12.23	5.830	483.48	494.9727	487.83	496.1035	-4.34	72.4	60.4	12.0	0.0	6.0	5.2	0.00	24.00						
10.12.23	5.431	479.89	490.3691	482.52	490.0781	-2.63	69.2	57.9	11.3	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00						
11.12.23	5.080	466.50	476.0059	468.24	475.0762	-1.73	66.7	55.8	10.9	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00						

-1,044

Итого | 91.393|6355.32| 6495.6582|6403.91| 6495.9805| -48.59| 69.6| 55.2| 14.4| 0.0| 6.2| 5.1| 0.00|480.00|0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	576.581	31267.66	31497.09	31958.13	31893.25	4678.12
22.11.23	00:00	485.187	24912.34	25093.18	25462.47	25397.27	4198.12
Итого		91.393	6355.32	6403.91	6495.66	6495.98	480.00

Q = 141, 661 l/min

Отчетный период _____ 480.00 час. Период норм. работы _____ 480.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G>min (G) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

