

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная													
Тип прибора:	МКТС		Номер прибора:	11294													
Адрес дома:	ул Советская 89А		Система:	Отп													
Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.02	2,92	212,81	212,03	0,78	0,00	216,53	214,31	2,22	61,04	47,31	13,73	5,28	4,93	24,0			
20.02	2,73	212,94	212,25	0,69	0,00	216,34	214,34	2,00	58,33	45,51	12,82	5,28	4,93	24,0			
21.02	2,38	213,09	212,41	0,69	0,00	216,06	214,31	1,75	54,32	43,14	11,18	5,28	4,93	24,0			
22.02	2,28	213,09	212,47	0,63	0,00	215,97	214,28	1,69	53,03	42,32	10,71	5,28	4,93	24,0			
23.02	2,47	213,03	212,38	0,66	0,00	216,13	214,34	1,78	55,21	43,58	11,63	5,27	4,93	24,0			
24.02	2,74	212,91	212,19	0,72	0,00	216,31	214,31	2,00	58,62	45,74	12,88	5,28	4,93	24,0			
25.02	2,63	212,88	212,22	0,66	0,00	216,19	214,28	1,91	57,41	45,03	12,38	5,28	4,93	24,0			
26.02	2,44	212,91	212,25	0,66	0,00	216,03	214,25	1,78	55,39	43,9	11,49	5,28	4,93	24,0			
27.02	2,12	212,22	211,59	0,63	0,00	214,91	213,34	1,56	51,59	41,6	9,99	5,31	4,96	24,0			
28.02	2,12	212,78	212,19	0,59	0,00	215,44	213,91	1,53	51,12	41,15	9,97	5,3	4,96	24,0			
29.02	2,32	211,94	211,31	0,63	0,00	214,84	213,19	1,66	53,85	42,88	10,97	5,3	4,95	24,0			
01.03	2,35	211,84	211,19	0,66	0,00	214,84	213,09	1,75	54,44	43,32	11,12	5,3	4,95	24,0			
02.03	2,37	211,75	211,13	0,63	0,00	214,75	213,06	1,69	54,64	43,45	11,19	5,3	4,95	24,0			
03.03	2,50	212,25	211,56	0,69	0,00	215,41	213,56	1,84	56,05	44,28	11,77	5,3	4,95	24,0			
04.03	2,68	211,34	210,69	0,66	0,00	214,75	212,81	1,94	58,43	45,73	12,7	5,31	4,95	24,0			
05.03	2,68	211,25	210,59	0,66	0,00	214,72	212,75	1,97	58,83	46,14	12,69	5,31	4,95	24,0			
06.03	2,78	211,25	210,59	0,66	0,00	214,78	212,78	2,00	59,85	46,69	13,16	5,31	4,95	24,0			
07.03	2,80	211,25	210,56	0,69	0,00	214,81	212,78	2,03	59,85	46,6	13,25	5,31	4,95	24,0			
08.03	3,06	209,88	209,19	0,69	0,00	213,78	211,53	2,25	62,89	48,31	14,58	5,26	4,9	24,0			
09.03	2,62	210,03	209,38	0,66	0,00	213,34	211,44	1,91	57,81	45,35	12,46	5,26	4,91	24,0			
10.03	2,36	214,25	213,59	0,66	0,00	217,22	215,47	1,75	53,95	42,9	11,05	5,27	4,91	24,0			
11.03	2,52	210,09	209,41	0,69	0,00	213,28	211,44	1,84	56,64	44,62	12,02	5,26	4,91	24,0			
12.03	2,30	210,19	209,53	0,66	0,00	213,16	211,44	1,72	54,3	43,34	10,96	5,26	4,91	24,0			
13.03	2,01	210,28	209,69	0,59	0,00	212,84	211,38	1,47	50,37	40,81	9,56	5,26	4,91	24,0			
14.03	1,97	210,53	209,91	0,63	0,00	213,00	211,53	1,47	49,51	40,15	9,36	5,25	4,91	24,0			
15.03	1,98	210,75	210,13	0,63	0,00	213,25	211,81	1,44	50,05	40,64	9,41	5,25	4,91	24,0			
16.03	1,93	210,72	210,22	0,50	0,00	213,19	211,81	1,38	49,12	39,94	9,18	5,25	4,91	24,0			

-1863

17.03	1,99	210,94	210,41	0,53	0,00	213,41	212,06	1,34	49,51	40,09	9,42	5,25	4,91	24,0
Итого:	68,06	5929,19	5911,03	18,16	0,00	6015,28	0,00	49,66	55,22	43,73	11,49	5,28	4,93	672,0

Показания интeграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	TR, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	4423,04	405565,94	403883,63	67736,11	D - отключение по t1-t2<min								
17.03.2024	24:00	4491,10	411495,13	409794,66	68408,11	G - отключение по Gmin, Gmax								
						E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								
ИТОГО:		68,06	5929,19	5911,03	672,00									

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	672,0	+	0,0	+	48,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 72,923, Гкал

Представитель	_____	Представитель	_____
абонента	_____	организации	_____

