

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11294
Адрес дома:	ул Советская 89А,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.12	3,68	216,09	215,50	0,59	0,00	220,78	218,25	2,53	68,59	51,56	17,03	5,44	5,03	24,0	
19.12	3,73	211,75	211,16	0,59	0,00	216,56	213,91	2,66	70,3	52,68	17,62	5,43	5,03	24,0	
20.12	2,25	212,53	212,06	0,47	0,00	215,38	213,91	1,47	52,94	42,32	10,62	5,39	5,02	24,0	
21.12	2,34	212,56	212,13	0,44	0,00	215,47	214,00	1,47	53,6	42,58	11,02	5,38	5,02	24,0	
22.12	2,60	212,44	211,97	0,47	0,00	215,69	214,00	1,69	57,1	44,85	12,25	5,41	5,03	24,0	
23.12	2,52	212,44	212,00	0,44	0,00	215,66	214,03	1,63	56,45	44,55	11,9	5,4	5,03	24,0	
24.12	2,20	212,00	211,56	0,44	0,00	214,75	213,38	1,38	52,43	42,06	10,37	5,39	5,02	24,0	
25.12	2,41	210,84	210,44	0,41	0,00	213,84	212,31	1,53	54,83	43,38	11,45	5,29	4,93	24,0	
26.12	2,42	210,25	209,81	0,44	0,00	213,28	211,75	1,53	55,07	43,56	11,51	5,25	4,88	24,0	
27.12	2,32	210,38	209,97	0,41	0,00	213,28	211,81	1,47	54,05	42,99	11,06	5,24	4,88	24,0	
28.12	2,36	204,59	204,19	0,41	0,00	207,50	206,03	1,47	54,74	43,19	11,55	5,19	4,84	24,0	
29.12	2,36	210,28	209,88	0,41	0,00	213,25	211,78	1,47	54,53	43,31	11,22	5,24	4,88	24,0	
30.12	2,35	210,28	209,91	0,38	0,00	213,22	211,78	1,44	54,48	43,29	11,19	5,24	4,88	24,0	
31.12	2,32	210,34	209,94	0,41	0,00	213,25	211,81	1,44	54,07	43,01	11,06	5,24	4,88	24,0	
01.01	2,49	210,28	209,84	0,44	0,00	213,41	211,84	1,56	56,12	44,25	11,87	5,24	4,88	24,0	
02.01	2,10	210,44	210,13	0,31	0,00	213,09	211,81	1,28	51,28	41,32	9,96	5,25	4,89	24,0	
03.01	2,47	210,34	209,97	0,38	0,00	213,44	211,94	1,50	55,68	43,92	11,76	5,24	4,88	24,0	
04.01	2,80	210,13	209,69	0,44	0,00	213,69	211,88	1,81	60,11	46,76	13,35	5,25	4,88	24,0	
05.01	2,91	210,13	209,66	0,47	0,00	213,78	211,94	1,84	61,09	47,24	13,85	5,35	4,97	24,0	
06.01	2,95	210,16	209,69	0,47	0,00	213,88	211,94	1,94	61,6	47,57	14,03	5,4	5,02	24,0	
07.01	2,47	210,31	209,91	0,41	0,00	213,47	211,91	1,56	56,18	44,43	11,75	5,39	5,02	24,0	
08.01	1,97	210,59	210,25	0,34	0,00	213,03	211,91	1,13	49,59	40,24	9,35	5,37	5,01	24,0	
09.01	2,36	210,88	210,56	0,31	0,00	213,88	212,41	1,47	54,37	43,18	11,19	5,38	5,02	24,0	
10.01	2,15	210,53	210,16	0,38	0,00	213,22	211,97	1,25	52,02	41,81	10,21	5,38	5,02	24,0	
11.01	1,89	210,66	210,38	0,28	0,00	213,03	211,94	1,09	48,5	39,51	8,99	5,38	5,02	24,0	
12.01	2,61	210,31	209,91	0,41	0,00	213,59	211,97	1,63	57,48	45,04	12,44	5,38	5,01	24,0	
13.01	2,63	210,31	209,88	0,44	0,00	213,63	211,94	1,69	57,95	45,41	12,54	5,39	5,02	24,0	
14.01	2,93	210,16	209,69	0,47	0,00	213,88	211,97	1,91	61,41	47,44	13,97	5,39	5,01	24,0	
15.01	2,42	211,38	210,94	0,44	0,00	214,44	212,84	1,59	55,25	43,78	11,47	5,32	4,95	24,0	
16.01	2,49	212,06	211,63	0,44	0,00	215,16	213,63	1,53	55,86	44,12	11,74	5,27	4,9	24,0	
17.01	2,11	212,16	211,81	0,34	0,00	214,84	213,56	1,28	51,33	41,35	9,98	5,27	4,9	24,0	
Итого:	77,63	6537,59	6524,56	13,03	0,00	6635,34	0,00	49,22	56,11	44,22	11,89	5,33	4,96	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.12.2024	24:00	4691,99	435267,88	433506,72	74908,13
17.01.2025	24:00	4769,62	441805,47	440031,28	75652,13
ИТОГО:		77,63	6537,59	6524,56	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит	+ Тф.отк.	+ Tdt<mi	- TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
744,00	= 744,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	

Досчёт: Q = 77,633 Гкал

Представитель
абонента _____
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

