

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11294
Адрес дома:	ул Советская 89А,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	2,47	211,28	210,41	0,88	0,00	214,47	212,44	2,03	56,52	44,81	11,71	5,28	4,94	24,0	
24.12	2,45	211,19	210,28	0,91	0,00	214,31	212,28	2,03	55,94	44,35	11,59	5,28	4,93	24,0	
25.12	2,53	211,16	210,28	0,88	0,00	214,41	212,34	2,06	56,99	44,98	12,01	5,28	4,93	24,0	
26.12	2,73	210,88	209,97	0,91	0,00	214,34	212,13	2,22	59,15	46,2	12,95	5,28	4,94	24,0	
27.12	2,27	211,28	210,41	0,88	0,00	214,16	212,28	1,88	53,96	43,22	10,74	5,28	4,93	24,0	
28.12	2,05	207,75	207,00	0,75	0,00	210,34	208,69	1,66	51,0	41,13	9,87	5,25	4,92	24,0	
29.12	2,77	210,81	210,03	0,78	0,00	214,31	212,16	2,16	59,13	45,96	13,17	5,28	4,93	24,0	
30.12	3,73	210,41	209,41	1,00	0,00	215,22	212,22	3,00	70,59	52,88	17,71	5,32	4,94	24,0	
31.12	4,24	210,56	209,50	1,06	0,00	216,06	212,53	3,53	75,68	55,54	20,14	5,32	4,95	24,0	
01.01	4,33	210,53	209,41	1,13	0,00	215,94	212,44	3,50	75,52	54,98	20,54	5,32	4,94	24,0	
02.01	4,39	210,56	209,47	1,09	0,00	216,00	212,41	3,59	75,33	54,49	20,84	5,33	4,95	24,0	
03.01	4,42	210,56	209,41	1,16	0,00	216,00	212,34	3,66	75,4	54,41	20,99	5,33	4,95	24,0	
04.01	4,37	210,25	209,16	1,09	0,00	215,69	212,09	3,59	75,48	54,72	20,76	5,32	4,94	24,0	
05.01	4,41	210,19	209,09	1,09	0,00	215,63	212,03	3,59	75,47	54,52	20,95	5,32	4,95	24,0	
06.01	4,43	210,13	209,03	1,09	0,00	215,56	212,00	3,56	75,46	54,41	21,05	5,33	4,95	24,0	
07.01	3,65	210,31	209,28	1,03	0,00	214,81	211,84	2,97	68,14	50,78	17,36	5,32	4,95	24,0	
08.01	3,60	210,50	209,28	1,22	0,00	214,94	211,84	3,09	67,64	50,53	17,11	5,31	4,94	24,0	
09.01	3,45	212,44	211,50	0,94	0,00	216,78	213,97	2,81	65,73	49,49	16,24	5,28	4,91	24,0	
10.01	4,26	211,88	210,81	1,06	0,00	217,31	213,88	3,44	75,37	55,29	20,08	5,29	4,91	24,0	
11.01	4,35	211,97	210,88	1,09	0,00	217,47	213,94	3,53	75,8	55,28	20,52	5,29	4,91	24,0	
12.01	4,05	211,94	210,88	1,06	0,00	217,13	213,78	3,34	72,97	53,86	19,11	5,29	4,91	24,0	
13.01	2,91	212,59	211,69	0,91	0,00	216,22	213,88	2,34	60,24	46,52	13,72	5,28	4,92	24,0	
14.01	2,92	212,63	211,72	0,91	0,00	216,25	213,94	2,31	60,33	46,6	13,73	5,28	4,92	24,0	
15.01	4,05	212,81	211,31	1,50	0,00	218,00	214,22	3,78	73,04	53,99	19,05	5,29	4,91	24,0	
16.01	3,51	213,16	212,16	1,00	0,00	217,66	214,81	2,84	67,54	51,06	16,48	5,28	4,92	24,0	
17.01	3,30	213,44	212,47	0,97	0,00	217,56	214,91	2,66	64,27	48,79	15,48	5,28	4,92	24,0	
18.01	3,46	212,53	211,53	1,00	0,00	216,91	214,09	2,81	66,85	50,56	16,29	5,32	4,95	24,0	
19.01	3,88	212,16	211,16	1,00	0,00	217,16	214,03	3,13	71,68	53,42	18,26	5,33	4,96	24,0	
20.01	3,54	212,31	211,28	1,03	0,00	216,88	213,94	2,94	68,24	51,59	16,65	5,33	4,96	24,0	
21.01	3,03	212,81	211,81	1,00	0,00	216,66	214,16	2,50	62,08	47,83	14,25	5,3	4,95	24,0	
Итого:	105,54	6341,00	6310,59	30,41	0,00	6474,16	0,00	86,56	67,05	50,41	16,65	5,30	4,93	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	4234,79	393303,09	391673,91	66344,11
21.01.2024	24:00	4340,33	399644,09	397984,50	67064,11
ИТОГО:		105,54	6341,00	6310,59	720,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	+ TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 105,539 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

