

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

21.06.24 14:57

за период с 19.05.2024 по 18.06.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.05.24	0.465	9.629	0.000	0.000	9.629	9.471	0.000	---	9.471	59.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.05.24	0.431	8.867	0.000	0.000	8.867	8.725	0.000	---	8.725	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.05.24	0.443	9.133	0.000	0.000	9.133	8.984	0.000	---	8.984	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.05.24	0.397	8.064	0.000	0.000	8.064	7.930	0.000	---	7.930	60.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.05.24	0.421	8.680	0.000	0.000	8.680	8.537	0.000	---	8.537	59.4	---	10.0	4.0	---	23.63	Эл
24.05.24	0.356	7.504	0.000	0.000	7.504	7.387	0.000	---	7.387	58.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.05.24	0.380	7.998	0.000	0.000	7.998	7.871	0.000	---	7.871	58.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.05.24	0.461	9.539	0.000	0.000	9.539	9.385	0.000	---	9.385	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.05.24	0.390	8.158	0.000	0.000	8.158	8.029	0.000	---	8.029	58.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.05.24	0.399	8.338	0.000	0.000	8.338	8.205	0.000	---	8.205	58.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.05.24	0.383	8.016	0.000	0.000	8.016	7.889	0.000	---	7.889	58.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.05.24	0.404	8.338	0.000	0.000	8.338	8.203	0.000	---	8.203	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.05.24	0.381	7.904	0.000	0.000	7.904	7.775	0.000	---	7.775	59.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.06.24	0.407	8.459	0.000	0.000	8.459	8.322	0.000	---	8.322	59.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.06.24	0.453	9.385	0.000	0.000	9.385	9.232	0.000	---	9.232	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.06.24	0.481	9.885	0.000	0.000	9.885	9.723	0.000	---	9.723	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.06.24	0.108	2.340	0.000	0.000	2.340	2.305	0.000	---	2.305	57.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.06.24	0.001	0.084	0.000	0.000	0.084	0.084	0.000	---	0.084	20.8	---	10.0	4.0	---	22.73	Эл
06.06.24	0.001	0.080	0.000	0.000	0.080	0.078	0.000	---	0.078	20.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.06.24	0.000	0.035	0.000	0.000	0.035	0.037	0.000	---	0.037	20.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.06.24	0.000	0.049	0.000	0.000	0.049	0.049	0.000	---	0.049	19.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.06.24	0.000	0.010	0.000	0.000	0.010	0.010	0.000	---	0.010	19.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.06.24	0.000	0.041	0.000	0.000	0.041	0.041	0.000	---	0.041	19.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.06.24	0.000	0.020	0.000	0.000	0.020	0.020	0.000	---	0.020	19.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.06.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	---	0.000	17.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.06.24	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.004	0.000	---	0.004	17.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.06.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	---	0.000	16.6	---	10.0	4.0	---	23.99	Эл
15.06.24	0.000	0.006	0.000	0.000	0.006	0.006	0.000	---	0.006	17.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.06.24	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.002	0.000	---	0.002	18.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.06.24	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.004	0.000	---	0.004	18.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.06.24	0.436	9.910	0.000	0.000	9.910	9.766	0.000	---	9.766	54.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	7.199	150.482	0.000	0.000	150.482	148.072	0.000	---	148.072	58.7	---	10.0	4.0	---	742.35	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.06.24 24:00	1494.522	31199.88	0.00	30702.09	0.00	74762.03
18.05.24 24:00	1487.323	31049.39	0.00	30554.02	0.00	74019.68
Итого:	7.199	150.48	0.00	148.07	0.00	742.35


V = 150,583 м³ Q = 9,395 Гкал

Отчетный период: 744.00 ч


Время работы: 742.35 ч

Суммарное время отказа: 1.65 ч = $\frac{1.65}{60} + \frac{0.00}{60} + \frac{0.00}{60} + \frac{0.00}{60} + \frac{0.00}{60}$
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt < min (Дт)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36