

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.09.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.09.24	0.403	7.932	0.000	0.000	7.932	7.795	0.000	---	7.795	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.09.24	0.365	7.188	0.000	0.000	7.188	7.061	0.000	---	7.061	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.09.24	0.421	8.242	0.000	0.000	8.242	8.096	0.000	---	8.096	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.09.24	0.483	9.455	0.000	0.000	9.455	9.287	0.000	---	9.287	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.09.24	0.393	7.764	0.000	0.000	7.764	7.629	0.000	---	7.629	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.09.24	0.446	8.771	0.000	0.000	8.771	8.619	0.000	---	8.619	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.09.24	0.386	7.600	0.000	0.000	7.600	7.467	0.000	---	7.467	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.09.24	0.392	7.732	0.000	0.000	7.732	7.596	0.000	---	7.596	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.09.24	0.478	9.381	0.000	0.000	9.381	9.215	0.000	---	9.215	62.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.09.24	0.413	8.115	0.000	0.000	8.115	7.975	0.000	---	7.975	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.09.24	0.436	8.580	0.000	0.000	8.580	8.428	0.000	---	8.428	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.09.24	0.392	7.746	0.000	0.000	7.746	7.613	0.000	---	7.613	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.10.24	0.408	8.055	0.000	0.000	8.055	7.912	0.000	---	7.912	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.10.24	0.428	8.520	0.000	0.000	8.520	8.373	0.000	---	8.373	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.10.24	0.367	7.309	0.000	0.000	7.309	7.184	0.000	---	7.184	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.10.24	0.478	9.445	0.000	0.000	9.445	9.279	0.000	---	9.279	61.6	---	10.0	4.0	---	22.48	Эл
05.10.24	0.402	7.865	0.000	0.000	7.865	7.727	0.000	---	7.727	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.10.24	0.436	8.703	0.000	0.000	8.703	8.555	0.000	---	8.555	61.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.10.24	0.430	8.328	0.000	0.000	8.328	8.178	0.000	---	8.178	62.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.10.24	0.394	7.715	0.000	0.000	7.715	7.578	0.000	---	7.578	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.10.24	0.430	8.482	0.000	0.000	8.482	8.334	0.000	---	8.334	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.10.24	0.419	8.275	0.000	0.000	8.275	8.131	0.000	---	8.131	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.10.24	0.402	7.965	0.000	0.000	7.965	7.828	0.000	---	7.828	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.10.24	0.456	9.004	0.000	0.000	9.004	8.846	0.000	---	8.846	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.10.24	0.485	9.703	0.000	0.000	9.703	9.537	0.000	---	9.537	61.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.10.24	0.386	7.793	0.000	0.000	7.793	7.662	0.000	---	7.662	60.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.10.24	0.413	8.293	0.000	0.000	8.293	8.152	0.000	---	8.152	60.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.10.24	0.415	8.268	0.000	0.000	8.268	8.127	0.000	---	8.127	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.10.24	0.449	8.910	0.000	0.000	8.910	8.754	0.000	---	8.754	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.10.24	0.392	7.854	0.000	0.000	7.854	7.721	0.000	---	7.721	60.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	12.601	248.992	0.000	0.000	248.992	244.656	0.000	---	244.656	61.6	---	10.0	4.0	---	718.48	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.10.24 24:00	1542.235	32143.07	0.00	31628.85	0.00	77687.20
18.09.24 24:00	1529.634	31894.08	0.00	31384.20	0.00	76968.72
Итого:	12.601	248.99	0.00	244.66	0.00	718.48

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 718.48 ч

Суммарное время отказа: 1.52 ч = 1.52 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t(Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

*Q_{ГВС} = 15157 Гкал
 V_{ГВС} = 249,539 м³*