

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" № 011439-1 *№ 011439-1*
 Адрес объекта: ул. Советская д. 89
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.737	327.06	324.00	3.07	48.2	42.8	5.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
19.11.24	1.842	328.94	325.81	3.10	49.5	43.9	5.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
20.11.24	1.794	327.06	324.00	3.09	49.1	43.6	5.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
21.11.24	1.430	327.75	324.63	3.13	43.4	39.1	4.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
22.11.24	2.188	327.00	323.94	3.02	53.7	47.0	6.7	3.8	4.0	24.00	0.00	
23.11.24	2.131	328.00	325.00	3.03	52.8	46.3	6.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
24.11.24	2.497	326.69	323.69	3.01	57.1	49.4	7.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
25.11.24	2.617	326.75	323.69	3.03	58.4	50.3	8.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
26.11.24	2.759	326.44	323.50	2.99	59.9	51.4	8.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
27.11.24	2.659	326.56	323.50	3.07	59.2	51.0	8.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
28.11.24	2.497	326.69	323.50	3.10	57.1	49.4	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.11.24	2.228	327.00	324.00	3.07	54.0	47.1	6.8	4.1	4.0	24.00	0.00	
30.11.24	2.210	326.94	323.88	3.05	53.6	46.9	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.12.24	2.163	327.06	324.00	3.09	53.2	46.5	6.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.12.24	2.291	327.00	323.88	3.06	54.8	47.7	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.12.24	2.237	326.94	323.88	3.06	54.1	47.3	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.12.24	2.456	326.69	323.69	3.04	56.7	49.1	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.12.24	2.909	328.13	325.06	3.03	61.9	53.0	8.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
06.12.24	2.919	328.81	325.69	3.17	61.8	53.0	8.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
07.12.24	2.668	329.06	325.94	3.07	58.9	50.8	8.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
08.12.24	2.645	329.00	325.94	3.07	58.6	50.5	8.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
09.12.24	2.402	329.19	326.19	3.03	55.9	48.6	7.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
10.12.24	2.349	305.63	302.81	2.80	57.0	49.3	7.7	3.7	4.0	22.58	1.42	Эл
11.12.24	2.680	325.50	322.56	2.97	59.3	51.1	8.2	3.8	4.0	24.00	0.00	
Итого:	56.309	7835.88	7762.75	73.17	55.3	48.1	7.2	3.9	4.0	574.58	1.42	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	4816.747	691915.63	686334.19	86841.01
17.11.24 24:00	4760.438	684079.75	678571.44	86266.42
Итого:	56.309	7835.88	7762.75	574.58

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 574.58 ч
 Суммарное время отказа: 1.42 ч = 1.42 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) G<min (DG) D<Su>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q_{отн} = 70,560 ткал