

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

22.01.25 12:24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 89
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	3.649	333.88	330.75	3.14	69.5	58.6	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.12.24	3.527	328.38	325.25	3.11	69.3	58.5	10.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.12.24	2.105	330.06	326.81	3.27	52.4	46.0	6.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.12.24	2.266	329.88	326.81	3.03	54.0	47.1	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.12.24	2.500	329.56	326.50	3.04	57.3	49.7	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.12.24	2.383	329.63	326.56	3.07	56.1	48.8	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.12.24	2.113	328.81	325.81	3.07	52.4	46.0	6.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.12.24	2.327	326.94	323.81	3.08	55.1	47.9	7.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
26.12.24	2.307	326.19	323.13	3.08	55.0	48.0	7.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
27.12.24	2.213	326.38	323.25	3.06	54.0	47.2	6.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
28.12.24	2.270	317.38	314.44	3.00	54.8	47.6	7.2	3.8	4.0	24.00	0.00	
29.12.24	2.253	326.31	323.19	3.09	54.5	47.6	6.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
30.12.24	2.236	326.31	323.25	3.11	54.4	47.5	6.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
31.12.24	2.250	326.44	323.25	3.12	54.4	47.5	6.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
01.01.25	2.354	326.25	323.13	3.14	56.0	48.7	7.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
02.01.25	1.982	326.63	323.50	3.16	51.2	45.2	6.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
03.01.25	2.435	326.31	323.19	3.13	56.4	48.9	7.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
04.01.25	2.692	325.88	322.75	3.12	60.0	51.7	8.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
05.01.25	2.846	325.81	322.69	3.11	61.3	52.6	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.01.25	2.852	325.81	322.69	3.14	61.5	52.7	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.01.25	2.329	326.31	323.19	3.09	55.5	48.3	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.01.25	1.889	326.81	323.75	3.11	49.7	43.9	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.01.25	2.287	327.19	324.00	3.15	54.7	47.7	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.01.25	2.013	326.69	323.50	3.16	51.6	45.5	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.01.25	1.866	326.88	323.81	3.10	49.0	43.3	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.01.25	2.555	326.00	323.00	3.03	57.9	50.0	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.01.25	2.553	326.06	322.94	3.10	57.9	50.1	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.01.25	2.825	325.69	322.63	3.10	61.3	52.6	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.01.25	2.324	328.00	324.81	3.10	55.1	48.0	7.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
16.01.25	2.364	328.69	325.69	3.09	55.7	48.5	7.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
17.01.25	2.013	329.19	326.06	3.15	51.2	45.1	6.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	74.578	10140.31	10044.13	96.25	56.1	48.7	7.4	4.0	4.0	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
17.01.25 24:00	4908.086	704037.75	698342.00	87729.01
17.12.24 24:00	4833.509	693897.44	688297.88	86985.01
Итого:	74.578	10140.31	10044.13	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv<min (ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



- 14 502