

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
23.12.23	0.428	8.947	0.000	0.000	8.947	8.805	0.000	—	8.805	58.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
24.12.23	0.458	9.588	0.000	0.000	9.588	9.436	0.000	—	9.436	58.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
25.12.23	0.372	7.906	0.000	0.000	7.906	7.783	0.000	—	7.783	57.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
26.12.23	0.405	8.639	0.000	0.000	8.639	8.506	0.000	—	8.506	57.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
27.12.23	0.394	8.430	0.000	0.000	8.430	8.299	0.000	—	8.299	57.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
28.12.23	0.407	8.689	0.000	0.000	8.689	8.557	0.000	—	8.557	57.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
29.12.23	0.396	8.617	0.000	0.000	8.617	8.488	0.000	—	8.488	56.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
30.12.23	0.451	9.869	0.000	0.000	9.869	9.723	0.000	—	9.723	56.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
31.12.23	0.563	12.291	0.000	0.000	12.291	12.109	0.000	—	12.109	56.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
01.01.24	0.344	7.354	0.000	0.000	7.354	7.240	0.000	—	7.240	57.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
02.01.24	0.408	8.074	0.000	0.000	8.074	7.932	0.000	—	7.932	61.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
03.01.24	0.552	9.871	0.000	0.000	9.871	9.670	0.000	—	9.670	67.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
04.01.24	0.452	8.092	0.000	0.000	8.092	7.928	0.000	—	7.928	67.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
05.01.24	0.557	9.967	0.000	0.000	9.967	9.764	0.000	—	9.764	67.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
06.01.24	0.441	8.590	0.000	0.000	8.590	8.436	0.000	—	8.436	62.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
07.01.24	0.453	8.357	0.000	0.000	8.357	8.195	0.000	—	8.195	65.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
08.01.24	0.503	8.975	0.000	0.000	8.975	8.791	0.000	—	8.791	67.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
09.01.24	0.415	8.688	0.000	0.000	8.688	8.551	0.000	—	8.551	58.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
10.01.24	0.394	8.371	0.000	0.000	8.371	8.238	0.000	—	8.238	57.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
11.01.24	0.416	8.740	0.000	0.000	8.740	8.604	0.000	—	8.604	58.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
12.01.24	0.457	9.107	0.000	0.000	9.107	8.951	0.000	—	8.951	61.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
13.01.24	0.533	9.408	0.000	0.000	9.408	9.211	0.000	—	9.211	67.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
14.01.24	0.483	9.191	0.000	0.000	9.191	9.021	0.000	—	9.021	63.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
15.01.24	0.373	7.738	0.000	0.000	7.738	7.615	0.000	—	7.615	59.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
16.01.24	0.420	8.699	0.000	0.000	8.699	8.557	0.000	—	8.557	59.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
17.01.24	0.430	8.771	0.000	0.000	8.771	8.625	0.000	—	8.625	59.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
18.01.24	0.382	7.736	0.000	0.000	7.736	7.609	0.000	—	7.609	60.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
19.01.24	0.368	7.619	0.000	0.000	7.619	7.494	0.000	—	7.494	59.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
20.01.24	0.386	8.002	0.000	0.000	8.002	7.873	0.000	—	7.873	59.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
21.01.24	0.422	8.541	0.000	0.000	8.541	8.396	0.000	—	8.396	60.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
Итого:	13.063	262.869	0.000	0.000	262.869	258.406	0.000	—	258.406	60.6	—	10.0	4.0	—	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
21.01.24 24:00	1435.349	29983.38	0.00	29505.52	0.00	71188.55
22.12.23 24:00	1422.286	29720.51	0.00	29247.11	0.00	70468.55
Итого:	13.063	262.87	0.00	258.41	0.00	720.00

Отчетный период: **720.00 ч**

Время работы: **720.00 ч**

Суммарное время отказа: **0.00 ч** = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Давл. Gv (ДГ) Давл. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**

