

## Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

19.02.24 23:47

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx)$  Версия МКТС: 2.51

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.01.24	0.411	8.418	0.000	0.000	8.418	8.279	0.000	—	8.279	59.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
23.01.24	0.370	7.693	0.000	0.000	7.693	7.570	0.000	—	7.570	58.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
24.01.24	0.422	8.613	0.000	0.000	8.613	8.471	0.000	—	8.471	59.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
25.01.24	0.361	7.465	0.000	0.000	7.465	7.346	0.000	—	7.346	59.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
26.01.24	0.374	7.809	0.000	0.000	7.809	7.684	0.000	—	7.684	58.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
27.01.24	0.407	8.422	0.000	0.000	8.422	8.285	0.000	—	8.285	59.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
28.01.24	0.420	8.666	0.000	0.000	8.666	8.523	0.000	—	8.523	59.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
29.01.24	0.396	8.240	0.000	0.000	8.240	8.109	0.000	—	8.109	58.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
30.01.24	0.376	7.871	0.000	0.000	7.871	7.746	0.000	—	7.746	58.6	—	10.0	4.0	—	24.00	
31.01.24	0.383	8.166	0.000	0.000	8.166	8.041	0.000	—	8.041	57.7	—	10.0	4.0	—	24.00	
01.02.24	0.364	7.787	0.000	0.000	7.787	7.666	0.000	—	7.666	57.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
02.02.24	0.446	9.428	0.000	0.000	9.428	9.279	0.000	—	9.279	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
03.02.24	0.466	9.865	0.000	0.000	9.865	9.713	0.000	—	9.713	58.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
04.02.24	0.442	9.342	0.000	0.000	9.342	9.193	0.000	—	9.193	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
05.02.24	0.415	8.764	0.000	0.000	8.764	8.627	0.000	—	8.627	58.2	—	10.0	4.0	—	24.00	
06.02.24	0.368	7.824	0.000	0.000	7.824	7.705	0.000	—	7.705	57.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
07.02.24	0.478	10.125	0.000	0.000	10.125	9.965	0.000	—	9.965	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
08.02.24	0.379	8.063	0.000	0.000	8.063	7.939	0.000	—	7.939	57.9	—	10.0	4.0	—	24.00	
09.02.24	0.404	8.221	0.000	0.000	8.221	8.084	0.000	—	8.084	60.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
10.02.24	0.420	8.227	0.000	0.000	8.227	8.080	0.000	—	8.080	62.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
11.02.24	0.423	8.736	0.000	0.000	8.736	8.594	0.000	—	8.594	59.3	—	10.0	4.0	—	24.00	
12.02.24	0.336	7.215	0.000	0.000	7.215	7.105	0.000	—	7.105	57.4	—	10.0	4.0	—	24.00	
13.02.24	0.422	8.936	0.000	0.000	8.936	8.795	0.000	—	8.795	58.0	—	10.0	4.0	—	24.00	
14.02.24	0.400	8.637	0.000	0.000	8.637	8.506	0.000	—	8.506	57.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
15.02.24	0.381	8.064	0.000	0.000	8.064	7.938	0.000	—	7.938	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
16.02.24	0.456	9.711	0.000	0.000	9.711	9.561	0.000	—	9.561	57.8	—	10.0	4.0	—	24.00	
17.02.24	0.448	9.479	0.000	0.000	9.479	9.330	0.000	—	9.330	58.1	—	10.0	4.0	—	24.00	
18.02.24	0.484	10.170	0.000	0.000	10.170	10.010	0.000	—	10.010	58.5	—	10.0	4.0	—	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>11.452</b>	<b>239.955</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>239.955</b>	<b>236.145</b>	<b>0.000</b>	<b>—</b>	<b>236.145</b>	<b>58.6</b>	<b>—</b>	<b>10.0</b>	<b>4.0</b>	<b>—</b>	<b>672.00</b>	

### Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.02.24 24:00	1446.801	30223.33	0.00	29741.66	0.00	71860.55
21.01.24 24:00	1435.349	29983.38	0.00	29505.52	0.00	71188.55
<b>Итого:</b>	<b>11.452</b>	<b>239.96</b>	<b>0.00</b>	<b>236.14</b>	<b>0.00</b>	<b>672.00</b>

Отчетный период: **672.00 ч**

Время работы: **672.00 ч**

Суммарное время отказа: **0.00 ч** = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл)    Неисправ.(Не)    Диап. Gv (DG)    Диап. t (Dt)    dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**

V = 239,96 м<sup>3</sup>  
Q = 14,943 Гкал