

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
20.03.24	0.445	8.895	0.000	0.000	8.895	8.742	0.000	---	8.742	61.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.03.24	0.442	8.840	0.000	0.000	8.840	8.689	0.000	---	8.689	60.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.03.24	0.459	9.156	0.000	0.000	9.156	8.998	0.000	---	8.998	61.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.03.24	0.525	10.455	0.000	0.000	10.455	10.275	0.000	---	10.275	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.03.24	0.464	9.324	0.000	0.000	9.324	9.166	0.000	---	9.166	60.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.03.24	0.456	9.113	0.000	0.000	9.113	8.957	0.000	---	8.957	61.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.03.24	0.530	10.480	0.000	0.000	10.480	10.299	0.000	---	10.299	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.03.24	0.441	8.891	0.000	0.000	8.891	8.740	0.000	---	8.740	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.03.24	0.491	9.826	0.000	0.000	9.826	9.660	0.000	---	9.660	60.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.03.24	0.460	9.322	0.000	0.000	9.322	9.166	0.000	---	9.166	60.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.03.24	0.539	10.680	0.000	0.000	10.680	10.494	0.000	---	10.494	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.03.24	0.496	9.854	0.000	0.000	9.854	9.682	0.000	---	9.682	61.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.04.24	0.451	8.963	0.000	0.000	8.963	8.809	0.000	---	8.809	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.04.24	0.439	8.746	0.000	0.000	8.746	8.596	0.000	---	8.596	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.04.24	0.462	9.102	0.000	0.000	9.102	8.943	0.000	---	8.943	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.04.24	0.468	9.281	0.000	0.000	9.281	9.121	0.000	---	9.121	61.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.04.24	0.505	10.000	0.000	0.000	10.000	9.824	0.000	---	9.824	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.04.24	0.455	8.977	0.000	0.000	8.977	8.820	0.000	---	8.820	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.04.24	0.509	10.074	0.000	0.000	10.074	9.898	0.000	---	9.898	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.04.24	0.460	9.125	0.000	0.000	9.125	8.969	0.000	---	8.969	61.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.04.24	0.437	8.627	0.000	0.000	8.627	8.477	0.000	---	8.477	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.04.24	0.410	8.133	0.000	0.000	8.133	7.992	0.000	---	7.992	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.04.24	0.460	9.154	0.000	0.000	9.154	8.996	0.000	---	8.996	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.04.24	0.450	8.918	0.000	0.000	8.918	8.764	0.000	---	8.764	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.04.24	0.450	8.900	0.000	0.000	8.900	8.744	0.000	---	8.744	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.04.24	0.469	9.232	0.000	0.000	9.232	9.070	0.000	---	9.070	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.04.24	0.393	7.789	0.000	0.000	7.789	7.654	0.000	---	7.654	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.04.24	0.430	8.543	0.000	0.000	8.543	8.396	0.000	---	8.396	61.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.04.24	0.389	7.814	0.000	0.000	7.814	7.682	0.000	---	7.682	60.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.04.24	0.393	7.914	0.000	0.000	7.914	7.779	0.000	---	7.779	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	13.777	274.129	0.000	0.000	274.129	269.404	0.000	---	269.404	61.2	---	10.0	4.0	---	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.04.24 24:00	1474.054	30774.25	0.00	30283.32	0.00	73300.55
19.03.24 24:00	1460.276	30500.12	0.00	30013.91	0.00	72580.55
Итого:	13.777	274.13	0.00	269.40	0.00	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 274,13 м³
Q = 13,777 Гкал