

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.10.24	0.483	9.553	0.000	0.000	9.553	9.387	0.000	---	9.387	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.10.24	0.498	9.814	0.000	0.000	9.814	9.643	0.000	---	9.643	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.10.24	0.436	8.609	0.000	0.000	8.609	8.459	0.000	---	8.459	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.10.24	0.390	7.721	0.000	0.000	7.721	7.586	0.000	---	7.586	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.10.24	0.451	8.943	0.000	0.000	8.943	8.789	0.000	---	8.789	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.10.24	0.474	9.336	0.000	0.000	9.336	9.174	0.000	---	9.174	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.10.24	0.411	8.174	0.000	0.000	8.174	8.033	0.000	---	8.033	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.10.24	0.379	7.529	0.000	0.000	7.529	7.398	0.000	---	7.398	61.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.10.24	0.464	9.168	0.000	0.000	9.168	9.008	0.000	---	9.008	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.10.24	0.449	8.887	0.000	0.000	8.887	8.732	0.000	---	8.732	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.10.24	0.423	8.416	0.000	0.000	8.416	8.270	0.000	---	8.270	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.10.24	0.375	7.504	0.000	0.000	7.504	7.377	0.000	---	7.377	60.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.10.24	0.397	8.008	0.000	0.000	8.008	7.873	0.000	---	7.873	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.11.24	0.407	8.158	0.000	0.000	8.158	8.020	0.000	---	8.020	60.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.11.24	0.407	8.230	0.000	0.000	8.230	8.092	0.000	---	8.092	60.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.11.24	0.422	8.518	0.000	0.000	8.518	8.375	0.000	---	8.375	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.11.24	0.486	9.873	0.000	0.000	9.873	9.707	0.000	---	9.707	60.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.11.24	0.426	8.654	0.000	0.000	8.654	8.510	0.000	---	8.510	60.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.11.24	0.414	8.334	0.000	0.000	8.334	8.193	0.000	---	8.193	60.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.11.24	0.420	8.402	0.000	0.000	8.402	8.258	0.000	---	8.258	61.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.11.24	0.421	8.498	0.000	0.000	8.498	8.357	0.000	---	8.357	60.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.11.24	0.387	7.764	0.000	0.000	7.764	7.631	0.000	---	7.631	60.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.11.24	0.472	9.473	0.000	0.000	9.473	9.311	0.000	---	9.311	60.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.11.24	0.407	8.201	0.000	0.000	8.201	8.064	0.000	---	8.064	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.11.24	0.421	8.494	0.000	0.000	8.494	8.352	0.000	---	8.352	60.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.11.24	0.387	7.826	0.000	0.000	7.826	7.693	0.000	---	7.693	60.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.11.24	0.437	8.855	0.000	0.000	8.855	8.709	0.000	---	8.709	60.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.11.24	0.399	8.225	0.000	0.000	8.225	8.090	0.000	---	8.090	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.11.24	0.457	9.275	0.000	0.000	9.275	9.119	0.000	---	9.119	60.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.11.24	0.415	8.453	0.000	0.000	8.453	8.313	0.000	---	8.313	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>12.812</b>	<b>256.896</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>256.896</b>	<b>252.521</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>252.521</b>	<b>60.8</b>	<b>---</b>	<b>10.0</b>	<b>4.0</b>	<b>---</b>	<b>720.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.11.24 24:00	1555.046	32399.97	0.00	31881.37	0.00	78407.20
18.10.24 24:00	1542.235	32143.07	0.00	31628.85	0.00	77687.20
<b>Итого:</b>	<b>12.812</b>	<b>256.90</b>	<b>0.00</b>	<b>252.52</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диаг. Gv (DG) Диаг. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*V = 256,9 м³*  
*Q<sub>тмс</sub> = 16,031 ткал*