

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.12.24	0.429	9.041	0.000	0.000	9.041	8.898	0.000	---	8.898	58.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
19.12.24	0.410	8.451	0.000	0.000	8.451	8.313	0.000	---	8.313	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.12.24	0.437	9.068	0.000	0.000	9.068	8.924	0.000	---	8.924	59.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.12.24	0.465	9.586	0.000	0.000	9.586	9.430	0.000	---	9.430	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.12.24	0.462	9.705	0.000	0.000	9.705	9.551	0.000	---	9.551	58.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.12.24	0.405	8.436	0.000	0.000	8.436	8.299	0.000	---	8.299	58.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.12.24	0.395	8.164	0.000	0.000	8.164	8.033	0.000	---	8.033	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.12.24	0.360	7.518	0.000	0.000	7.518	7.396	0.000	---	7.396	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.12.24	0.398	8.252	0.000	0.000	8.252	8.119	0.000	---	8.119	59.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.12.24	0.411	8.455	0.000	0.000	8.455	8.316	0.000	---	8.316	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.12.24	0.458	9.418	0.000	0.000	9.418	9.264	0.000	---	9.264	59.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.12.24	0.438	8.977	0.000	0.000	8.977	8.832	0.000	---	8.832	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.12.24	0.518	10.660	0.000	0.000	10.660	10.484	0.000	---	10.484	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.12.24	0.671	13.832	0.000	0.000	13.832	13.607	0.000	---	13.607	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.01.25	0.422	8.738	0.000	0.000	8.738	8.600	0.000	---	8.600	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.01.25	0.381	7.824	0.000	0.000	7.824	7.695	0.000	---	7.695	59.6	---	10.0	4.0	---	24.00	Не
03.01.25	0.468	9.684	0.000	0.000	9.684	9.523	0.000	---	9.523	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	Не
04.01.25	0.479	9.863	0.000	0.000	9.863	9.703	0.000	---	9.703	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.01.25	0.438	9.191	0.000	0.000	9.191	9.045	0.000	---	9.045	58.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.01.25	0.465	9.668	0.000	0.000	9.668	9.516	0.000	---	9.516	59.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.01.25	0.388	8.047	0.000	0.000	8.047	7.914	0.000	---	7.914	59.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.01.25	0.478	9.813	0.000	0.000	9.813	9.652	0.000	---	9.652	59.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.01.25	0.455	9.379	0.000	0.000	9.379	9.227	0.000	---	9.227	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.01.25	0.442	9.109	0.000	0.000	9.109	8.961	0.000	---	8.961	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.01.25	0.450	9.211	0.000	0.000	9.211	9.059	0.000	---	9.059	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.01.25	0.426	8.879	0.000	0.000	8.879	8.736	0.000	---	8.736	58.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.01.25	0.423	8.879	0.000	0.000	8.879	8.740	0.000	---	8.740	58.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.01.25	0.399	8.531	0.000	0.000	8.531	8.398	0.000	---	8.398	57.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.01.25	0.429	9.207	0.000	0.000	9.207	9.066	0.000	---	9.066	57.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.01.25	0.454	9.320	0.000	0.000	9.320	9.168	0.000	---	9.168	59.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.01.25	0.449	9.148	0.000	0.000	9.148	8.998	0.000	---	8.998	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	13.704	284.055	0.000	0.000	284.055	279.469	0.000	---	279.469	59.1	---	10.0	4.0	---	743.99	Не

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.01.25 24:00	1581.597	32949.54	0.00	32422.05	0.00	79869.78
17.12.24 24:00	1567.893	32665.48	0.00	32142.58	0.00	79125.79
Итого:	13.704	284.05	0.00	279.47	0.00	743.99

Отчетный период: **744.00** ч



Время работы: **743.99** ч

Суммарное время отказа: **0.01** ч = **0.00** (Сбой эл-пит.(Эл)) + **0.01** (Неисправн.(Не)) + **0.00** (Диап. Gv (DG)) + **0.00** (Диап. Г (ДГ)) + **0.00** (dt<min (Dt))

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия **1.36**



V = 284,055 м³
Q_{отс} = 17,725 Гкал