

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.08.24	0.455	8.926	0.000	0.000	8.926	8.768	0.000	----	8.768	62.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.08.24	0.452	8.871	0.000	0.000	8.871	8.717	0.000	----	8.717	61.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.08.24	0.394	7.814	0.000	0.000	7.814	7.678	0.000	----	7.678	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.08.24	0.441	8.727	0.000	0.000	8.727	8.576	0.000	----	8.576	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.08.24	0.356	7.057	0.000	0.000	7.057	6.934	0.000	----	6.934	61.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.08.24	0.439	8.682	0.000	0.000	8.682	8.531	0.000	----	8.531	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.08.24	0.411	8.234	0.000	0.000	8.234	8.094	0.000	----	8.094	60.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.08.24	0.415	8.271	0.000	0.000	8.271	8.129	0.000	----	8.129	61.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.08.24	0.351	6.928	0.000	0.000	6.928	6.807	0.000	----	6.807	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.08.24	0.380	7.584	0.000	0.000	7.584	7.455	0.000	----	7.455	61.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.08.24	0.361	7.207	0.000	0.000	7.207	7.082	0.000	----	7.082	61.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.08.24	0.406	8.121	0.000	0.000	8.121	7.984	0.000	----	7.984	60.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.08.24	0.389	7.656	0.000	0.000	7.656	7.521	0.000	----	7.521	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.09.24	0.458	9.121	0.000	0.000	9.121	8.965	0.000	----	8.965	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.09.24	0.380	7.521	0.000	0.000	7.521	7.391	0.000	----	7.391	61.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.09.24	0.371	7.326	0.000	0.000	7.326	7.197	0.000	----	7.197	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.09.24	0.373	7.332	0.000	0.000	7.332	7.203	0.000	----	7.203	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.09.24	0.381	7.504	0.000	0.000	7.504	7.373	0.000	----	7.373	61.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.09.24	0.409	8.004	0.000	0.000	8.004	7.863	0.000	----	7.863	62.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.09.24	0.402	7.873	0.000	0.000	7.873	7.734	0.000	----	7.734	62.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.09.24	0.388	7.586	0.000	0.000	7.586	7.451	0.000	----	7.451	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.09.24	0.385	7.564	0.000	0.000	7.564	7.432	0.000	----	7.432	61.9	---	10.0	4.0	---	23.54	Эл
10.09.24	0.425	8.383	0.000	0.000	8.383	8.234	0.000	----	8.234	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.09.24	0.388	7.656	0.000	0.000	7.656	7.523	0.000	----	7.523	61.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.09.24	0.361	7.094	0.000	0.000	7.094	6.971	0.000	----	6.971	61.9	---	10.0	4.0	---	23.19	Эл
13.09.24	0.395	7.789	0.000	0.000	7.789	7.652	0.000	----	7.652	61.7	---	10.0	4.0	---	23.96	Эл
14.09.24	0.416	8.135	0.000	0.000	8.135	7.990	0.000	----	7.990	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.09.24	0.444	8.766	0.000	0.000	8.766	8.611	0.000	----	8.611	61.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.09.24	0.473	9.234	0.000	0.000	9.234	9.072	0.000	----	9.072	62.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.09.24	0.425	8.318	0.000	0.000	8.318	8.170	0.000	----	8.170	62.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.09.24	0.406	7.979	0.000	0.000	7.979	7.838	0.000	----	7.838	61.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	12.529	247.264	0.000	0.000	247.264	242.947	0.000	----	242.947	61.6	---	10.0	4.0	---	742.69	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.09.24 24:00	1529.634	31894.08	0.00	31384.20	0.00	76968.72
18.08.24 24:00	1517.106	31646.81	0.00	31141.25	0.00	76226.03
Итого:	12.529	247.26	0.00	242.95	0.00	742.69

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 742.69 ч

Суммарное время отказа: 1.31 ч = 1.31 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 247,696 м³
Q_{тмс} = 15,456 ткал