

02.11 по 02.12

13.12.23 22:45

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
Адрес объекта: ул. Советская д. 89
Теплосчетчик МКТС: № 011439-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	3.415	322.56	321.13	1.51	67.5	56.9	10.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
23.11.23	3.373	322.63	321.06	1.55	67.2	56.8	10.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
24.11.23	2.842	323.19	321.56	1.58	61.7	52.8	8.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
25.11.23	2.579	323.69	322.00	1.67	58.0	50.0	8.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
26.11.23	2.673	323.50	321.88	1.65	59.4	51.1	8.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
27.11.23	2.393	325.56	323.88	1.68	56.0	48.7	7.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
28.11.23	2.884	324.06	322.44	1.65	61.8	52.9	8.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
29.11.23	2.830	324.13	322.50	1.62	61.2	52.4	8.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
30.11.23	2.703	326.31	324.63	1.65	59.1	50.8	8.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
01.12.23	2.805	326.69	325.06	1.66	60.7	52.1	8.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
02.12.23	2.934	326.44	324.75	1.65	62.2	53.2	9.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
03.12.23	3.098	325.69	324.06	1.63	64.2	54.7	9.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
04.12.23	3.333	325.63	324.06	1.60	66.4	56.2	10.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
05.12.23	3.353	325.44	323.81	1.58	67.2	56.9	10.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
06.12.23	3.329	325.50	324.00	1.58	66.7	56.4	10.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
07.12.23	3.738	325.13	323.50	1.55	70.6	59.1	11.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
08.12.23	4.029	324.69	323.19	1.49	74.0	61.6	12.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
09.12.23	4.126	324.56	323.19	1.41	74.9	62.2	12.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
10.12.23	3.703	325.13	323.75	1.36	70.5	59.1	11.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
11.12.23	3.322	325.31	323.94	1.39	66.0	55.8	10.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	63.462	6495.81	6464.38	31.48	64.8	55.0	9.8	3.9	4.0	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	4362.282	625380.63	620230.81	78168.64
21.11.23 24:00	4298.820	618884.81	613766.44	77688.64
Итого:	63.462	6495.81	6464.38	480.00

Отчетный период: 480.00 ч
 Время работы: 480.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max (ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



R = 98,366