

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **22.01.2024** по **18.02.2024**

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 89
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	3.591	324.88	323.88	1.05	69.7	58.6	11.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
23.01.24	3.018	326.00	324.94	1.03	63.3	54.0	9.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
24.01.24	2.445	325.00	324.00	1.04	56.7	49.2	7.5	3.9	4.0	23.90	0.10	Dt
25.01.24	2.440	326.50	325.44	1.04	56.2	48.7	7.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
26.01.24	2.536	326.38	325.31	1.03	57.4	49.7	7.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
27.01.24	2.724	326.13	325.13	1.02	59.7	51.3	8.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
28.01.24	2.781	326.25	325.13	1.07	60.4	51.9	8.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
29.01.24	2.758	326.31	325.25	1.06	60.1	51.6	8.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
30.01.24	2.357	325.56	324.56	1.06	55.5	48.2	7.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
31.01.24	2.342	325.06	323.94	1.08	55.1	47.9	7.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
01.02.24	2.163	325.19	324.13	1.09	53.3	46.6	6.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
02.02.24	2.405	325.00	323.94	1.08	55.9	48.5	7.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
03.02.24	2.624	324.63	323.50	1.11	59.2	51.1	8.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
04.02.24	2.202	325.69	324.56	1.17	53.9	47.1	6.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
05.02.24	2.524	324.88	323.63	1.19	57.6	49.8	7.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
06.02.24	2.733	324.56	323.38	1.25	60.1	51.6	8.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
07.02.24	2.841	324.56	323.25	1.24	61.6	52.8	8.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
08.02.24	3.571	323.56	322.31	1.23	69.4	58.4	11.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
09.02.24	3.712	323.44	322.31	1.19	71.1	59.6	11.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
10.02.24	3.924	323.25	322.06	1.14	73.3	61.1	12.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
11.02.24	3.301	323.81	322.75	1.12	66.6	56.4	10.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
12.02.24	2.597	324.75	323.69	1.09	58.2	50.2	8.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
13.02.24	2.820	324.63	323.44	1.11	60.4	51.7	8.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
14.02.24	3.329	323.94	322.88	1.14	66.3	56.0	10.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
15.02.24	3.592	323.69	322.56	1.09	69.1	58.0	11.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
16.02.24	3.327	324.06	323.00	1.06	66.2	55.9	10.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
17.02.24	2.903	324.44	323.44	1.02	61.8	52.8	9.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
18.02.24	2.552	324.94	323.81	1.05	57.6	49.7	7.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	80.113	9097.06	9066.19	30.84	61.3	52.4	8.8	3.9	4.0	671.90	0.10	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Грб, ч
18.02.24 24:00	4573.135	647655.94	642425.81	79819.48
21.01.24 24:00	4493.022	638558.88	633359.63	79147.59
Итого:	80.113	9097.06	9066.19	671.90

Отчетный период: **672.00 ч**

Время работы: **671.90 ч**

Суммарное время отказа: **0.10 ч** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.10**
 Отказ эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.36**

Q = 80, 125 Гкал

-15, 678