

Организация:	ООО УК "Управдом ЮГ Подмосквыя"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11294
Адрес дома:	ул Советская 89А	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3				Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Кнас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2					
22.01	2.48	212,72	211,91	0,81	0,00	215,81	213,88	1,94	55,63	43,95	11,68	5,31	4,96	24,0				
23.01	2.57	212,41	211,63	0,78	0,00	215,66	213,66	2,00	56,7	44,59	12,11	5,3	4,96	24,0				
24.01	2.67	212,31	211,53	0,78	0,00	215,66	213,59	2,06	57,91	45,33	12,58	5,3	4,95	24,0				
25.01	2.81	212,19	211,41	0,78	0,00	215,75	213,63	2,13	59,73	46,49	13,24	5,29	4,94	24,0				
26.01	2.87	212,22	211,41	0,81	0,00	215,84	213,63	2,22	60,4	46,85	13,55	5,29	4,94	24,0				
27.01	2.80	212,25	211,44	0,81	0,00	215,75	213,59	2,16	59,62	46,4	13,22	5,29	4,94	24,0				
28.01	2.39	211,44	210,72	0,72	0,00	214,47	212,66	1,81	54,67	43,38	11,29	5,25	4,91	24,0				
29.01	2.42	211,22	210,44	0,78	0,00	214,25	212,38	1,88	55,19	43,71	11,48	5,25	4,91	24,0				
30.01	2.24	211,28	210,53	0,75	0,00	214,09	212,34	1,75	53,11	42,52	10,59	5,25	4,91	24,0				
31.01	2.64	211,13	210,38	0,75	0,00	214,44	212,44	2,00	57,5	44,98	12,52	5,25	4,91	24,0				
01.02	2.59	211,28	210,50	0,78	0,00	214,59	212,59	2,00	57,74	45,49	12,25	5,25	4,9	24,0				
02.02	2.35	211,91	211,16	0,75	0,00	214,88	213,06	1,81	54,36	43,24	11,12	5,24	4,9	24,0				
03.02	2.68	211,38	210,59	0,78	0,00	214,75	212,69	2,06	58,3	45,63	12,67	5,25	4,9	24,0				
04.02	2.89	211,22	210,44	0,78	0,00	214,88	212,66	2,22	60,64	46,96	13,68	5,25	4,9	24,0				
05.02	3.07	211,31	210,50	0,81	0,00	215,16	212,81	2,34	62,54	48,0	14,54	5,25	4,89	24,0				
06.02	3.77	210,69	209,81	0,88	0,00	215,50	212,59	2,91	70,41	52,51	17,9	5,27	4,9	24,0				
07.02	3.86	210,72	209,81	0,91	0,00	215,66	212,63	3,03	71,54	53,23	18,31	5,27	4,9	24,0				
08.02	4.00	210,63	209,72	0,91	0,00	215,78	212,66	3,13	73,21	54,21	19,0	5,32	4,94	24,0				
09.02	3.19	211,03	210,19	0,84	0,00	215,09	212,59	2,50	64,17	49,04	15,13	5,3	4,94	24,0				
10.02	2.63	211,47	210,47	1,00	0,00	214,75	212,53	2,22	57,44	44,99	12,45	5,28	4,94	24,0				
11.02	3.08	211,31	210,50	0,81	0,00	215,09	212,78	2,31	62,17	47,58	14,59	5,29	4,94	24,0				
12.02	3.47	211,09	210,28	0,81	0,00	215,47	212,81	2,66	66,77	50,31	16,46	5,31	4,95	24,0				
13.02	3.68	211,00	210,13	0,88	0,00	215,66	212,81	2,84	69,1	51,68	17,42	5,32	4,95	24,0				
14.02	3.38	211,28	210,44	0,84	0,00	215,47	212,91	2,56	65,69	49,67	16,02	5,3	4,94	24,0				
15.02	2.88	211,44	210,66	0,78	0,00	215,06	212,88	2,19	60,31	46,69	13,62	5,29	4,94	24,0				
16.02	2.69	211,31	210,59	0,72	0,00	214,66	212,63	2,03	57,94	45,2	12,74	5,28	4,94	24,0				
17.02	3.20	211,06	210,25	0,81	0,00	215,06	212,66	2,41	63,79	48,59	15,2	5,3	4,94	24,0				

-21102

Итого:	79,31	5709,28	5687,41	21,88	0,00	5809,22	0,00	61,16	60,98	47,08	13,90	5,28	4,93	648,0
Показания интеграторов счётчика:														
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
21.01.2024	24:00	4340,33	399644,09	397984,50	67064,11	D - отключение по t1-t2<min								
17.02.2024	24:00	4419,65	405353,38	403671,91	67712,11	G - отключение по Emin, Emax								
Итого:	79,31	5709,28	5687,41	648,00		E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								
Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdk<min	ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.							
672,00	= 648,0	+ 0,0	+ 24,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0							
Досчёт: Q = 82,252 Гкал														
Представитель														
абонента														
организации														

