

« ЮЗ Подмосковье »

Организация: ~~ООО УК "Фрегат"~~

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11294

Адрес дома: ул Советская 89А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	1.834473	210.875	210.438	0.438	0.000	0.000	48.0	39.3	8.7	24.00	
19.11	1.937988	211.906	211.438	0.469	0.000	0.000	49.2	40.1	9.2	24.00	
20.11	1.952148	210.938	210.438	0.500	0.000	0.000	49.6	40.3	9.3	24.00	
21.11	1.467773	211.188	210.781	0.406	0.000	0.000	42.9	35.9	7.0	24.00	
22.11	2.303223	213.313	212.781	0.531	0.000	0.000	53.5	42.7	10.8	24.00	
23.11	2.219238	211.125	210.656	0.469	0.000	0.000	52.9	42.3	10.5	24.00	
24.11	2.576660	210.500	210.000	0.500	0.000	0.000	56.9	44.6	12.3	24.00	
25.11	2.694336	210.438	209.906	0.531	0.000	0.000	58.3	45.5	12.8	24.00	
26.11	2.803223	210.313	209.781	0.531	0.000	0.000	59.6	46.3	13.3	24.00	
27.11	2.779297	210.313	209.781	0.531	0.000	0.000	59.5	46.3	13.2	24.00	
28.11	2.589844	210.375	209.844	0.531	0.000	0.000	57.2	44.9	12.3	24.00	
29.11	2.334473	210.594	210.094	0.500	0.000	0.000	54.1	43.0	11.1	24.00	
30.11	2.291992	210.531	210.031	0.500	0.000	0.000	53.6	42.7	10.9	24.00	
01.12	2.250488	210.563	210.094	0.469	0.000	0.000	53.1	42.4	10.7	24.00	
02.12	2.397949	210.563	210.094	0.469	0.000	0.000	54.7	43.3	11.4	24.00	
03.12	2.327637	210.531	210.031	0.500	0.000	0.000	54.0	42.9	11.1	24.00	
04.12	2.531250	210.438	209.969	0.469	0.000	0.000	56.3	44.3	12.0	24.00	
05.12	2.992676	211.344	210.750	0.594	0.000	0.000	61.7	47.5	14.2	24.00	
06.12	3.023926	211.969	211.250	0.719	0.000	0.000	62.0	47.8	14.3	24.00	
07.12	2.778320	212.031	211.531	0.500	0.000	0.000	59.1	46.0	13.1	24.00	
08.12	2.750977	212.031	211.500	0.531	0.000	0.000	58.6	45.6	13.0	24.00	
09.12	2.523438	212.156	211.594	0.563	0.000	0.000	56.0	44.1	11.9	24.00	
10.12	2.446777	196.938	196.469	0.469	0.000	0.000	56.9	44.4	12.4	22.59	U
11.12											-
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	55.8081	4840.97	4829.25	11.72	0.00	0.00	55.1	43.6	11.5	550.59	

Показания интеграторов счетчика


дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	4615.97900	428940.31	427194.53	0.00	74189.54
10.12.2024	24:00	4671.78711	433781.28	432023.78	0.00	74740.13
Итого		55.808	4840.97	4829.25	0.00	550.59

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания


Q = 72, 98 Гкал

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max
 720.00 = 550.59 + 1.41 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации



- 1 265