

Организация: *Управление ЮЗ*
 Тип прибора: МКТС *Турмокопья*
 Адрес дома: ул Советская 89А,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11294
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	2,23	212,12	211,75	0,37	0,00	214,94	213,56	1,37	52,73	42,2	10,53	5,26	4,9	24,0	
19.01	2,38	212,06	211,66	0,41	0,00	215,03	213,56	1,47	54,52	43,26	11,26	5,26	4,9	24,0	
20.01	2,36	212,06	211,62	0,44	0,00	215,00	213,53	1,47	54,41	43,27	11,14	5,26	4,9	24,0	
21.01	2,80	212,00	211,56	0,44	0,00	215,53	213,75	1,78	59,36	46,13	13,23	5,27	4,89	24,0	
22.01	2,76	202,28	201,91	0,37	0,00	205,75	204,00	1,75	60,32	46,67	13,65	5,05	4,68	24,0	
23.01	2,76	215,66	214,78	0,87	0,00	219,25	217,03	2,22	59,67	46,84	12,83	5,29	4,89	24,0	
24.01	2,67	211,31	210,81	0,50	0,00	214,62	212,91	1,72	57,84	45,19	12,65	5,26	4,89	24,0	
25.01	2,41	211,00	210,22	0,78	0,00	214,03	212,16	1,87	55,04	43,6	11,44	5,34	4,97	24,0	
26.01	2,09	211,06	210,69	0,37	0,00	213,69	212,37	1,31	51,08	41,16	9,92	5,37	5,01	24,0	
27.01	1,85	211,12	210,81	0,31	0,00	213,50	212,37	1,12	48,21	39,45	8,76	5,37	5,01	24,0	
28.01	1,81	211,16	210,81	0,34	0,00	213,44	212,37	1,06	47,49	38,9	8,59	5,37	5,01	24,0	
29.01	1,84	211,12	210,81	0,31	0,00	213,44	212,37	1,06	48,06	39,33	8,73	5,38	5,02	24,0	
30.01	1,64	212,00	211,75	0,25	0,00	214,12	213,19	0,94	45,52	37,78	7,74	5,37	5,01	24,0	
31.01	1,98	211,72	211,41	0,31	0,00	214,19	213,06	1,12	49,68	40,32	9,36	5,38	5,03	24,0	
01.02	1,94	213,94	213,59	0,34	0,00	216,41	215,28	1,12	49,32	40,23	9,09	5,39	5,03	24,0	
02.02	2,23	215,78	215,47	0,31	0,00	218,66	217,34	1,31	52,76	42,41	10,35	5,4	5,03	24,0	
03.02	2,35	211,00	210,62	0,37	0,00	213,94	212,50	1,44	54,4	43,24	11,16	5,38	5,02	24,0	
04.02	2,52	210,87	210,47	0,41	0,00	214,09	212,50	1,59	56,71	44,73	11,98	5,39	5,02	24,0	
05.02	2,51	213,25	212,84	0,41	0,00	216,44	214,87	1,56	56,37	44,6	11,77	5,33	4,95	24,0	
06.02	2,51	209,84	209,44	0,41	0,00	212,97	211,41	1,56	56,08	44,12	11,96	5,24	4,88	24,0	
07.02	2,91	209,69	209,22	0,47	0,00	213,31	211,41	1,91	60,74	46,83	13,91	5,25	4,88	24,0	
08.02	3,10	209,56	209,03	0,53	0,00	213,47	211,37	2,09	63,06	48,27	14,79	5,26	4,88	24,0	
09.02	2,87	208,22	207,72	0,50	0,00	211,75	209,87	1,87	60,27	46,48	13,79	5,24	4,87	24,0	
10.02	2,99	209,41	208,94	0,47	0,00	213,12	211,19	1,94	61,65	47,34	14,31	5,25	4,87	24,0	
11.02	3,13	209,59	209,00	0,59	0,00	213,50	211,31	2,19	63,21	48,27	14,94	5,26	4,88	24,0	
12.02	3,30	209,62	209,09	0,53	0,00	213,75	211,53	2,22	65,18	49,45	15,73	5,26	4,87	24,0	
13.02	3,35	209,94	209,37	0,56	0,00	214,12	211,84	2,28	65,64	49,68	15,96	5,26	4,88	24,0	
14.02	3,32	210,22	209,62	0,59	0,00	214,37	212,09	2,28	65,34	49,55	15,79	5,27	4,89	24,0	
15.02	3,48	209,22	208,62	0,59	0,00	213,59	211,19	2,41	67,22	50,59	16,63	5,35	4,97	24,0	
16.02	3,64	209,12	208,47	0,66	0,00	213,75	211,12	2,62	69,29	51,86	17,43	5,4	5,01	24,0	
17.02	3,80	209,72	209,06	0,66	0,00	214,56	211,84	2,72	70,96	52,83	18,13	5,39	4,99	24,0	
Итого:	81,56	6535,69	6521,19	14,50	0,00	6638,34	0,00	53,41	57,45	44,97	12,49	5,31	4,94	744,0	

оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	4769,62	441805,47	440031,28	75652,12
17.02.2025	24:00	4851,19	448341,16	446552,47	76396,12
ИТОГО:		81,56	6535,69	6521,19	744,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
 744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 81,563 Гкал

Представитель
 абонента 

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации 