


Организация: ООО "Угредом ЮГ Подмосковья"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: Ул Советская 91,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 10768
 Система: Отп

Паспортная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Темпо, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл., ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибка
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
20.03	1,96	275,06	273,94	1,13	0,00	278,38	276,44	1,94	50,15	43,03	7,12	5,29	5,06	24,0			
21.03	1,98	274,94	273,88	1,06	0,00	278,31	276,31	2,00	50,64	43,45	7,19	5,32	5,08	24,0			
22.03	2,09	274,94	273,88	1,06	0,00	278,56	276,50	2,06	52,14	44,54	7,6	5,32	5,08	24,0			
23.03	1,80	275,00	273,88	1,13	0,00	278,13	276,25	1,88	48,83	42,28	6,55	5,31	5,08	24,0			
24.03	1,60	275,00	273,88	1,13	0,00	277,75	276,00	1,75	46,03	40,2	5,83	5,29	5,06	24,0			
25.03	1,66	274,94	273,88	1,06	0,00	277,81	276,06	1,75	46,59	40,54	6,05	5,29	5,06	24,0			
26.03	1,53	274,81	273,75	1,06	0,00	277,56	275,81	1,75	45,09	39,5	5,59	5,29	5,07	24,0			
27.03	1,61	274,88	273,81	1,06	0,00	277,63	275,94	1,69	45,92	40,06	5,86	5,29	5,07	24,0			
28.03	1,45	274,88	273,81	1,06	0,00	277,63	275,94	1,69	45,92	40,06	5,86	5,29	5,07	24,0			
29.03	1,34	275,81	274,63	1,19	0,00	278,25	276,56	1,69	42,82	37,95	4,87	5,29	5,07	24,0			
30.03	1,23	275,88	274,63	1,25	0,00	278,06	276,38	1,69	41,35	36,88	4,47	5,28	5,07	24,0			
31.03	1,20	279,38	278,13	1,25	0,00	281,69	279,94	1,75	41,17	36,86	4,31	5,28	5,06	24,0			
01.04	1,08	281,13	279,81	1,31	0,00	283,31	281,63	1,69	40,19	36,35	3,84	5,27	5,03	24,0			
02.04	1,01	279,38	278,00	1,38	0,00	281,50	279,81	1,69	39,99	36,36	3,63	5,28	5,05	24,0			
03.04	1,12	277,44	276,19	1,25	0,00	279,75	278,00	1,75	41,16	37,1	4,06	5,27	5,05	24,0			
04.04	1,60	277,94	276,63	1,31	0,00	280,88	278,81	2,06	46,9	41,14	5,76	5,29	5,05	24,0			
05.04	1,85	277,69	276,38	1,31	0,00	281,00	278,94	2,06	49,96	43,31	6,65	5,3	5,05	24,0			
06.04	1,56	277,44	276,13	1,31	0,00	280,25	278,31	1,94	46,25	40,62	5,63	5,29	5,06	24,0			
07.04	1,35	277,44	276,19	1,25	0,00	280,00	278,13	1,88	43,32	38,44	4,88	5,28	5,06	24,0			
08.04	0,95	224,38	223,31	1,06	0,00	226,13	224,75	1,38	40,15	35,92	4,23	5,27	5,06	19,41			
09.04	0,82	206,19	205,19	1,00	0,00	207,75	206,44	1,31	39,82	35,84	3,98	5,26	5,05	17,84			
10.04	0,68	176,81	175,94	0,88	0,00	178,13	177,00	1,13	39,75	35,89	3,86	5,28	5,07	15,31			
11.04	0,68	175,81	174,94	0,88	0,00	177,19	176,06	1,13	39,93	36,09	3,84	5,3	5,09	15,26			
12.04	0,78	199,56	198,56	1,00	0,00	201,13	199,81	1,31	39,97	36,04	3,93	5,3	5,09	17,31			
13.04	1,03	261,19	259,88	1,31	0,00	263,25	261,56	1,69	40,57	36,63	3,94	5,31	5,09	22,66			
14.04	1,04	271,31	270,00	1,31	0,00	273,38	271,69	1,69	40,13	36,29	3,84	5,31	5,09	23,55			
15.04	1,18	276,56	275,19	1,38	0,00	278,88	277,00	1,88	41,44	37,18	4,26	5,31	5,09	24,0			

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	ТГ<min	ТГ>max	ТД, Q	Классификация ошибок:											
18.04	1.19	276,56	275,13	1,44	0,00	278,88	277,00	1,88	41,87	37,56	4,31	5,32	5,1	24,0						
17.04	1.11	272,69	271,31	1,38	0,00	274,88	273,06	1,81	40,62	36,56	4,06	5,31	5,09	23,67						
18.04	1.25	276,50	275,13	1,38	0,00	278,88	277,00	1,88	42,12	37,58	4,54	5,31	5,09	24,0						
Итого:	39,72	7815,00	7780,19	34,81	0,00	7888,06	0,00	51,06	43,91	38,83	5,09	5,27	5,05	683,0						
Показания интеграторов счётчика:																				
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	ТГ<min	ТГ>max	ТД, Q	Классификация ошибок:											
19.03.2024	24:00	5031,01	576173,56	573015,75	79887,12				D - отключение по t1-t2<min											
18.04.2024	24:00	5070,73	583988,56	580795,94	80570,12				G - отключение по Smin, Smax											
									E - функциональный отказ											
									U - отключение питания											
Итого:		39,72	7815,00	7780,19	683,00															
Тотч.	=	Нараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	ТД, Q						
720,00	=	683,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0						
Досчёт: Q = 4187,12 Гкал																				
Представитель																				
Представитель УПРАВЛЕНИЯ																				
абонента																				
организации																				



D = 39, 739 Гкал

419,65