

Юг Подмосковья

Организация: ООО УК "Фрегат"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 10768

Адрес дома: ул Советская 91

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	1.823730	272.625	271.313	1.313	0.000	0.000	48.0	41.3	6.7	24.00	
19.11	1.926270	274.375	272.938	1.438	0.000	0.000	49.3	42.3	7.0	24.00	
20.11	1.909180	272.813	271.375	1.438	0.000	0.000	49.4	42.4	7.0	24.00	
21.11	1.470215	272.875	271.500	1.375	0.000	0.000	43.1	37.7	5.4	24.00	
22.11	2.254883	273.125	271.750	1.375	0.000	0.000	53.6	45.4	8.3	24.00	
23.11	2.187500	274.063	272.750	1.313	0.000	0.000	52.9	44.9	8.0	24.00	
24.11	2.539551	273.063	271.750	1.313	0.000	0.000	57.0	47.7	9.3	24.00	
25.11	2.653809	273.063	271.750	1.313	0.000	0.000	58.3	48.6	9.7	24.00	
26.11	2.774414	272.875	271.563	1.313	0.000	0.000	59.7	49.6	10.2	24.00	
27.11	2.714355	272.875	271.563	1.313	0.000	0.000	59.4	49.5	10.0	24.00	
28.11	2.554688	273.063	271.750	1.313	0.000	0.000	57.2	47.8	9.4	24.00	
29.11	2.310547	273.250	271.938	1.313	0.000	0.000	54.0	45.6	8.5	24.00	
30.11	2.284180	273.188	271.875	1.313	0.000	0.000	53.6	45.2	8.4	24.00	
01.12	2.243652	273.250	271.875	1.375	0.000	0.000	53.1	44.9	8.2	24.00	
02.12	2.365723	273.250	272.000	1.250	0.000	0.000	54.7	46.1	8.7	24.00	
03.12	2.320801	273.188	271.875	1.313	0.000	0.000	54.0	45.5	8.5	24.00	
04.12	2.522949	273.063	271.750	1.313	0.000	0.000	56.4	47.2	9.3	24.00	
05.12	2.979492	274.500	273.188	1.313	0.000	0.000	61.8	50.9	10.9	24.00	
06.12	2.997070	275.250	273.875	1.375	0.000	0.000	62.0	51.1	10.9	24.00	
07.12	2.737793	275.250	273.938	1.313	0.000	0.000	59.0	49.0	10.0	24.00	
08.12	2.715820	275.313	273.938	1.375	0.000	0.000	58.6	48.7	9.9	24.00	
09.12	2.476074	275.313	274.000	1.313	0.000	0.000	55.9	46.9	9.0	24.00	
10.12	2.557617	270.625	269.313	1.313	0.000	0.000	56.9	47.5	9.5	24.00	
11.12											-
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	55.3203	6290.25	6259.56	30.69	0.00	0.00	55.1	46.3	8.8	552.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	5144.55957	596101.44	592848.00	0.00	85659.10
10.12.2024	24:00	5199.87988	602391.69	599107.56	0.00	86211.10
Итого		55.320	6290.25	6259.56	0.00	552.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Qотн = 69,087 ккал

$$Tотч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tдт<min + TG<min + TG>max$$

$$720.00 = 552.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

