

Организация: *Управление № 2*  
 Тип прибора: МКТС *Турбоксел*  
 Адрес дома: ул Советская 91,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 10768  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	2,20	274,87	273,62	1,25	0,00	278,50	276,25	2,25	52,78	44,78	8,0	5,27	5,05	24,0	
19.01	2,35	274,87	273,56	1,31	0,00	278,75	276,44	2,31	54,65	46,07	8,58	5,27	5,05	24,0	
20.01	2,31	274,81	273,56	1,25	0,00	278,69	276,31	2,37	54,33	45,9	8,43	5,27	5,05	24,0	
21.01	2,78	275,00	273,75	1,25	0,00	279,56	276,94	2,62	59,53	49,41	10,12	5,28	5,03	24,0	
22.01	2,76	262,56	261,37	1,19	0,00	267,06	264,44	2,62	60,29	49,77	10,52	5,06	4,83	23,92	
23.01	2,81	281,25	279,87	1,37	0,00	285,94	283,19	2,75	59,67	49,67	10,0	5,29	5,05	24,0	
24.01	2,62	274,25	272,87	1,37	0,00	278,56	275,94	2,62	57,77	48,19	9,58	5,27	5,04	24,0	
25.01	2,38	273,81	272,56	1,25	0,00	277,75	275,31	2,44	54,91	46,2	8,71	5,35	5,14	24,0	
26.01	2,08	273,69	272,37	1,31	0,00	277,06	274,81	2,25	51,04	43,45	7,59	5,37	5,16	24,0	
27.01	1,83	273,69	272,31	1,37	0,00	276,69	274,62	2,06	48,09	41,41	6,68	5,36	5,16	24,0	
28.01	1,80	273,62	272,37	1,25	0,00	276,62	274,56	2,06	47,55	40,97	6,58	5,37	5,17	24,0	
29.01	1,81	273,62	272,31	1,31	0,00	276,56	274,50	2,06	48,04	41,4	6,64	5,38	5,17	24,0	
30.01	1,62	274,75	273,44	1,31	0,00	277,50	275,56	1,94	45,52	39,61	5,91	5,36	5,16	24,0	
31.01	1,96	274,37	273,19	1,19	0,00	277,69	275,56	2,12	49,8	42,66	7,14	5,39	5,18	24,0	
01.02	1,91	277,75	276,37	1,37	0,00	280,94	278,81	2,12	49,34	42,45	6,89	5,4	5,18	24,0	
02.02	2,20	279,50	278,25	1,25	0,00	283,25	280,94	2,31	52,9	45,0	7,9	5,41	5,18	24,0	
03.02	2,32	273,69	272,37	1,31	0,00	277,50	275,12	2,37	54,51	46,01	8,5	5,39	5,17	24,0	
04.02	2,49	273,62	272,37	1,25	0,00	277,81	275,31	2,50	56,7	47,61	9,09	5,4	5,16	24,0	
05.02	2,47	276,69	275,37	1,31	0,00	280,75	278,31	2,44	56,31	47,37	8,94	5,33	5,09	24,0	
06.02	2,50	272,12	270,87	1,25	0,00	276,25	273,75	2,50	56,25	47,05	9,2	5,25	5,02	24,0	
07.02	2,89	272,19	270,87	1,31	0,00	276,94	274,19	2,75	60,88	50,26	10,62	5,26	5,02	24,0	
08.02	3,05	272,19	270,87	1,31	0,00	277,19	274,31	2,87	62,95	51,74	11,21	5,27	5,02	24,0	
09.02	2,82	270,19	268,87	1,31	0,00	274,75	272,06	2,69	60,28	49,83	10,45	5,25	5,01	24,0	
10.02	2,95	271,94	270,56	1,37	0,00	276,81	273,94	2,87	61,71	50,86	10,85	5,26	5,01	24,0	
11.02	3,08	272,12	270,81	1,31	0,00	277,19	274,31	2,87	63,28	51,95	11,33	5,27	5,02	24,0	
12.02	3,25	272,31	271,00	1,31	0,00	277,69	274,62	3,06	65,21	53,28	11,93	5,27	5,01	24,0	
13.02	3,28	272,81	271,44	1,37	0,00	278,25	275,12	3,12	65,65	53,61	12,04	5,28	5,02	24,0	
14.02	3,25	273,06	271,69	1,37	0,00	278,50	275,31	3,19	65,33	53,42	11,91	5,28	5,03	24,0	
15.02	3,43	271,94	270,44	1,50	0,00	277,62	274,37	3,25	67,38	54,75	12,63	5,37	5,12	24,0	
16.02	3,59	271,81	270,44	1,37	0,00	277,81	274,44	3,37	69,34	56,13	13,21	5,41	5,16	24,0	
17.02	3,75	272,75	271,31	1,44	0,00	279,00	275,50	3,50	71,0	57,25	13,75	5,4	5,14	24,0	
Итого:	80,57	8481,87	8441,12	40,75	0,00	8615,19	0,00	80,31	57,49	47,98	9,50	5,32	5,08	743,92	

оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	5296,64	612801,94	609467,50	87123,10
17.02.2025	24:00	5377,20	621283,81	617908,62	87867,02
ИТОГО:		80,57	8481,87	8441,12	743,92

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.  
 744 =743,92 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 80,575, Гкал

Представитель абонента 

Представитель тепло(водо)снабжающей организации 