

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	10768
Адрес дома:	ул Советская 91,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	2,12	272,25	270,75	1,50	0,00	275,75	273,31	2,44	52,09	44,3	7,79	5,3	5,06	24,0	
24.12	2,31	272,31	270,75	1,56	0,00	276,19	273,50	2,69	54,65	46,15	8,5	5,3	5,06	24,0	
25.12	2,44	272,31	270,81	1,50	0,00	276,38	273,69	2,69	56,22	47,24	8,98	5,31	5,06	24,0	
26.12	2,38	272,38	270,81	1,56	0,00	276,38	273,69	2,69	55,47	46,73	8,74	5,31	5,06	24,0	
27.12	2,48	272,44	270,81	1,63	0,00	276,50	273,75	2,75	56,55	47,45	9,1	5,31	5,06	24,0	
28.12	2,66	272,13	270,56	1,56	0,00	276,50	273,63	2,88	58,52	48,73	9,79	5,31	5,06	24,0	
29.12	2,42	272,44	270,88	1,56	0,00	276,50	273,75	2,75	55,89	47,02	8,87	5,31	5,06	24,0	
30.12	2,00	267,88	266,38	1,50	0,00	271,13	268,75	2,38	50,5	43,05	7,45	5,28	5,05	24,0	
31.12	2,42	272,19	270,63	1,56	0,00	276,13	273,44	2,69	55,26	46,36	8,9	5,3	5,05	24,0	
01.01	3,54	272,13	270,56	1,56	0,00	278,06	274,56	3,50	69,0	56,01	12,99	5,35	5,06	24,0	
02.01	4,09	271,94	270,44	1,50	0,00	278,88	274,94	3,94	74,79	59,76	15,03	5,36	5,05	24,0	
03.01	4,19	271,88	270,44	1,44	0,00	278,88	274,94	3,94	75,1	59,68	15,42	5,36	5,06	24,0	
04.01	4,27	271,75	270,38	1,38	0,00	278,69	274,88	3,81	74,95	59,26	15,69	5,36	5,06	24,0	
05.01	4,32	271,88	270,56	1,31	0,00	278,75	275,00	3,75	74,9	59,01	15,89	5,37	5,07	24,0	
06.01	4,30	271,75	270,56	1,19	0,00	278,75	275,00	3,75	75,04	59,24	15,8	5,36	5,07	24,0	
07.01	4,32	271,88	270,63	1,25	0,00	278,81	275,06	3,75	75,08	59,22	15,86	5,36	5,06	24,0	
08.01	4,34	271,88	270,75	1,13	0,00	278,81	275,19	3,63	75,05	59,08	15,97	5,37	5,07	24,0	
09.01	3,91	271,88	270,75	1,13	0,00	278,25	274,88	3,38	71,26	56,89	14,37	5,35	5,07	24,0	
10.01	3,47	272,06	270,88	1,19	0,00	277,56	274,63	2,94	66,14	53,38	12,76	5,34	5,07	24,0	
11.01	3,20	274,06	273,00	1,06	0,00	279,19	276,44	2,75	63,42	51,73	11,69	5,31	5,04	24,0	
12.01	4,16	274,19	273,00	1,19	0,00	281,13	277,56	3,56	74,72	59,56	15,16	5,33	5,02	24,0	
13.01	4,25	274,19	273,13	1,06	0,00	281,38	277,75	3,63	75,46	59,99	15,47	5,33	5,02	24,0	
14.01	4,15	274,19	273,06	1,13	0,00	281,06	277,50	3,56	74,41	59,27	15,14	5,33	5,03	24,0	
15.01	3,05	274,50	273,44	1,06	0,00	279,44	276,88	2,56	62,34	51,22	11,12	5,31	5,05	24,0	
16.01	2,78	274,50	273,50	1,00	0,00	279,00	276,63	2,38	58,77	48,62	10,15	5,31	5,05	24,0	
17.01	3,75	274,50	273,38	1,13	0,00	280,63	277,44	3,19	69,78	56,11	13,67	5,32	5,03	24,0	
18.01	3,82	274,25	273,13	1,13	0,00	280,75	277,44	3,31	71,76	57,83	13,93	5,33	5,03	24,0	
19.01	2,96	274,50	273,44	1,06	0,00	279,31	276,81	2,50	61,19	50,41	10,78	5,31	5,05	24,0	
20.01	3,41	273,81	272,81	1,00	0,00	279,50	276,63	2,88	67,04	54,6	12,44	5,35	5,07	24,0	
21.01	3,67	273,56	272,50	1,06	0,00	279,69	276,56	3,13	69,86	56,43	13,43	5,37	5,08	24,0	
Итого:	101,18	8181,56	8142,69	38,88	0,00	8347,94	0,00	93,75	65,85	53,49	12,36	5,33	5,05	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	4776,79	552228,19	549167,00	77775,14
21.01.2024	24:00	4877,97	560409,75	557309,69	78495,14
ИТОГО:		101,18	8181,56	8142,69	720,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 101,176 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

