

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

18.03.25 19:39

Потребитель: _____
 Адрес объекта: Советская 91 ЮЗ Подмошкובה
 Теплосчетчик МКТС: № 010768-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	3.342	272.94	271.63	1.39	66.7	54.5	12.2	4.4	4.2	24.00	0.00	
19.02.25	3.013	272.38	271.00	1.36	62.4	51.3	11.1	4.4	4.2	24.00	0.00	
20.02.25	3.381	274.25	272.94	1.34	66.5	54.2	12.3	4.4	4.2	24.00	0.00	
21.02.25	3.113	272.19	270.94	1.27	63.6	52.1	11.4	4.4	4.2	24.00	0.00	
22.02.25	3.030	271.81	270.50	1.27	62.7	51.5	11.2	4.4	4.2	24.00	0.00	
23.02.25	3.334	271.81	270.50	1.29	66.3	54.0	12.3	4.4	4.2	24.00	0.00	
24.02.25	3.252	272.06	270.81	1.30	65.5	53.5	12.0	4.4	4.2	24.00	0.00	
25.02.25	3.092	275.88	274.56	1.30	63.5	52.2	11.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
26.02.25	2.926	274.06	272.75	1.29	61.6	50.9	10.7	4.3	4.0	24.00	0.00	
27.02.25	2.928	274.00	272.75	1.32	61.7	51.0	10.7	4.3	4.0	24.00	0.00	
28.02.25	2.736	273.88	272.50	1.36	59.7	49.7	10.0	4.3	4.0	24.00	0.00	
01.03.25	2.429	273.75	272.31	1.40	56.0	47.1	8.9	4.3	4.0	24.00	0.00	
02.03.25	2.292	273.63	272.25	1.41	54.2	45.8	8.4	4.3	4.0	24.00	0.00	
03.03.25	2.215	273.63	272.19	1.44	53.4	45.3	8.1	4.3	4.0	24.00	0.00	
04.03.25	2.095	273.69	272.19	1.45	51.8	44.1	7.7	4.3	4.0	24.00	0.00	
05.03.25	2.115	273.31	271.88	1.44	52.0	44.3	7.8	4.4	4.1	24.00	0.00	
06.03.25	1.634	273.13	271.63	1.49	46.2	40.2	6.0	4.4	4.2	24.00	0.00	
07.03.25	1.352	272.56	271.00	1.61	41.7	36.7	5.0	4.4	4.2	24.00	0.00	
08.03.25	1.714	272.38	270.69	1.64	47.1	40.8	6.3	4.4	4.2	24.00	0.00	
09.03.25	1.544	272.38	270.69	1.68	45.0	39.3	5.7	4.4	4.2	24.00	0.00	
10.03.25	1.538	275.38	273.63	1.77	45.2	39.6	5.6	4.4	4.2	24.00	0.00	
11.03.25	1.425	272.69	270.75	1.94	43.6	38.4	5.2	4.4	4.2	24.00	0.00	
12.03.25	1.168	228.50	207.94	20.56	42.8	37.7	5.1	4.3	4.0	24.00	0.00	
13.03.25	1.264	264.25	263.00	1.25	42.4	37.7	4.8	4.4	4.2	23.97	0.03	Dt
14.03.25	1.238	272.81	271.38	1.43	41.4	36.8	4.5	4.4	4.2	24.00	0.00	
15.03.25	2.132	282.50	281.19	1.34	52.7	45.2	7.5	4.3	4.1	24.00	0.00	
16.03.25	2.428	282.94	281.50	1.39	56.8	48.2	8.6	4.3	4.0	24.00	0.00	
17.03.25	2.536	285.13	283.75	1.39	57.3	48.3	8.9	4.3	4.0	24.00	0.00	
Итого:	65.266	7627.88	7568.81	59.10	54.7	46.2	8.6	4.3	4.1	671.97	0.03	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	5442.472	628911.69	625477.44	88539.00
17.02.25 24:00	5377.206	621283.81	617908.63	87867.02
Итого:	65.266	7627.88	7568.81	671.97

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 671.97 ч
 Суммарное время отказа: 0.03 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.03
 Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Q = 65,269 Гкал

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

