

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.99
 Теплосчетчик МКТС: № 010162-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	5.353	334.00	334.81	-0.81	70.1	54.0	16.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
23.01.24	4.567	334.56	335.44	-0.89	63.8	50.1	13.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
24.01.24	3.716	334.44	335.38	-0.89	57.2	46.1	11.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
25.01.24	3.558	334.38	335.31	-0.90	55.9	45.3	10.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
26.01.24	3.705	334.31	335.13	-0.88	57.3	46.2	11.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
27.01.24	4.000	334.38	335.25	-0.88	59.6	47.6	12.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
28.01.24	4.107	334.69	335.63	-0.88	60.5	48.2	12.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
29.01.24	4.094	334.75	335.56	-0.86	60.2	48.0	12.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
30.01.24	3.534	333.69	334.63	-0.90	55.9	45.3	10.6	4.7	4.3	24.00	0.00	
31.01.24	3.431	332.94	333.81	-0.91	55.0	44.7	10.3	4.7	4.3	24.00	0.00	
01.02.24	3.209	332.94	333.88	-0.90	53.5	43.8	9.7	4.7	4.3	24.00	0.00	
02.02.24	3.502	332.69	333.56	-0.90	55.4	44.8	10.5	4.7	4.3	24.00	0.00	
03.02.24	3.983	332.69	333.56	-0.90	59.5	47.5	12.0	4.7	4.3	24.00	0.00	
04.02.24	3.298	333.50	334.44	-0.92	54.0	44.1	9.9	4.7	4.2	24.00	0.00	
05.02.24	3.705	332.81	333.69	-0.91	57.2	46.0	11.1	4.7	4.3	24.00	0.00	
06.02.24	4.021	332.75	333.63	-0.89	59.8	47.7	12.1	4.7	4.3	24.00	0.00	
07.02.24	4.238	333.25	332.50	0.78	61.9	49.2	12.7	4.7	4.3	24.00	0.00	
08.02.24	5.249	333.81	330.06	3.75	68.7	53.0	15.7	4.7	4.3	24.00	0.00	
09.02.24	5.479	333.75	329.75	4.05	70.8	54.4	16.4	4.7	4.3	24.00	0.00	
10.02.24	5.802	333.94	329.50	4.41	73.4	56.0	17.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
11.02.24	4.970	334.31	329.81	4.44	67.6	52.7	14.9	4.8	4.3	24.00	0.00	
12.02.24	3.817	334.69	329.94	4.82	58.7	47.2	11.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
13.02.24	4.057	334.63	329.81	4.84	59.8	47.7	12.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
14.02.24	4.885	334.63	329.69	4.87	66.0	51.4	14.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
15.02.24	5.279	334.38	329.50	4.90	69.1	53.3	15.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
16.02.24	4.893	334.31	329.44	4.89	66.4	51.8	14.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
17.02.24	4.326	334.25	329.44	4.83	62.3	49.4	13.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
18.02.24	3.751	334.63	329.88	4.76	57.5	46.3	11.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
Итого:	118.529	9350.06	9313.00	37.13	61.3	48.6	12.7	4.8	4.3	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	6122.555	623385.13	623435.75	69766.71
21.01.24 24:00	6004.025	614035.06	614122.75	69094.71
Итого:	118.529	9350.06	9313.00	672.00

Отчетный период: **672.00 ч**

Время работы: **672.00 ч**

Суммарное время отказа: **0.00 ч** = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**