


Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 20.03.2024 по 18.04.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"Адрес объекта: ул. Советская д.99Теплосчетчик МКТС: № 010162-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	2.803	332.19	332.94	-0.72	50.2	41.8	8.4	4.7	0.1	24.00	0.00	
21.03.24	2.879	332.31	333.00	-0.67	50.8	42.3	8.6	4.8	0.1	24.00	0.00	
22.03.24	3.055	332.44	333.06	-0.68	52.2	43.1	9.1	4.8	0.1	24.00	0.00	
23.03.24	2.653	332.50	333.19	-0.70	49.2	41.3	7.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
24.03.24	2.313	332.63	333.31	-0.66	46.2	39.3	6.9	4.7	0.0	24.00	0.00	
25.03.24	2.367	332.38	333.00	-0.65	46.5	39.5	7.0	4.7	0.0	24.00	0.00	
26.03.24	2.207	332.44	333.06	-0.63	45.3	38.7	6.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
27.03.24	2.289	332.75	333.38	-0.63	45.8	39.0	6.8	4.7	0.1	24.00	0.00	
28.03.24	2.215	308.94	308.13	0.92	46.9	39.9	7.1	4.7	0.1	24.00	0.00	
29.03.24	1.879	332.81	333.50	-0.76	43.0	37.5	5.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
30.03.24	1.742	334.50	335.44	-0.94	41.4	36.3	5.1	4.7	0.0	24.00	0.00	
31.03.24	1.658	338.38	339.38	-0.95	41.2	36.4	4.8	4.7	0.0	24.00	0.00	
01.04.24	1.481	341.25	342.19	-0.92	40.3	36.0	4.3	4.7	0.0	24.00	0.00	
02.04.24	1.376	340.25	341.13	-0.89	40.0	36.0	4.0	4.7	0.0	24.00	0.00	
03.04.24	1.550	336.38	337.25	-0.91	41.0	36.5	4.5	4.7	0.0	24.00	0.00	
04.04.24	2.332	336.50	337.44	-0.94	46.6	39.8	6.8	4.7	0.0	24.00	0.00	
05.04.24	2.744	336.50	337.50	-0.94	50.0	42.0	8.1	4.7	0.1	24.00	0.00	
06.04.24	2.339	336.69	337.56	-0.96	46.6	39.7	6.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
07.04.24	1.970	336.88	337.81	-0.94	43.6	37.9	5.8	4.7	0.0	24.00	0.00	
08.04.24	1.368	336.94	337.88	-0.91	38.3	34.3	4.0	4.7	0.0	24.00	0.00	
09.04.24	1.166	320.31	321.19	-0.85	37.7	34.2	3.6	4.7	0.0	22.82	1.18	Dt
10.04.24	0.974	279.81	280.50	-0.75	37.8	34.4	3.4	4.8	0.0	19.96	4.04	Dt
11.04.24	0.973	289.69	290.50	-0.77	37.6	34.3	3.3	4.8	0.0	20.66	3.34	Dt
12.04.24	1.188	336.00	336.88	-0.87	37.0	33.5	3.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
13.04.24	1.520	336.00	336.88	-0.88	40.4	35.9	4.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
14.04.24	1.501	336.06	336.94	-0.89	40.1	35.7	4.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
15.04.24	1.728	335.94	336.88	-0.94	41.3	36.3	5.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
16.04.24	1.758	335.69	336.63	-0.93	42.0	36.9	5.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
17.04.24	1.593	335.69	336.56	-0.84	40.6	35.9	4.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
18.04.24	1.813	335.75	336.56	-0.86	42.1	36.8	5.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
Итого:	57.434	9916.56	9939.63	-23.06	43.4	37.7	5.7	4.8	0.0	711.44	8.56	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	6286.479	643378.50	643343.50	71198.16
19.03.24 24:00	6229.045	633461.94	633403.88	70486.71
Итого:	57.434	9916.56	9939.63	711.44

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 711.44 чСуммарное время отказа: 8.56 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 8.56
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $G_v < \min(DG) \text{ или } G_v > \max(DG)$ dt < min (Dt)Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36