

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья" *1017.12.24*  
 Адрес объекта: ул. Советская д.99  
 Теплосчетчик МКТС: № 010162-1 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	2.593	331.63	332.69	-1.00	48.0	40.2	7.7	4.7	0.1	24.00	0.00	
19.11.24	2.729	333.50	334.44	-0.93	49.2	41.1	8.1	4.7	0.1	24.00	0.00	
20.11.24	2.750	331.56	332.44	-0.89	49.7	41.5	8.2	4.7	0.1	24.00	0.00	
21.11.24	1.996	331.94	332.88	-0.96	42.8	36.9	5.9	4.7	0.0	24.00	0.00	
22.11.24	2.484	242.50	187.31	55.22	53.1	42.9	10.2	3.2	0.0	24.00	0.00	
23.11.24	3.150	335.88	337.19	-1.37	52.8	43.5	9.3	4.7	0.1	24.00	0.00	
24.11.24	3.677	334.06	335.50	-1.40	56.8	45.8	10.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
25.11.24	3.855	334.06	335.50	-1.42	58.3	46.8	11.5	4.7	0.1	24.00	0.00	
26.11.24	4.009	333.88	335.31	-1.45	59.5	47.6	11.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
27.11.24	3.953	333.81	335.25	-1.41	59.6	47.8	11.8	4.7	0.1	24.00	0.00	
28.11.24	3.666	333.81	335.19	-1.41	57.2	46.3	10.9	4.8	0.1	24.00	0.00	
29.11.24	3.271	333.81	335.25	-1.47	54.2	44.5	9.7	4.9	0.1	24.00	0.00	
30.11.24	3.240	333.63	335.25	-1.58	53.6	44.0	9.6	4.8	0.1	24.00	0.00	
01.12.24	3.193	333.63	335.13	-1.55	53.1	43.6	9.5	4.8	0.1	24.00	0.00	
02.12.24	3.392	333.63	335.19	-1.54	54.7	44.6	10.1	4.8	0.1	24.00	0.00	
03.12.24	3.308	333.50	335.13	-1.61	54.0	44.2	9.8	4.8	0.1	24.00	0.00	
04.12.24	3.609	333.56	335.19	-1.59	56.2	45.5	10.7	4.8	0.1	24.00	0.00	
05.12.24	4.280	335.13	336.69	-1.55	61.6	48.9	12.7	4.8	0.1	24.00	0.00	
06.12.24	4.311	336.06	337.56	-1.55	62.1	49.3	12.8	4.7	0.1	24.00	0.00	
07.12.24	3.951	336.13	337.75	-1.64	59.1	47.4	11.7	4.7	0.1	24.00	0.00	
08.12.24	3.905	336.19	337.81	-1.66	58.6	47.1	11.5	4.7	0.1	24.00	0.00	
09.12.24	3.545	336.44	338.13	-1.64	56.0	45.6	10.4	4.7	0.1	24.00	0.00	
10.12.24	3.578	326.00	327.50	-1.54	56.8	45.9	10.9	4.7	0.1	23.39	0.61	Эл
11.12.24	3.954	332.63	334.38	-1.67	59.2	47.3	11.8	4.7	0.1	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>82.397</b>	<b>7916.94</b>	<b>7894.63</b>	<b>22.40</b>	<b>55.3</b>	<b>45.0</b>	<b>10.3</b>	<b>4.7</b>	<b>0.1</b>	<b>575.39</b>	<b>0.61</b>	<b>Эл</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	6485.983	668951.31	668929.88	76874.58
17.11.24 24:00	6403.585	661034.38	661035.25	76299.19
<b>Итого:</b>	<b>82.397</b>	<b>7916.94</b>	<b>7894.63</b>	<b>575.39</b>

Отчетный период: 576.00 ч


Время работы: 575.39 ч

Суммарное время отказа: 0.61 ч = 0.61 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*Q = 103,107 Гкал*