

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369673

Адрес дома: ул Советская 104 А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 18.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18,10	2,809143	145,137	144,775	0,361	0	0	71,6	52,1	19,4	24	
19,10	2,783966	138,494	138,178	0,316	0	0	71,2	51	20,2	24	
20,10	2,836853	134,494	134,199	0,295	0	0	71,4	50,2	21,2	24	
21,10	2,784821	141,078	140,75	0,328	0	0	71,3	51,5	19,8	24	
22,10	2,717926	140,852	140,504	0,348	0	0	71,1	51,8	19,4	24	
23,10	2,75	138,336	138,025	0,311	0	0	71,1	51,1	20	24	
24,10	2,818054	133,918	133,627	0,291	0	0	71,5	50,3	21,1	24	
25,10	2,852722	131,725	131,441	0,283	0	0	71,4	49,7	21,8	24	
26,10	2,870728	135,277	134,969	0,309	0	0	71,3	50	21,3	24	
27,10	2,819275	135,262	134,961	0,301	0	0	71	50,1	20,9	24	
28,10	2,869568	144,477	144,096	0,381	0	0	71,6	51,6	19,9	24	
29,10	2,851807	147,594	147,172	0,422	0	0	71,4	52	19,4	24	
30,10	2,775146	141,641	141,248	0,393	0	0	71,2	51,6	19,7	24	
31,10	2,796448	138,234	137,885	0,35	0	0	71,5	51,2	20,3	24	
1,11	2,803289	141,352	140,967	0,385	0	0	71,8	51,9	20	24	
2,11	2,844971	144,736	144,324	0,412	0	0	71,7	52	19,7	24	
3,11	2,870361	145,465	145,043	0,422	0	0	71,5	51,6	19,8	24	
4,11	2,762146	137,943	137,553	0,391	0	0	70,9	50,8	20,1	24	
5,11	2,788208	140,436	140,025	0,41	0	0	71,3	51,3	19,9	24	
6,11	2,746643	139,527	139,135	0,393	0	0	71	51,2	19,8	24	
7,11	2,776611	138,07	137,668	0,402	0	0	71,3	51,1	20,2	24	
8,11	2,939758	157,82	157,287	0,533	0	0	71,4	52,7	18,7	24	
9,11	3,059021	159,236	158,68	0,557	0	0	71,8	52,5	19,3	24	
10,11	3,053589	156,297	155,744	0,553	0	0	71,4	51,7	19,6	24	
11,11	3,075989	162,531	161,949	0,582	0	0	71,3	52,3	19	24	
12,11	2,99762	162,041	161,451	0,59	0	0	70,4	51,9	18,6	24	
13,11	3,040039	163,127	162,531	0,596	0	0	71,5	52,8	18,7	24	
14,11	3,071655	161,643	161,043	0,6	0	0	72	52,9	19,1	24	
15,11	3,118774	158	157,412	0,588	0	0	71,4	51,5	19,8	24	
Итого	83,2901	4214,74	4202,64	12,1	0	0				696	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.10.2021	24:00	492,75626	22553,7	22440,45	0	3914,28
15.11.2021	24:00	576,04639	26768,44	26643,09	0	4610,28
Итого		83,29	4214,74	4202,64	0	696

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Q_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}
 696 = 696 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

Представитель
абонента
КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 Представитель
 теплоснабжающе
 й
 "ТЭЦ-10 Серпуховская инспекция"

Q_{отч} = 83,29 Гкал