

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"      Номер абонента: Котельная  
 Тип прибора: МКТС      Номер прибора: 11769  
 Адрес дома: ул Советская 105,      Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	1,52	177,59	178,09	0,00	0,50	179,41	179,34	0,06	46,28	37,72	8,56	6,2	5,85	24,0	
19.10	1,74	177,47	177,97	0,00	0,50	179,47	179,22	-0,25	48,75	38,94	9,81	6,24	5,89	24,0	
20.10	1,96	177,53	177,94	0,00	0,41	179,84	179,38	0,47	52,01	40,96	11,05	6,19	5,83	24,0	
21.10	1,26	177,81	178,09	0,00	0,28	179,41	179,22	0,19	43,38	36,28	7,1	6,2	5,84	24,0	
22.10	1,21	177,81	178,44	0,00	0,63	179,38	179,53	-0,16	42,63	35,8	6,83	6,2	5,85	24,0	
23.10	1,44	178,03	178,53	0,00	0,50	179,78	179,75	0,03	45,48	37,38	8,1	6,2	5,84	24,0	
24.10	1,84	177,72	178,19	0,00	0,47	179,84	179,50	0,34	50,13	39,74	10,39	6,21	5,86	24,0	
25.10	2,16	176,72	177,09	0,00	0,38	179,19	178,63	0,56	54,3	42,07	12,23	6,24	5,89	24,0	
26.10	1,82	176,56	177,00	0,00	0,44	178,69	178,34	0,34	50,36	40,01	10,35	6,25	5,89	24,0	
27.10	1,60	176,78	177,28	0,00	0,50	178,66	178,50	0,16	47,12	38,07	9,05	6,26	5,9	24,0	
28.10	1,42	176,84	177,38	0,00	0,53	178,56	178,53	0,03	44,94	36,92	8,02	6,25	5,89	24,0	
29.10	1,30	176,16	176,72	0,00	0,56	177,78	177,84	-0,06	43,65	36,26	7,39	6,24	5,88	24,0	
30.10	1,21	175,88	176,44	0,00	0,56	177,38	177,50	-0,13	42,49	35,58	6,91	6,24	5,88	24,0	
31.10	1,31	175,69	176,19	0,00	0,50	177,50	177,41	0,09	46,54	37,91	8,63	6,23	5,87	24,0	
01.11	1,34	175,66	176,19	0,00	0,53	177,50	177,41	0,09	46,91	38,14	8,77	6,23	5,87	24,0	
02.11	1,33	155,88	156,28	0,00	0,41	157,63	157,41	0,22	48,64	38,83	9,81	6,26	5,9	21,12	
03.11	1,53	180,25	180,75	0,00	0,50	182,13	182,00	0,13	46,48	38,0	8,48	6,24	5,86	24,0	
04.11	1,35	176,16	176,72	0,00	0,56	177,81	177,84	-0,03	44,18	36,48	7,7	6,21	5,85	24,0	
05.11	1,20	177,56	178,09	0,00	0,53	179,09	179,22	-0,13	42,59	35,85	6,74	6,19	5,82	24,0	
06.11	1,24	177,78	178,38	0,00	0,59	179,38	179,47	-0,09	43,06	36,07	6,99	6,19	5,82	24,0	
07.11	1,47	175,78	176,34	0,00	0,56	177,53	177,50	0,03	45,79	37,43	8,36	6,18	5,83	24,0	
08.11	1,29	153,44	153,94	0,00	0,50	159,94	159,94	0,00	44,65	36,46	8,19	6,17	5,55	23,98	
09.11	2,17	177,84	178,25	0,00	0,41	180,31	179,78	0,53	53,86	41,63	12,23	6,25	5,9	24,0	
10.11	2,37	178,38	178,68	0,00	0,25	181,09	180,22	0,88	56,78	43,47	13,31	6,21	5,84	24,0	
11.11	1,97	178,06	178,47	0,00	0,41	180,31	179,91	0,41	51,88	40,8	11,08	6,22	5,86	24,0	
12.11	1,84	177,72	178,22	0,00	0,50	179,84	179,53	0,31	50,01	39,67	10,34	6,22	5,86	24,0	
13.11	1,85	178,19	178,63	0,00	0,44	180,28	180,00	0,28	49,81	39,42	10,39	6,22	5,87	24,0	
14.11	1,94	178,06	178,50	0,00	0,50	180,22	179,84	0,38	51,24	40,31	10,93	6,25	5,88	24,0	
15.11	2,21	178,28	178,68	0,00	0,41	181,78	181,22	0,56	54,34	42,0	12,34	6,28	5,92	24,0	
Итого:	47,51	5103,56	5117,41	0,00	13,84	5159,72	5159,72	0,59	47,89	38,57	9,32	6,21	5,86	693,1	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2021	24:00	3233,85	279876,59	280544,09	60276,35
15.11.2021	24:00	3281,37	284980,16	285661,50	60969,45
ИТОГО:		47,51	5103,56	5117,41	693,10

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный откат  
 U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб лит	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	- TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
696,00	= 693,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 47,71, Гкал

**ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ**

**ПОДМОСКОВЬЯ»**

Представитель

абонента:

**ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

Серпуховский филиал  
 ООО «Газпром теплоснабжения МО»  
 Тепловая инспекция

Фотн. дос. = 47,719 Гкал