Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"_____ Номер договора _____
Адрес ул. Советская д.114_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30_____ Номер теплосчетчика _357038
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _18.10.2021_ по _15.11.2021__

Дата	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	Vи подмес	M2-M1	t1	t2	t1-t2 Тн	Тр	Нераб. ошибок	Работы	Классиф
18.10.21	2.448	89.7148	90.3281	-	0.00	0.6133	69.04	41.76	27.28	0.00	24.00		
19.10.21	2.781	110.7266	111.5273	-	0.00	0.8008	68.73	43.62	25.11	0.00	24.00		
20.10.21	2.995	123.2695	123.8477	-	0.00	0.5781	69.22	44.92	24.29	0.00	24.00		
21.10.21	2.175	77.5000	77.8594	-	0.00	0.3594	68.52	40.45	28.06	0.00	24.00		
22.10.21	2.026	70.4648	70.8555	-	0.00	0.3906	68.17	39.41	28.76	0.00	24.00		
23.10.21	2.071	70.6641	71.0859	-	0.00	0.4219	68.38	39.07	29.31	0.00	24.00		
24.10.21	2.545	94.1719	94.8672	-	0.00	0.6953	68.71	41.68	27.02	0.00	24.00		
25.10.21	3.235	140.9219	142.0078	-	0.00	1.0859	69.40	46.45	22.95	0.00	24.00		
26.10.21	2.885	118.7656	119.6523	-	0.00	0.8867	68.94	44.64	24.29	0.00	24.00		
27.10.21	2.633	102.4414	103.2344	-	0.00	0.7930	68.51	42.81	25.70	0.00	24.00		
28.10.21	2.385	86.4102	87.0313	-	0.00	0.6211	68.91	41.31	27.60	0.00	24.00		
29.10.21	2.229	79.4648	79.6484	-	0.00	0.1836	68.63	40.57	28.06	0.00	24.00		
30.10.21	1.816	58.8945	59.1641	-	0.00	0.2695	68.19	37.34	30.85	0.00	24.00		
31.10.21	2.184	75.4492	75.9531	-	0.00	0.5039	68.47	39.51	28.96	0.00	24.00		
01.11.21	2.560	95.1133	95.8047	-	0.00	0.6914	69.34	42.43	26.91	0.00	24.00		
02.11.21	2.837	115.4180	116.3008	-	0.00	0.8828	69.57	44.99	24.58	0.00	24.00		
03.11.21	2.511	95.2305	95.9805	-	0.00	0.7500	68.67	42.31	26.36	0.00	24.00		
04.11.21	2.313	85.0313	85.6836	-	0.00	0.6523	68.06	40.86	27.20	0.00	24.00		
05.11.21	2.122	74.5664	75.1406	-	0.00	0.5742	68.54	40.08	28.47	0.00	24.00		
06.11.21	1.868	61.6484	62.0625	-	0.00	0.4141	68.02	37.71	30.31	0.00	24.00		
07.11.21	2.137	74.1406	74.6641	-	0.00	0.5234	68.27	39.44	28.83	0.00	24.00		
08.11.21	2.465	92.3086	92.9883	-	0.00	0.6797	68.83	42.13	26.70	0.00	24.00		
09.11.21	3.195	138.7969	140.0781	-	0.00	1.2813	69.44	46.44	23.00	0.00	24.00		
10.11.21	3.519	163.9805	165.5195	-	0.00	1.5391	69.40	47.95	21.45	0.00	24.00		
11.11.21	3.021	124.6367	125.4375	-	0.00	0.8008	69.31	45.08	24.23	0.00	24.00		
12.11.21	2.929	125.7813	126.7461	-	0.00	0.9648	68.10	44.82	23.28	0.00	24.00		
13.11.21	2.561	93.2070	93.8516	-	0.00	0.6445	68.66	41.19	27.47	0.00	24.00		
14.11.21	2.755	103.4570	104.1523	-	0.00	0.6953	69.18	42.56	26.62	0.00	24.00		
15.11.21	3.257	139.0000	140.0352	-	0.00	1.0352	69.39	45.96	23.43	0.00	24.00		
Итого	74.457	2881.1758	2901.5078	0.0000	0.00	20.3320	68.87	43.03	25.84	0.00	696.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vи	Тр
15.11.21 24:00	669.700	37319.07	37541.33	0.00	5722.27
18.10.21 00:00	595.242	34437.89	34639.82	0.00	5026.27
Итого	74.457	2881.18	2901.51	0.00	696.00

Отчетный период ___696.00_час. Период норм.работы ___696.00_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t1-t2 < min (D)____0.000_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Q = 74,458 Гкал

ОО ОУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.