

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Советская д.118 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 371282  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06\_ - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06\_ - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.10.2021\_ по 15.11.2021\_

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал	разбор	атм	атм	Тн	Тр	ошибок							
18.10.21	0.529	33.63	24.25	9.38	63.4	62.5	0.9	9.0	3.9	5.4	0.30	23.70	E
19.10.21	0.549	34.40	24.48	9.93	62.6	61.8	0.8	9.0	3.9	5.3	0.25	23.75	E
20.10.21	0.517	33.58	24.28	9.30	62.5	61.6	0.9	9.0	3.5	5.4	0.27	23.73	E
21.10.21	0.528	33.74	24.28	9.46	62.7	61.8	0.9	9.0	3.5	5.4	0.24	23.76	E
22.10.21	0.499	33.26	24.34	8.93	62.8	62.0	0.8	9.0	3.8	5.4	0.27	23.73	E
23.10.21	0.538	33.91	24.21	9.69	62.7	61.9	0.8	9.0	3.4	5.3	0.29	23.71	E
24.10.21	0.628	35.67	24.14	11.52	62.2	61.4	0.7	9.0	3.4	5.3	0.21	23.79	E
25.10.21	0.629	35.71	24.22	11.48	62.2	61.3	0.9	9.0	3.5	5.4	0.14	23.86	E
26.10.21	0.560	34.40	24.25	10.16	62.3	61.4	0.9	9.0	3.5	5.4	0.21	23.79	E
27.10.21	0.524	33.74	24.24	9.50	62.1	61.3	0.9	9.0	3.6	5.4	0.21	23.79	E
28.10.21	0.560	34.24	24.23	10.01	63.0	62.1	0.9	9.0	3.4	5.4	0.20	23.80	E
29.10.21	0.485	32.86	24.27	8.59	63.3	62.4	0.9	9.0	3.4	5.4	0.22	23.78	E
30.10.21	0.612	35.22	24.19	11.03	63.0	62.1	0.8	9.0	2.9	5.3	0.23	23.77	E
31.10.21	0.544	34.03	24.19	9.84	62.6	61.8	0.8	9.0	2.9	5.3	0.31	23.69	E
01.11.21	0.573	34.63	24.41	10.23	63.2	62.4	0.9	9.0	3.1	5.4	0.27	23.73	E
02.11.21	0.558	34.52	24.51	10.01	63.1	62.2	0.8	9.0	3.0	5.5	0.22	23.78	E
03.11.21	0.522	34.00	24.53	9.47	62.7	61.9	0.9	9.0	2.7	5.5	0.46	23.54	E
04.11.21	0.560	34.85	24.51	10.34	62.0	61.2	0.7	9.0	2.8	5.5	0.34	23.66	E
05.11.21	0.393	31.54	24.56	6.97	62.6	61.7	0.9	9.0	3.0	5.5	0.35	23.65	E
06.11.21	0.525	34.07	24.55	9.52	62.3	61.5	0.8	9.0	3.1	5.5	0.35	23.65	E
07.11.21	0.703	37.35	24.35	13.01	61.9	61.2	0.7	9.0	2.9	5.4	0.19	23.81	E
08.11.21	0.539	34.43	24.55	9.88	62.8	62.0	0.8	9.0	2.8	5.5	0.37	23.63	E
09.11.21	0.498	33.37	24.56	8.82	63.4	62.5	0.8	9.0	2.9	5.5	0.35	23.65	E
10.11.21	0.521	33.89	24.54	9.36	62.7	61.8	0.9	9.0	3.1	5.5	0.24	23.76	E
11.11.21	0.593	34.94	24.35	10.59	63.0	62.1	1.0	9.0	3.3	5.4	0.23	23.77	E
12.11.21	0.557	34.63	24.51	10.12	62.1	61.2	0.9	9.0	3.0	5.5	0.15	23.85	E
13.11.21	0.666	36.53	24.49	12.04	62.8	61.9	0.9	9.0	3.2	5.4	0.13	23.87	E
14.11.21	0.672	36.50	24.42	12.08	63.2	62.3	0.9	9.0	2.5	5.4	0.16	23.84	E
15.11.21	0.523	33.31	24.52	9.29	63.1	62.2	1.0	9.0	2.5	5.5	0.20	23.80	E
Итого	16.103	997.43	706.90	290.53	62.7	61.8	0.8	9.0	3.2	5.4	7.35	688.65	7.35

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
15.11.21	24:00	179.829	10545.12	7315.58	7485.30
18.10.21	00:00	163.726	9547.69	6608.67	6796.64
Итого		16.103	997.43	706.90	688.65

$V = 295,554 \text{ м}^3.$

$V_{\text{тмс. год.}} = 298,709 \text{ м}^3$

$Q_{\text{тмс. год.}} = 18,689 \text{ Гкал}$


Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 688.65\_ час.

Период откл. счтения питания (I) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 7.346\_ час.

Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ" Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А. Б.