

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.21	1.573	319.13	317.34	1.78	46.7	41.8	4.9	4.0	3.7	24.00	0.00	
19.10.21	1.798	318.81	317.19	1.61	49.3	43.6	5.7	4.0	3.7	24.00	0.00	
20.10.21	2.017	318.78	317.16	1.63	52.3	46.0	6.3	3.9	3.7	24.00	0.00	
21.10.21	1.300	317.31	315.56	1.75	43.5	39.4	4.1	4.0	3.7	23.85	0.15	Dt
22.10.21	1.277	318.75	316.91	1.83	43.0	39.0	4.0	4.0	3.7	23.96	0.04	Dt
23.10.21	1.505	320.91	319.09	1.83	45.9	41.2	4.7	4.0	3.7	24.00	0.00	
24.10.21	1.922	321.78	320.03	1.73	50.7	44.7	6.0	4.0	3.7	24.00	0.00	
25.10.21	2.226	319.91	318.28	1.65	54.7	47.8	7.0	4.0	3.8	24.00	0.00	
26.10.21	1.878	319.78	318.03	1.72	50.5	44.7	5.9	4.0	3.8	24.00	0.00	
27.10.21	1.661	319.84	318.09	1.75	47.4	42.2	5.2	4.0	3.8	23.97	0.03	Dt
28.10.21	1.487	320.25	318.50	1.78	45.2	40.5	4.7	4.0	3.8	23.99	0.01	Dt
29.10.21	1.366	318.19	316.38	1.81	43.8	39.5	4.3	4.0	3.7	23.93	0.07	Dt
30.10.21	1.302	318.63	316.78	1.83	42.8	38.8	4.1	4.0	3.7	24.00	0.00	
31.10.21	1.608	318.22	316.41	1.81	46.9	41.9	5.1	4.0	3.7	24.00	0.00	
01.11.21	1.619	318.16	316.34	1.83	47.2	42.1	5.1	4.0	3.7	24.00	0.00	
02.11.21	1.571	256.09	254.69	1.41	49.8	43.7	6.1	4.0	3.8	19.19	4.81	Dt
03.11.21	1.599	323.81	322.06	1.73	46.6	41.7	4.9	4.0	3.7	24.00	0.00	
04.11.21	1.416	307.69	305.19	2.51	44.5	39.9	4.6	3.8	3.6	24.00	0.00	
05.11.21	1.283	321.75	319.72	2.01	42.8	38.8	4.0	3.9	3.7	24.00	0.00	
06.11.21	1.331	322.28	320.28	2.02	43.4	39.3	4.1	3.9	3.7	24.00	0.00	
07.11.21	1.533	318.78	316.78	2.00	46.1	41.3	4.8	3.9	3.7	24.00	0.00	
08.11.21	1.343	269.09	267.47	1.65	45.5	40.5	5.0	3.6	3.4	22.53	1.47	Dt
09.11.21	2.299	322.53	320.66	1.86	54.6	47.5	7.1	4.0	3.8	24.00	0.00	
10.11.21	2.466	322.84	321.13	1.72	57.2	49.5	7.7	4.0	3.7	24.00	0.00	
11.11.21	2.045	322.56	320.66	1.90	52.2	45.8	6.3	4.0	3.7	24.00	0.00	
12.11.21	1.913	322.16	320.22	1.91	50.3	44.4	5.9	4.0	3.7	24.00	0.00	
13.11.21	1.930	322.94	321.00	1.94	50.3	44.3	6.0	4.0	3.7	24.00	0.00	
14.11.21	2.026	322.69	320.78	1.92	51.7	45.4	6.3	4.0	3.7	24.00	0.00	
15.11.21	2.299	323.56	321.69	1.87	54.9	47.8	7.1	4.0	3.8	24.00	0.00	
Итого:	49.593	9167.22	9114.41	52.78	48.3	42.9	5.4	4.0	3.7	689.43	6.57	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
15.11.21 24:00	3316.874	481139.44	477471.19	60065.19
17.10.21 24:00	3267.281	471972.22	468356.78	59375.77
Итого:	49.593	9167.22	9114.41	689.43

Отчетный период: 696.00 ч

Время работы: 689.43 ч

Суммарное время отказа: 6.57 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 6.57
 ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ» Отдел-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: ПОДМОСКОВЬЯ
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Q_{отср}до = 50,066 т/час

