

Организация **Управдом Юг Подмосковья**

Адрес **Борисовское шоссе, д. 33**

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 370234

Спод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 21.11.2025 по 09.12.2025

10.20.12.25

Дата	Q	M1	Масса, тонн. Объем, м ³			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.11.25	2.027	103.66	105.5723	104.68	105.6484	-1.03	63.4	43.8	19.6	0.0	5.3	5.2	0.00	24.00	
22.11.25	2.077	111.81	113.8926	112.93	114.0195	-1.11	63.5	44.9	18.6	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
23.11.25	2.074	110.43	112.4766	111.54	112.6094	-1.11	63.5	44.7	18.8	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
24.11.25	2.060	111.63	113.7090	112.78	113.8672	-1.14	63.5	45.0	18.5	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
25.11.25	2.065	110.98	113.0410	112.11	113.1914	-1.13	63.5	44.8	18.6	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
26.11.25	2.061	111.67	113.7422	112.80	113.8926	-1.12	63.5	45.0	18.5	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
27.11.25	2.037	111.53	113.5977	112.65	113.7520	-1.12	63.5	45.2	18.3	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
28.11.25	2.031	110.36	112.4023	111.47	112.5547	-1.11	63.5	45.1	18.4	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
29.11.25	2.032	108.47	110.4883	109.59	110.6348	-1.11	63.5	44.8	18.8	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
30.11.25	2.038	109.44	111.4766	110.58	111.6426	-1.14	63.5	44.9	18.6	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
01.12.25	2.071	109.68	111.7188	110.79	111.8594	-1.11	63.5	44.9	18.6	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
02.12.25	2.162	121.31	123.5742	122.73	123.9512	-1.41	63.6	45.7	17.8	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
03.12.25	2.115	111.79	113.8633	113.10	114.1816	-1.31	63.5	44.6	18.9	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
04.12.25	2.111	112.28	114.3730	113.58	114.6660	-1.30	63.6	44.7	18.8	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
05.12.25	2.078	111.57	113.6406	112.88	113.9629	-1.31	63.5	44.9	18.6	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
06.12.25	2.104	116.32	118.4805	117.70	118.8594	-1.38	63.6	45.5	18.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
07.12.25	2.097	110.96	113.0176	112.23	113.3086	-1.27	63.5	44.6	18.9	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
08.12.25	2.105	110.52	112.5898	111.79	112.8594	-1.27	63.7	44.6	19.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
09.12.25	2.108	109.76	111.8086	111.02	112.0723	-1.25	63.7	44.5	19.2	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
Итого	39.452	2114.19	2153.4648	2136.94	2157.5332	-22.75	63.5	44.8	18.7	0.0	5.5	5.4	0.00	456.00	0.00

оказаниия интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

28.854


09.12.25 24:00	375.426	21266.97	21285.70	21659.97	21498.35	4431.56
21.11.25 00:00	335.973	19152.78	19148.76	19506.50	19340.82	3975.56
Итого	39.452	2114.19	2136.94	2153.46	2157.53	456.00

Отчетный период

_____ 456.00 час. Период норм. работы _____ 456.00 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Период функц.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период G<min (g) _____ 0.000 час.



Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



P = 62, 29472000