

Организация **Управдом Юг Подмоскowsья**
 Адрес **ул. Ивана Болотникова, д. 32**
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей проверки теплосчетчика _____

Номер теплосчетчика 371959

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплосчетчика
 с 21.11.2025 по 09.12.2025 *по 20.12.25*

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
							t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.11.25	3.949	586.02	597.3359	589.72	599.0078	-3.70	64.8	58.1	6.7	0.0	5.3	4.1	0.00	24.00	
22.11.25	3.967	640.02	652.3594	644.08	654.4219	-4.06	64.8	58.7	6.2	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
23.11.25	3.988	636.32	648.5859	640.32	650.5859	-4.00	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
24.11.25	3.964	636.22	648.4844	640.30	650.5703	-4.08	64.8	58.6	6.2	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
25.11.25	3.988	636.62	648.8984	640.60	650.8750	-3.98	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
26.11.25	3.923	639.38	651.7188	643.42	653.7578	-4.04	64.8	58.7	6.1	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
27.11.25	3.901	639.84	652.1953	643.91	654.3125	-4.07	64.8	58.7	6.1	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
28.11.25	3.914	638.97	651.2891	643.28	653.6172	-4.31	64.8	58.7	6.1	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
29.11.25	3.996	636.13	648.4219	640.77	651.0391	-4.63	64.8	58.6	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
30.11.25	3.964	637.69	650.0000	642.23	652.5234	-4.55	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
01.12.25	4.017	637.15	649.4609	641.59	651.8906	-4.44	64.8	58.6	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
02.12.25	4.008	638.08	650.3828	642.29	652.5469	-4.21	64.8	58.6	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
03.12.25	3.991	637.63	649.9219	641.74	652.0234	-4.11	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
04.12.25	3.958	638.24	650.5547	642.41	652.7266	-4.16	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
05.12.25	3.934	637.63	649.9219	641.73	652.0391	-4.09	64.8	58.6	6.1	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
06.12.25	3.939	637.95	650.2578	641.95	652.2656	-4.00	64.8	58.6	6.1	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
07.12.25	3.991	636.38	648.6406	640.41	650.6953	-4.04	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
08.12.25	4.030	636.50	648.8359	640.52	650.7891	-4.02	64.9	58.6	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
09.12.25	4.061	635.10	647.3984	639.07	649.3125	-3.97	65.0	58.7	6.4	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
Итого	75.483	12061.8	12294.6641	12140.3	12335.0000	-78.47	64.8	58.6	6.2	0.0	5.6	4.2	0.00	456.00	0.00

Показания интeграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

09.12.25 24:00	639.973	101816.14	102396.49	103763.94	104020.46	4888.19
21.11.25 00:00	564.490	89754.28	90256.16	91469.27	91685.46	4432.19
Итого	75.483	12061.86	12140.33	12294.66	12335.00	456.00

Отчетный период _____ 456.00_ час. Период норм. работы _____ 456.00_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



*φ = 75, 483 Гкал/ч
 φ дог. = 119, 184 Гкал/ч*