

Организация **Управдом Юг Подмосковья**
 Адрес **ул. Державина, д. 57**

Тип теплосчетчика **КМ-5-2** Версия **02.30**
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер теплосчетчика **369176**

Свод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Годб.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.11.2025 по 09.12.2025 *по ЯД.12.25*

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	М1-М2 разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	хв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр			
21.11.25	3.670	451.81	460.6406	440.24	446.8984	11.57	64.6	56.4	8.1	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
22.11.25	3.656	487.88	497.4453	475.30	482.6563	12.57	64.6	57.1	7.5	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
23.11.25	3.682	485.23	494.7031	472.73	480.0156	12.50	64.6	57.0	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
24.11.25	3.663	485.47	494.9375	473.05	480.3203	12.42	64.6	57.0	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
25.11.25	3.656	484.94	494.4219	472.52	479.7891	12.41	64.5	57.0	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
26.11.25	3.622	487.34	496.8906	474.96	482.2891	12.38	64.6	57.1	7.5	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
27.11.25	3.581	487.56	497.1016	475.26	482.6172	12.30	64.6	57.2	7.4	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
28.11.25	3.573	486.48	495.9922	474.01	481.3438	12.47	64.5	57.2	7.4	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
29.11.25	3.654	484.32	493.8125	471.88	479.1484	12.45	64.6	57.0	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
30.11.25	3.646	486.09	495.6172	473.68	480.9844	12.41	64.6	57.0	7.5	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
01.12.25	3.711	485.50	494.9766	473.14	480.4141	12.36	64.6	56.9	7.7	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
02.12.25	3.705	486.79	496.3125	474.32	481.6094	12.47	64.6	56.9	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
03.12.25	3.686	486.37	495.8594	473.82	481.0938	12.55	64.5	56.9	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
04.12.25	3.664	486.91	496.4297	474.48	481.8047	12.43	64.5	57.0	7.5	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
05.12.25	3.641	486.38	495.9141	473.97	481.2656	12.41	64.5	57.0	7.5	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
06.12.25	3.651	486.46	495.9844	474.01	481.3125	12.45	64.5	57.0	7.5	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
07.12.25	3.703	484.80	494.2891	472.41	479.6719	12.39	64.5	56.9	7.7	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
08.12.25	3.728	484.55	494.0625	472.15	479.4141	12.41	64.7	57.0	7.7	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
09.12.25	3.776	483.63	493.1406	471.26	478.5234	12.38	64.8	56.9	7.8	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00		
Итого	69.666	9198.50	9378.5313	8963.18	9101.1719	235.32	64.6	57.0	7.6	0.0	-0.0	0.9	0.00	456.00	0.00	

Локализация интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

09.12.25 24:00	635.120	81689.20	79829.97	83289.32	81036.45	6785.18
21.11.25 00:00	565.453	72490.70	70866.79	73910.79	71935.28	6329.18
Итого	69.666	9198.50	8963.18	9378.53	9101.17	456.00

Отчетный период _____ 456.00 час. Период норм. работы _____ 456.00 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G>min (G) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 109,999 т/час